Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 162 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 162 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №207800 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 5.51

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Общее теплопотр-е Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	167.21	161.34	5.87	70.52	55.21	15.31	0.69	0.49	112.42	-	112.42	115.00	-	115.00	-	71.04	-	-	-	2.89
24.10.24	24.00	-	183.54	178.13	5.41	70.98	56.41	14.57	0.69	0.49	123.85	-	123.85	126.74	-	126.74	-	71.49	-	-	-	2.99
25.10.24	24.00	-	185.40	180.65	4.75	70.58	56.25	14.33	0.69	0.49	125.15	-	125.15	128.04	-	128.04	-	71.12	-	-	-	2.93
26.10.24	24.00	-	188.34	182.91	5.43	71.23	56.88	14.35	0.69	0.49	126.94	-	126.94	129.92	-	129.92	-	71.76	-	-	-	3.03
27.10.24	24.00	-	184.42	178.21	6.21	70.91	56.71	14.20	0.69	0.49	130.75	-	130.75	133.81	-	133.81	-	71.41	-	-	-	2.98
28.10.24	24.00	-	190.12	185.26	4.86	69.74	57.10	12.64	0.69	0.49	128.58	-	128.58	131.49	-	131.49	-	70.24	-	-	-	2.69
29.10.24	24.00	-	193.25	188.37	4.88	69.37	56.38	12.99	0.69	0.49	130.90	-	130.90	133.83	-	133.83	-	69.89	-	-	-	2.79
30.10.24	24.00	-	197.14	191.61	5.53	71.08	57.65	13.43	0.69	0.49	133.48	-	133.48	136.59	-	136.59	-	71.55	-	-	-	2.98
31.10.24	24.00	-	191.72	186.01	5.71	69.02	55.95	13.07	0.69	0.49	130.10	-	130.10	133.01	-	133.01	-	69.57	-	-	-	2.83
01.11.24	24.00	-	191.68	186.73	4.95	70.40	56.70	13.70	0.69	0.49	129.78	-	129.78	132.79	-	132.79	-	70.91	-	-	-	2.92
02.11.24	24.00	-	189.54	184.10	5.44	70.52	56.51	14.01	0.69	0.49	128.47	-	128.47	131.45	-	131.45	-	71.01	-	-	-	2.97
03.11.24	24.00	-	189.87	183.44	6.43	70.65	56.55	14.10	0.69	0.49	129.00	-	129.00	132.01	-	132.01	-	71.16	-	-	-	3.05
04.11.24	24.00	-	190.25	182.39	7.86	71.07	56.72	14.35	0.69	0.49	129.87	-	129.87	132.93	-	132.93	-	71.57	-	-	-	3.18
05.11.24	24.00	-	190.89	184.69	6.20	70.56	56.27	14.29	0.69	0.49	130.23	-	130.23	133.25	-	133.25	-	71.08	-	-	-	3.09
06.11.24	24.00	-	194.58	188.70	5.88	70.98	56.93	14.05	0.69	0.49	132.12	-	132.12	135.21	-	135.21	-	71.44	-	-	-	3.08
07.11.24	24.00	-	194.53	189.40	5.13	70.61	56.93	13.68	0.69	0.49	131.83	-	131.83	134.89	-	134.89	-	71.09	-	-	-	2.96
08.11.24	24.00	-	196.20	192.30	3.90	71.20	57.53	13.67	0.69	0.49	132.58	-	132.58	135.70	-	135.70	-	71.68	-	-	-	2.91
09.11.24	24.00	-	196.70	191.93	4.77	70.38	57.08	13.30	0.69	0.49	133.03	-	133.03	136.09	-	136.09	-	70.86	-	-	-	2.90
10.11.24	24.00	-	191.84	184.88	6.96	71.04	57.03	14.01	0.69	0.49	130.65	-	130.65	133.68	-	133.68	-	71.54	-	-	-	3.09
11.11.24	24.00	-	185.35	179.49	5.86	70.93	56.30	14.63	0.69	0.49	125.99	-	125.99	128.95	-	128.95	-	71.44	-	-	-	3.05
12.11.24	24.00	-	197.38	191.79	5.59	70.25	56.57	13.68	0.69	0.49	137.26	-	137.26	140.40	-	140.40	-	70.73	-	-	-	3.03
13.11.24	24.00	-	196.13	190.60	5.53	70.61	56.77	13.84	0.69	0.49	134.24	-	134.24	137.34	-	137.34	-	71.11	-	-	-	3.03
14.11.24	24.00	-	195.29	190.26	5.03	71.36	57.53	13.83	0.69	0.49	133.40	-	133.40	136.57	-	136.57	-	71.86	-	-	-	3.00
15.11.24	24.00	-	191.97	187.20	4.77	70.72	56.89	13.83	0.69	0.49	131.37	-	131.37	134.41	-	134.41	-	71.20	-	-	-	2.93
16.11.24	24.00	-	198.63	192.87	5.76	71.21	57.82	13.39	0.69	0.49	135.82	-	135.82	139.03	-	139.03	-	71.71	-	-	-	3.00
17.11.24	24.00	-	201.57	194.32	7.25	70.52	57.30	13.22	0.69	0.49	138.70	-	138.70	141.92	-	141.92	-	70.97	-	-	-	3.09
18.11.24	24.00	-	193.53	188.46	5.07	70.87	57.22	13.65	0.69	0.49	132.21	-	132.21	135.29	-	135.29	-	71.34	-	-	-	2.94
19.11.24	24.00	-	192.52	187.33	5.19	71.77	57.65	14.12	0.69	0.49	131.72	-	131.72	134.87	-	134.87	-	72.27	-	-	-	3.02
20.11.24	24.00	-	192.32	187.50	4.82	72.50	58.12	14.38	0.69	0.49	131.44	-	131.44	134.61	-	134.61	-	73.03	-	-	-	3.05
21.11.24	24.00	-	194.40	189.79	4.61	72.78	58.36	14.42	0.69	0.49	132.78	-	132.78	136.03	-	136.03	-	73.29	-	-	-	3.08
22.11.24	24.00	-	190.98	185.40	5.58	72.98	58.09	14.89	0.69	0.49	130.93	-	130.93	134.14	-	134.14	-	73.50	-	-	-	3.18
Среднее	24.00	-	191.53	186.00	5.52	70.88	56.95	13.93	0.69	0.49	130.50	-	130.50	133.55	-	133.55	-	71.38	-	-	0.00	2.99
Итого	744.00	-	5937.29	5766.06	171.23	-	-	-	-	-	4045.59	-	4045.59	4139.99	-	4139.99	-	-	-	-	-	92.63

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24							-	-	-
	22.11.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	5.51	°C	-0.96	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			91.67	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			174.72	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.