Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 71
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 71
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ941.11 №24960
Подающ.тр.(М1): № 521473 Расходомер: ПРЭМ-3 32 В Gmin= 0.045
Обратн.тр.(М2): № 521386 Расходомер: ПРЭМ-3 32 В Gmin= 0.045
Тр. ГВС(М3): № Расходомер: Gmin=
Тр.цирк.ГВС(М4): № Расходомер: Gmin=
Тр.подпитки(V5): Расходомер: Gmin=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 5.85

Gmax= 12	Термопреобр.:	КТПТР-01	№ 1773	Преобр.давления:	№
Gmax= 12	Термопреобр.:	КТПТР-01	№ 1773А	Преобр.давления:	№
Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	Контроль ГВС (ТВ-2) М3	М4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	Т3	Т4	Р3	Р4	Общее теплопотр-е Qобщ.
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	65.19	63.70	1.48	68.91	37.07	31.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.13
24.10.24	24.00	-	68.65	67.14	1.51	70.13	37.93	32.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.27
25.10.24	24.00	-	69.81	68.28	1.53	68.37	38.19	30.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.17
26.10.24	24.00	-	70.12	68.57	1.55	68.63	37.70	30.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.23
27.10.24	24.00	-	78.66	76.83	1.83	68.72	39.31	29.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.39
28.10.24	24.00	-	77.99	76.27	1.72	68.77	39.13	29.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.38
29.10.24	24.00	-	107.71	105.42	2.29	68.76	42.10	26.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.97
30.10.24	24.00	-	100.82	98.58	2.24	68.30	41.35	26.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.81
31.10.24	24.00	-	122.69	120.05	2.65	68.88	43.11	25.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.28
01.11.24	24.00	-	127.20	124.41	2.78	69.16	43.70	25.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.36
02.11.24	24.00	-	127.41	124.64	2.77	69.27	43.34	25.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.43
03.11.24	24.00	-	127.33	124.51	2.82	69.11	43.08	26.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.44
04.11.24	24.00	-	127.31	124.58	2.74	68.97	42.86	26.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.45
05.11.24	24.00	-	127.34	124.61	2.73	69.33	43.08	26.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.47
06.11.24	24.00	-	121.01	118.42	2.59	69.47	42.85	26.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.34
07.11.24	24.00	-	114.59	112.15	2.44	69.75	42.47	27.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.23
08.11.24	24.00	-	108.08	105.76	2.32	69.69	42.13	27.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.08
09.11.24	24.00	-	95.74	93.65	2.09	69.93	40.67	29.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.89
10.11.24	24.00	-	126.22	123.51	2.71	69.41	43.50	25.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.39
11.11.24	24.00	-	126.68	123.92	2.76	68.59	42.97	25.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.37
12.11.24	24.00	-	127.37	124.57	2.80	69.04	42.96	26.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.45
13.11.24	24.00	-	127.05	124.26	2.80	68.84	43.17	25.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.39
14.11.24	24.00	-	121.01	118.27	2.73	69.33	42.77	26.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.33
15.11.24	24.00	-	124.94	122.15	2.79	69.27	43.33	25.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.37
16.11.24	24.00	-	85.38	83.38	1.99	69.83	39.45	30.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.68
17.11.24	24.00	-	112.85	110.32	2.53	70.02	42.21	27.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.25
18.11.24	24.00	-	124.29	121.49	2.80	69.47	43.16	26.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.40
19.11.24	24.00	-	127.19	124.34	2.84	69.98	43.48	26.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.50
20.11.24	24.00	-	127.16	124.42	2.75	71.14	44.07	27.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.57
21.11.24	24.00	-	127.15	124.39	2.76	72.79	44.95	27.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.67
22.11.24	24.00	-	126.65	123.92	2.73	74.36	45.24	29.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.82
Среднее	24.00	-	110.37	107.95	2.42	69.56	41.98	27.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.11
Итого	744.00	-	3421.61	3346.53	75.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.50

	Дата и время	М1 (т)	М2 (т)	М3 (т)	М4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24							-		
	22.11.24							-		

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 5.85 °С Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 96.50 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.