

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2024**

**Абонент:** Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 86, лит. Д

**Адрес:** Седова ул, д. 86, лит. Д ИТ11

**Обслуживающая организация:** котельная 2 Невская

**Договор:** 33203.046.6

**Строит. адрес:**

**Телефон:**

**Телефон:**

**Телефон:**

**Узел учета:** Код УТЭ:

**Отопление:** 105560

**расфик:** 149170

**Установленные приборы:** Часовые и счетчн. архивы в файлах:  
**Вычислитель:** ВКТ-7.04 № 207242 расходомер:  
**Подходящий ГВС (M3)** ПРЭИМ  
**Обратный трубопровод (M2)** ПРЭИМ  
**Подходящий ГВС (M3)** ПРЭИМ  
**Циркуляционный ГВС (M4)** ПРЭИМ  
**Подпиточный трубопровод (Vп)** ПРЭИМ

**зима:** Q=M1\*(t1-hвх)-M2\*(t2-hхв)

**Расчетный алгоритм:**

**Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:**

**Договорные расходы (ср сут.), т/сут.:**

**лето:** Qтэx=M3\*(h3-hхв)

**Счетчик =** 0

**Степex =** 0

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024**

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)						Учет ГВС (ТВ-2)						Общ. Гкал								
			M1	M2	dM	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3	M4	dM	V3		V4	dV (казнв)	Улодпит	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2	
23.10.2024	24.00	*	78.41	77.85	0.56	69.79	45.77	24.02	6.80	4.90													1.91
24.10.2024	24.00		87.45	87.45	0.00	71.14	47.84	23.30	6.80	4.90													2.04
25.10.2024	24.00		87.00	87.00	0.00	69.38	47.02	22.36	6.80	4.90													1.95
26.10.2024	24.00		87.00	87.00	0.00	69.55	47.13	22.42	6.80	4.90													1.95
27.10.2024	24.00		86.39	86.39	0.00	69.49	46.92	22.57	6.80	4.90													1.95
28.10.2024	24.00		86.54	86.54	0.00	69.54	46.95	22.59	6.80	4.90													1.96
29.10.2024	24.00		84.72	84.72	0.00	69.21	46.31	22.90	6.80	4.90													1.94
30.10.2024	24.00		84.93	84.93	0.00	68.84	45.90	22.94	6.80	4.90													1.94
31.10.2024	24.00		83.55	83.55	0.00	69.34	45.70	23.64	6.80	4.90													1.97
01.11.2024	24.00		82.28	82.28	0.00	69.41	45.35	24.06	6.80	4.90													1.98
02.11.2024	24.00	*	81.20	81.06	0.14	69.55	44.95	24.60	6.80	4.90													2.01
03.11.2024	24.00		80.61	80.61	0.00	69.32	44.56	24.76	6.80	4.90													2.00
04.11.2024	24.00		80.35	80.35	0.00	69.26	44.22	25.04	6.80	4.90													2.01
05.11.2024	24.00		80.53	80.53	0.00	69.57	44.39	25.18	6.80	4.90													2.02
06.11.2024	24.00	*	81.95	81.95	0.00	69.90	44.84	25.06	6.80	4.90													2.03
07.11.2024	24.00	*	82.69	82.51	0.18	70.19	45.21	24.98	6.80	4.90													2.06
08.11.2024	24.00	*	83.15	82.72	0.43	70.24	45.35	24.89	6.80	4.90													2.09
09.11.2024	24.00		83.83	83.83	0.00	70.53	45.89	24.64	6.80	4.90													2.06
10.11.2024	24.00		80.26	80.26	0.00	69.61	44.66	24.95	6.80	4.90													2.00
11.11.2024	24.00		79.02	79.02	0.00	68.81	43.58	25.23	6.80	4.90													2.08
12.11.2024	24.00	*	83.27	83.05	0.22	69.41	44.60	24.81	6.80	4.90													2.08
13.11.2024	24.00		85.19	85.19	0.00	69.13	45.00	24.13	6.80	4.90													2.06
14.11.2024	24.00		85.46	85.46	0.00	69.79	45.50	24.29	6.80	4.90													2.08
15.11.2024	24.00		84.28	84.28	0.00	69.62	45.20	24.42	6.80	4.90													2.06
16.11.2024	24.00		87.29	87.29	0.00	70.63	46.44	24.19	6.80	4.90													2.11
17.11.2024	24.00		85.70	85.70	0.00	70.43	46.20	24.23	6.80	4.90													2.08
18.11.2024	24.00		84.06	84.06	0.00	69.80	45.61	24.19	6.80	4.90													2.03
19.11.2024	24.00		83.38	83.38	0.00	70.47	45.59	24.88	6.80	4.90													2.08
20.11.2024	24.00		83.39	83.39	0.00	71.50	45.77	25.73	6.80	4.90													2.15
21.11.2024	24.00		84.58	84.58	0.00	73.31	46.97	26.34	6.80	4.90													2.23
22.11.2024	24.00		81.15	81.15	0.00	74.73	46.75	27.98	6.80	4.90													2.27
<b>Среднее</b>	<b>24.00</b>	<b></b>	<b>83.54</b>	<b>83.49</b>	<b>0.05</b>	<b>70.05</b>	<b>45.68</b>	<b>24.37</b>	<b>6.80</b>	<b>4.90</b>												<b>2.04</b>	
<b>Итого</b>	<b>744.00</b>	<b></b>	<b>2589.61</b>	<b>2588.08</b>	<b>1.53</b>																		<b>63.16</b>

Показник	Дата	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ. Гкал	Траб. ч
	24.10.2024	60890.6	60893.40						1706.37	25546.00
	23.11.2024	63401.8	63403.60						1767.61	26266.00

Количество тепловой энергии Собщ., рассчитанное по среднему:  
**Объем теплоснабжения Улзи,** рассчитанный по среднему

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Собщ. 63.16 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабжения Улзи 1767.61 куб.м

0 час  
 0 час  
 час

0 Гкал

Гкал  
 куб.м

**ТУП «ТЭК СПб»**  
**Филиал «Энергобыт»**  
 АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 ЮЖНЫЙ РАЙОН

**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
**26.11.2024г.**

Представитель теплонаблюдательной организации