

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Ноябрь 2024

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 86, лит. Д
Адрес: Седова ул, д. 86, лит. Д ИТП2
Обслуживающая организация:

Договор: 33203.046.6
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Отопление
105559

Источники: котельная 2 Невская

Схема подключения: 2-х-трубная схема

График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-Г.04 № 205516 расходомер: Гплп= 0.2
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-D 30
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ 30
 Подающий ГВС (М3) КТСП-Н
 Циркуляционный ГВС (М4) КТСП-Н
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм: зима: $Q=(M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв))$ лето: $Qгвс=(M3*(h3-hxв))$
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот = 0.1868 Qвент = 0 Qгтэх = 0 Qгвс = 0
 Договорные расходы (ср. сут.): Гт/сут.: Gот = 56.7494 Qвент = 0 Qгтэх = 0 Qгвс.ср = 0 Qгвс.ср = 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024 Qгвс.м = 0 Qгвс.м = 0

Дата	Ti		Hс		Учет отопления (ПВ-1)						Учет ГВС (ТВ-2)						Т3 °C	Т4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
	час	Т	М1	М2	ДМ	T1 °C	T2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	М3	М4	DM	V3 м3	V4 м3	dv (излпв) м3					
23.10.2024	24.00	58.56	58.56	58.56	0.00	68.96	39.95	29.01	6.80	4.90										1.70	
24.10.2024	24.00	68.58	68.58	68.58	0.00	70.43	42.52	27.91	6.80	4.90										1.91	
25.10.2024	24.00	65.74	65.74	65.74	0.00	68.62	41.46	27.16	6.80	4.90									1.78		
26.10.2024	24.00	66.62	66.62	66.62	0.00	68.81	41.70	27.11	6.80	4.90									1.81		
27.10.2024	24.00	65.21	65.21	65.21	0.00	68.75	41.43	27.32	6.80	4.90									1.78		
28.10.2024	24.00	65.14	65.14	65.14	0.00	68.79	41.44	27.35	6.80	4.90									1.79		
29.10.2024	24.00	65.41	65.41	65.41	0.00	68.46	41.11	27.35	6.80	4.90									1.77		
30.10.2024	24.00	65.11	65.11	65.11	0.00	68.10	40.92	27.18	6.80	4.90									1.78		
31.10.2024	24.00	62.88	62.88	62.88	0.00	68.55	40.30	28.25	6.80	4.90									1.78		
01.11.2024	24.00	61.38	61.38	61.38	0.00	68.61	39.81	28.80	6.80	4.90									1.77		
02.11.2024	24.00	61.82	61.82	61.82	0.00	68.75	39.50	29.25	6.80	4.90									1.81		
03.11.2024	24.00	61.99	61.99	61.99	0.00	68.53	39.29	29.24	6.80	4.90									1.81		
04.11.2024	24.00	61.73	61.73	61.73	0.00	68.44	39.03	29.41	6.80	4.90									1.82		
05.11.2024	24.00	61.38	61.38	61.38	0.00	68.74	38.98	29.76	6.80	4.90									1.83		
06.11.2024	24.00	62.57	62.57	62.57	0.00	69.08	39.31	29.77	6.80	4.90									1.86		
07.11.2024	24.00	62.86	62.86	62.86	0.00	69.38	39.64	29.74	6.80	4.90									1.87		
08.11.2024	24.00	62.62	62.62	62.62	0.00	69.42	39.66	29.76	6.80	4.90									1.86		
09.11.2024	24.00	63.04	63.04	63.04	0.00	69.72	40.20	29.52	6.80	4.90									1.86		
10.11.2024	24.00	60.23	60.23	60.23	0.00	68.79	39.13	29.66	6.80	4.90									1.78		
11.11.2024	24.00	59.23	59.23	59.23	0.00	67.97	38.26	29.71	6.80	4.90									1.76		
12.11.2024	24.00	60.29	60.29	60.29	0.00	68.55	38.66	29.89	6.80	4.90									1.80		
13.11.2024	24.00	60.30	60.30	60.30	0.00	68.29	38.60	29.89	6.80	4.90									1.79		
14.11.2024	24.00	63.36	63.36	63.36	0.00	68.97	39.55	29.42	6.80	4.90									1.86		
15.11.2024	24.00	66.02	66.02	66.02	0.00	68.83	40.11	28.72	6.80	4.90									1.90		
16.11.2024	24.00	68.84	68.84	68.84	0.00	69.86	41.40	28.46	6.80	4.90									1.96		
17.11.2024	24.00	67.89	67.89	67.89	0.00	69.67	41.21	28.46	6.80	4.90									1.93		
18.11.2024	24.00	66.20	66.20	66.20	0.00	69.02	40.66	28.36	6.80	4.90									1.88		
19.11.2024	24.00	65.51	65.51	65.51	0.00	69.64	40.46	29.18	6.80	4.90									1.91		
20.11.2024	24.00	65.22	65.22	65.22	0.00	70.65	40.62	30.03	6.80	4.90									1.96		
21.11.2024	24.00	66.08	66.08	66.08	0.00	72.44	41.45	30.99	6.80	4.90									2.05		
22.11.2024	24.00	63.67	63.67	63.67	0.00	73.85	41.32	32.53	6.80	4.90									2.07		
Среднее	24.00	63.73	63.73	63.73	0.00	69.25	40.25	29.00	6.80	4.90									1.85		
Итого	744.00	1975.48	1975.48	1975.48	0.00															57.24	

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Qобщ, Гкал Траб, ч
 24.10.2024 49762.5 49156.10
 23.11.2024 51679.4 51075.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения I2: час
 Корректировка на температуре холодной воды: 5.85 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 57.24 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл, м.куб. 2611

ГУП «ТЭК СЛБ»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 ЮЖНЫЙ РАЙОН
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 СОКОЛОВ Д.А. 26.11.2024г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплопоставляющей организации