Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Отопление
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 86 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 86 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №205536 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 5.85

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	103.40	103.40	0.00	69.79	48.05	21.74	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.25
24.10.24	24.00	-	115.24	115.24	0.00	71.13	50.17	20.96	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.42
25.10.24	24.00	-	115.13	115.13	0.00	69.35	49.30	20.05	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.31
26.10.24	24.00	-	115.12	115.12	0.00	69.54	49.39	20.15	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.32
27.10.24	24.00	-	114.33	114.33	0.00	69.49	49.34	20.15	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.31
28.10.24	24.00	-	114.52	114.52	0.00	69.54	49.28	20.26	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.32
29.10.24	24.00	-	112.47	112.47	0.00	69.20	48.71	20.49	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.31
30.10.24	24.00	-	112.81	112.81	0.00	68.83	48.44	20.39	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.30
31.10.24	24.00	-	111.16	111.16	0.00	69.32	48.36	20.96	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.33
01.11.24	24.00	-	109.53	109.53	0.00	69.41	48.14	21.27	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.33
02.11.24	24.00	-	108.22	108.22	0.00	69.56	47.77	21.79	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.36
03.11.24	24.00	-	107.43	107.43	0.00	69.32	47.39	21.93	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.36
04.11.24	24.00	-	107.09	107.09	0.00	69.24	47.11	22.13	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.37
05.11.24	24.00	-	107.52	107.10	0.42	69.56	47.17	22.39	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.43
06.11.24	24.00	-	109.56	109.28	0.28	69.88	47.79	22.09	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.44
07.11.24	24.00	-	110.46	110.46	0.00	70.18	47.95	22.23	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.46
08.11.24	24.00	-	110.73	110.73	0.00	70.21	48.05	22.16	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.46
09.11.24	24.00	-	111.53	111.53	0.00	70.52	48.58	21.94	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.45
10.11.24	24.00	-	106.71	106.71	0.00	69.62	47.51	22.11	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.36
11.11.24	24.00	-	105.12	105.12	0.00	68.81	46.53	22.28	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.34
12.11.24	24.00	-	107.13	107.13	0.00	69.38	47.13	22.25	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.39
13.11.24	24.00	-	107.83	107.83	0.00	69.10	47.17	21.93	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.37
14.11.24	24.00	-	108.63	108.63	0.00	69.74	47.68	22.06	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.40
15.11.24	24.00	-	107.27	107.27	0.00	69.57	47.48	22.09	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.37
16.11.24	24.00	-	111.54	111.54	0.00	70.58	48.74	21.84	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.44
17.11.24	24.00	-	109.72	109.72	0.00	70.39	48.38	22.01	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.42
18.11.24	24.00	-	107.59	107.59	0.00	69.76	47.77	21.99	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.37
19.11.24	24.00	-	106.84	106.84	0.00	70.41	47.93	22.48	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.40
20.11.24	24.00	-	106.89	106.89	0.00	71.45	48.31	23.14	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.48
21.11.24	24.00	-	108.90	108.90	0.00	73.26	49.53	23.73	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.59
22.11.24	24.00	-	104.45	104.45	0.00	74.70	49.39	25.31	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.64
Среднее	24.00	-	109.51	109.49	0.02	70.03	48.21	21.82	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.39
Итого	744.00	-	3394.87	3394.17	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.08

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24	59227.460	59157.060					1828.146		25529.000
	22.11.24	62622.330	62551.230					1902.230		26273.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 5.85 °C Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 74.08 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.