

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 144, лит. Щ**
 Адрес: **Седова ул, д. 144, лит. Щ**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **32804.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **105286**

график: **150/70**

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 26.07.2025 | Режим (схема): | Преобр.давления: |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207107 | расходомер: | Gmin= | | Термопреобр.: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-20-B1 | 0,027 | 12 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,174 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0,0946 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 | Qгвс.ср = 0,043 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 52,2 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 17,2 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ | | | |
|--------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|----|------|---------------|----|---------------|---------|-------|------|----|--------------|---------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.10.2024 | 24,00 | | 60,94 | 53,18 | 7,76 | 69,09 | 40,31 | 28,78 | 6,80 | 4,90 | 6,93 | | 6,93 | 7,11 | | 7,11 | | 72,35 | | | 2,07 | |
| 24.10.2024 | 24,00 * | | 65,04 | 58,41 | 6,63 | 69,73 | 41,67 | 28,06 | 6,80 | 4,90 | 5,99 | | 5,99 | 6,13 | | 6,13 | | 72,77 | | | 2,10 | |
| 25.10.2024 | 24,00 | | 66,00 | 59,01 | 6,99 | 69,30 | 41,74 | 27,56 | 6,80 | 4,90 | 6,40 | | 6,40 | 6,56 | | 6,56 | | 72,46 | | | 2,11 | |
| 26.10.2024 | 24,00 * | | 66,54 | 59,79 | 6,75 | 70,04 | 42,30 | 27,74 | 6,80 | 4,90 | 6,09 | | 6,09 | 6,25 | | 6,25 | | 73,15 | | | 2,13 | |
| 27.10.2024 | 24,00 | | 69,09 | 60,83 | 8,26 | 69,78 | 42,38 | 27,40 | 6,80 | 4,90 | 7,68 | | 7,68 | 7,85 | | 7,85 | | 73,07 | | | 2,24 | |
| 28.10.2024 | 24,00 * | | 70,04 | 63,08 | 6,96 | 68,60 | 42,44 | 26,16 | 6,80 | 4,90 | 6,45 | | 6,45 | 6,61 | | 6,61 | | 71,61 | | | 2,13 | |
| 29.10.2024 | 24,00 * | | 68,48 | 61,49 | 6,99 | 68,05 | 41,31 | 26,74 | 6,80 | 4,90 | 6,48 | | 6,48 | 6,67 | | 6,67 | | 71,39 | | | 2,12 | |
| 30.10.2024 | 24,00 | | 70,15 | 62,57 | 7,58 | 69,81 | 41,98 | 27,83 | 6,80 | 4,90 | 7,12 | | 7,12 | 7,28 | | 7,28 | | 72,78 | | | 2,27 | |
| 31.10.2024 | 24,00 | | 68,60 | 61,06 | 7,54 | 67,58 | 40,57 | 27,01 | 6,80 | 4,90 | 6,99 | | 6,99 | 7,16 | | 7,16 | | 70,50 | | | 2,16 | |
| 01.11.2024 | 24,00 * | | 67,48 | 61,01 | 6,47 | 69,03 | 40,91 | 28,12 | 6,80 | 4,90 | 6,02 | | 6,02 | 6,18 | | 6,18 | | 72,33 | | | 2,16 | |
| 02.11.2024 | 24,00 | | 67,87 | 60,21 | 7,66 | 69,18 | 40,43 | 28,75 | 6,80 | 4,90 | 7,19 | | 7,19 | 7,35 | | 7,35 | | 72,33 | | | 2,26 | |
| 03.11.2024 | 24,00 | | 68,08 | 59,96 | 8,12 | 69,23 | 39,96 | 29,27 | 6,80 | 4,90 | 7,56 | | 7,56 | 7,76 | | 7,76 | | 72,33 | | | 2,32 | |
| 04.11.2024 | 24,00 | | 68,38 | 59,69 | 8,69 | 69,63 | 39,92 | 29,71 | 6,80 | 4,90 | 8,17 | | 8,17 | 8,37 | | 8,37 | | 72,92 | | | 2,38 | |
| 05.11.2024 | 24,00 * | | 67,56 | 60,05 | 7,51 | 69,15 | 39,89 | 29,26 | 6,80 | 4,90 | 7,02 | | 7,02 | 7,19 | | 7,19 | | 72,43 | | | 2,28 | |
| 06.11.2024 | 24,00 | | 69,78 | 61,37 | 8,41 | 69,71 | 40,96 | 28,75 | 6,80 | 4,90 | 7,46 | | 7,46 | 7,65 | | 7,65 | | 73,08 | | | 2,35 | |
| 07.11.2024 | 24,00 * | | 69,64 | 61,59 | 8,05 | 69,35 | 41,19 | 28,16 | 6,80 | 4,90 | 7,14 | | 7,14 | 7,31 | | 7,31 | | 72,68 | | | 2,29 | |
| 08.11.2024 | 24,00 * | | 69,75 | 62,33 | 7,42 | 69,89 | 41,60 | 28,29 | 6,80 | 4,90 | 6,48 | | 6,48 | 6,67 | | 6,67 | | 73,15 | | | 2,28 | |
| 09.11.2024 | 24,00 * | | 69,08 | 62,33 | 6,75 | 69,04 | 41,38 | 27,66 | 6,80 | 4,90 | 5,81 | | 5,81 | 5,98 | | 5,98 | | 72,19 | | | 2,19 | |
| 10.11.2024 | 24,00 * | | 69,94 | 60,18 | 9,76 | 69,67 | 40,68 | 28,99 | 6,80 | 4,90 | 8,85 | | 8,85 | 9,06 | | 9,06 | | 72,99 | | | 2,43 | |
| 11.11.2024 | 24,00 * | | 65,87 | 58,47 | 7,40 | 69,49 | 39,37 | 30,12 | 6,80 | 4,90 | 6,55 | | 6,55 | 6,68 | | 6,68 | | 72,70 | | | 2,28 | |
| 12.11.2024 | 24,00 * | | 67,98 | 59,76 | 8,22 | 68,88 | 39,66 | 29,22 | 6,80 | 4,90 | 7,36 | | 7,36 | 7,54 | | 7,54 | | 71,77 | | | 2,31 | |
| 13.11.2024 | 24,00 * | | 68,91 | 61,07 | 7,84 | 69,14 | 40,37 | 28,77 | 6,80 | 4,90 | 6,92 | | 6,92 | 7,09 | | 7,09 | | 72,33 | | | 2,30 | |
| 14.11.2024 | 24,00 * | | 69,04 | 61,35 | 7,69 | 69,89 | 40,94 | 28,95 | 6,80 | 4,90 | 6,88 | | 6,88 | 7,05 | | 7,05 | | 73,15 | | | 2,31 | |
| 15.11.2024 | 24,00 * | | 68,22 | 60,49 | 7,73 | 69,22 | 40,39 | 28,83 | 6,80 | 4,90 | 6,83 | | 6,83 | 7,01 | | 7,01 | | 72,61 | | | 2,28 | |
| 16.11.2024 | 24,00 * | | 70,09 | 62,54 | 7,55 | 69,49 | 41,37 | 28,12 | 6,80 | 4,90 | 6,65 | | 6,65 | 6,84 | | 6,84 | | 72,60 | | | 2,28 | |
| 17.11.2024 | 24,00 * | | 73,55 | 63,58 | 9,97 | 68,32 | 41,07 | 27,25 | 6,80 | 4,90 | 9,07 | | 9,07 | 9,30 | | 9,30 | | 71,73 | | | 2,41 | |
| 18.11.2024 | 24,00 * | | 69,57 | 61,74 | 7,83 | 69,22 | 40,81 | 28,41 | 6,80 | 4,90 | 6,91 | | 6,91 | 7,08 | | 7,08 | | 72,52 | | | 2,30 | |
| 19.11.2024 | 24,00 * | | 69,42 | 60,74 | 8,68 | 70,33 | 40,71 | 29,62 | 6,80 | 4,90 | 7,82 | | 7,82 | 8,03 | | 8,03 | | 73,77 | | | 2,41 | |
| 20.11.2024 | 24,00 * | | 67,85 | 60,84 | 7,01 | 71,03 | 40,93 | 30,10 | 6,80 | 4,90 | 6,18 | | 6,18 | 6,33 | | 6,33 | | 74,16 | | | 2,33 | |
| 21.11.2024 | 24,00 * | | 69,58 | 61,27 | 8,31 | 71,32 | 41,18 | 30,14 | 6,80 | 4,90 | 7,53 | | 7,53 | 7,73 | | 7,73 | | 74,84 | | | 2,44 | |
| 22.11.2024 | 24,00 * | | 67,43 | 59,91 | 7,52 | 71,37 | 40,48 | 30,89 | 6,80 | 4,90 | 6,65 | | 6,65 | 6,85 | | 6,85 | | 74,61 | | | 2,39 | |
| Среднее | 24,00 | | 68,39 | 60,64 | 7,74 | 69,47 | 40,93 | 28,54 | 6,80 | 4,90 | 7,01 | | 7,01 | 7,18 | | 7,18 | | 72,69 | | | 2,27 | |
| Итого | 744,00 | | 2119,95 | 1879,90 | 240,05 | | | | | | 217,18 | | | 217,18 | | 222,67 | | | | | 70,31 | |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|---------|----------|---------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.10.2024 | 63686,4 | 55640,20 | 7310,92 | | 7502,77 | | | 2599,54 | 27059,00 |
| 23.11.2024 | 65863,4 | 57569,30 | 7535,24 | | 7732,77 | | | 2688,17 | 27827,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: **0** час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **5,88 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **68,9** Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 28.11.2024 11:17 GMT+03:00
 Представитель теплоэнергетической организации

с/с/в/а/г/б/г-4049-88aa-8cbe1d11023





Страница 1 из 2



Идентификатор документа c9fc7a8f-af58-4049-88aa-8cb9e1d11023



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович Доверитель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" |  69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку | 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00 | 28.11.2024 11:17 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |  Не требуется для подписания | 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D с 19.08.2024 09:16 по 19.11.2025 09:16 GMT+03:00 | 29.11.2024 11:01 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |