

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 18, лит. А**
 Адрес: **Фарфоровская ул, д. 18/20, лит. А**
 Обслуживающая организация:

Договор: **36984.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **126847**

Источник: **котельная 2 Невская**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	14.07.2025	Режим (схема):	Преобр.давления:
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 205588	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,3	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,3	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,2	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,1554	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,0925
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 47,2101	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 16,8 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C		T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	
23.10.2024		*																					
24.10.2024		*																					
25.10.2024		*																					
26.10.2024		*																					
27.10.2024		*																					
28.10.2024		*																					
29.10.2024		*																					
30.10.2024		*																					
31.10.2024		*																					
01.11.2024		*																					
02.11.2024	24,00		96,71	85,98	10,73	69,27	40,25	29,02	6,80	4,90	11,19		11,19	11,43		11,43							3,24
03.11.2024	24,00	*	95,37	85,24	10,13	69,08	39,87	29,21	6,80	4,90	10,59		10,59	10,81		10,81							3,19
04.11.2024	24,00	*	96,46	85,01	11,45	68,97	39,53	29,44	6,80	4,90	12,03		12,03	12,31		12,31							3,29
05.11.2024	24,00	*	96,33	85,39	10,94	69,30	39,61	29,69	6,80	4,90	11,31		11,31	11,54		11,54							3,29
06.11.2024	24,00	*	97,25	87,19	10,06	69,62	40,27	29,35	6,80	4,90	10,52		10,52	10,75		10,75							3,26
07.11.2024	24,00	*	97,74	88,19	9,55	69,93	40,85	29,08	6,80	4,90	9,99		9,99	10,21		10,21							3,23
08.11.2024	24,00	*	97,98	88,66	9,32	69,95	41,06	28,89	6,80	4,90	9,64		9,64	9,86		9,86							3,22
09.11.2024	24,00	*	99,05	89,32	9,73	70,26	41,56	28,70	6,80	4,90	10,27		10,27	10,46		10,46							3,25
10.11.2024	24,00	*	96,05	85,14	10,91	69,39	40,34	29,05	6,80	4,90	11,46		11,46	11,71		11,71							3,23
11.11.2024	24,00	*	94,26	84,06	10,20	68,56	39,14	29,42	6,80	4,90	10,92		10,92	11,14		11,14							3,18
12.11.2024	24,00	*	95,44	85,66	9,78	69,11	39,76	29,35	6,80	4,90	10,47		10,47	10,68		10,68							3,19
13.11.2024	24,00	*	97,18	86,14	11,04	68,88	39,96	28,92	6,80	4,90	11,68		11,68	11,94		11,94							3,25
14.11.2024	24,00	*	96,58	86,85	9,73	69,49	40,44	29,05	6,80	4,90	10,27		10,27	10,49		10,49							3,20
15.11.2024	24,00	*	95,72	85,65	10,07	69,32	40,12	29,20	6,80	4,90	10,40		10,40	10,62		10,62							3,20
16.11.2024	24,00	*	100,24	89,48	10,76	70,32	41,54	28,78	6,80	4,90	11,23		11,23	11,47		11,47							3,33
17.11.2024	24,00	*	99,09	87,76	11,33	70,16	41,41	28,75	6,80	4,90	11,94		11,94	12,18		12,18							3,32
18.11.2024	24,00	*	96,18	86,05	10,13	69,53	40,73	28,80	6,80	4,90	10,65		10,65	10,88		10,88							3,18
19.11.2024	24,00	*	94,16	85,38	8,78	70,11	40,47	29,64	6,80	4,90	9,29		9,29	9,49		9,49							3,15
20.11.2024	24,00	*	95,57	85,48	10,09	71,18	40,80	30,38	6,80	4,90	10,87		10,87	11,10		11,10							3,32
21.11.2024	24,00	*	96,92	87,14	9,78	72,95	41,84	31,11	6,80	4,90	10,55		10,55	10,81		10,81							3,43
22.11.2024	24,00	*	93,67	83,60	10,07	74,39	41,54	32,85	6,80	4,90	10,76		10,76	11,05		11,05							3,50
Среднее	24,00		96,57	86,35	10,22	69,99	40,53	29,46	6,80	4,90	10,76		10,76	11,00		11,00							3,26
Итого	504,00		2027,95	1813,37	214,58						226,03		226,03	230,93		230,93							68,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2024	102878	91531,60	10753,80		10999,30			3793,57	24633,00
23.11.2024	105984	94312,10	10986,40		11237,00			3912,32	25400,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **240** час **32,6** Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **240** час **110** куб.м
 Период расчета по договору: _____ час
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: **5,85** °C **1,85** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **99,2** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 28.11.2024 11:17 GMT+03:00
 Представитель ООО «Теплоэнергоснабжение»

81570120-a273-440-0dd3-96e6c57c8b





Страница 1 из 2



Идентификатор документа 8137b120-a273-4f40-8dd5-96eecbc57c8b



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович Доверитель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"	 69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00	28.11.2024 11:17 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D с 19.08.2024 09:16 по 19.11.2025 09:16 GMT+03:00	29.11.2024 11:01 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа