

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 26, лит. Д**  
 Адрес: **Фарфоровская ул, д. 26, лит. Д**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **36988.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **126851**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: <b>30.07.2025</b>		Режим (схема):
Вычислитель: <b>ВКТ-7.04 № 219384</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-В1	0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,175</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гв.= <b>0</b>	Qгвс.= <b>0,099</b>
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср <b>0</b>	Qгвс.ср= <b>0,045</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>53,1646</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>	Gтех.гв.= <b>0</b>	Gгвс.= <b>18</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.10.2024	24,00	*	87,54	83,16	4,38	69,06	51,71	17,35	6,80	4,90	4,84		4,84	4,94		4,94						1,75
24.10.2024	24,00	*	96,75	92,75	4,00	70,43	54,21	16,22	6,80	4,90	4,57		4,57	4,69		4,69						1,79
25.10.2024	24,00	*	96,96	92,54	4,42	68,66	52,86	15,80	6,80	4,90	5,05		5,05	5,14		5,14						1,77
26.10.2024	24,00	*	97,17	92,57	4,60	68,85	53,08	15,77	6,80	4,90	5,21		5,21	5,30		5,30						1,78
27.10.2024	24,00	*	97,26	91,64	5,62	68,81	52,46	16,35	6,80	4,90	6,17		6,17	6,32		6,32						1,89
28.10.2024	24,00	*	96,82	92,09	4,73	68,85	52,47	16,38	6,80	4,90	5,31		5,31	5,43		5,43						1,84
29.10.2024	24,00	*	94,68	90,00	4,68	68,50	51,70	16,80	6,80	4,90	5,18		5,18	5,31		5,31						1,84
30.10.2024	24,00	*	94,82	90,40	4,42	68,14	50,81	17,33	6,80	4,90	4,94		4,94	5,02		5,02						1,87
31.10.2024	24,00	*	93,22	88,80	4,42	68,61	50,88	17,73	6,80	4,90	4,92		4,92	5,03		5,03						1,88
01.11.2024	24,00	*	93,61	87,46	6,15	68,69	50,70	17,99	6,80	4,90	6,65		6,65	6,80		6,80						2,00
02.11.2024	24,00	*	91,78	86,29	5,49	68,80	49,96	18,84	6,80	4,90	5,93		5,93	6,04		6,04						2,01
03.11.2024	24,00	*	90,67	85,51	5,16	68,60	48,67	19,93	6,80	4,90	5,51		5,51	5,64		5,64						2,06
04.11.2024	24,00	*	90,31	85,29	5,02	68,51	48,22	20,29	6,80	4,90	5,33		5,33	5,46		5,46						2,07
05.11.2024	24,00	*	90,81	85,53	5,28	68,82	48,39	20,43	6,80	4,90	5,55		5,55	5,67		5,67						2,11
06.11.2024	24,00	*	92,09	87,48	4,61	69,16	49,31	19,85	6,80	4,90	5,06		5,06	5,14		5,14						2,06
07.11.2024	24,00	*	93,36	88,43	4,93	69,46	50,07	19,39	6,80	4,90	5,38		5,38	5,47		5,47						2,06
08.11.2024	24,00	*	93,43	88,96	4,47	69,49	50,42	19,07	6,80	4,90	4,92		4,92	5,02		5,02						2,01
09.11.2024	24,00	*	93,90	89,57	4,33	69,79	51,26	18,53	6,80	4,90	4,75		4,75	4,83		4,83						1,96
10.11.2024	24,00	*	90,17	85,14	5,03	68,89	49,51	19,38	6,80	4,90	5,41		5,41	5,50		5,50						2,00
11.11.2024	24,00	*	89,76	83,87	5,89	68,09	47,95	20,14	6,80	4,90	6,19		6,19	6,32		6,32						2,09
12.11.2024	24,00	*	90,59	85,73	4,86	68,66	48,80	19,86	6,80	4,90	5,25		5,25	5,37		5,37						2,04
13.11.2024	24,00	*	90,51	86,27	4,24	68,40	49,01	19,39	6,80	4,90	4,68		4,68	4,76		4,76						1,97
14.11.2024	24,00	*	91,81	86,95	4,86	69,04	49,85	19,19	6,80	4,90	5,28		5,28	5,37		5,37						2,00
15.11.2024	24,00	*	90,16	85,84	4,32	68,86	49,41	19,45	6,80	4,90	4,77		4,77	4,84		4,84						1,97
16.11.2024	24,00	*	94,38	89,67	4,71	69,86	51,61	18,25	6,80	4,90	5,10		5,10	5,22		5,22						1,97
17.11.2024	24,00	*	85,83	80,27	5,56	69,66	51,28	18,38	6,80	4,90	6,00		6,00	6,13		6,13						1,86
18.11.2024	24,00	*	90,50	86,12	4,38	69,04	50,05	18,99	6,80	4,90	4,82		4,82	4,89		4,89						1,94
19.11.2024	24,00	*	90,54	85,50	5,04	69,66	49,93	19,73	6,80	4,90	5,53		5,53	5,64		5,64						2,04
20.11.2024	24,00	*	90,92	85,61	5,31	70,70	50,65	20,05	6,80	4,90	5,81		5,81	5,93		5,93						2,09
21.11.2024	24,00	*	91,85	87,12	4,73	72,47	51,94	20,53	6,80	4,90	5,09		5,09	5,21		5,21						2,13
22.11.2024	24,00	*	89,12	83,63	5,49	73,89	51,61	22,28	6,80	4,90	5,90		5,90	6,05		6,05						2,27
<b>Среднее</b>	24,00		92,30	87,43	4,88	69,30	50,61	18,70	6,80	4,90	5,33		5,33	5,43		5,43						1,97
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>2861,32</b>	<b>2710,19</b>	<b>151,13</b>						<b>165,10</b>		<b>165,10</b>	<b>168,48</b>		<b>168,48</b>						<b>61,12</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2024	91247,8	93686,90	5837,33		5954,95			1752,07	25582,00
23.11.2024	94190,5	96473,80	6007,52		6128,62			1826,70	26348,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **5,85 °C** **0,88** Гкал

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **60,24** Гкал

Гкал  
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Передан через Диадок 28.11.2024 11:17 GMT+03:00  
 Представитель теплообслуживающей организации

с13c007-4ad2-4f78-a10e-dcfb4ce421bc





Страница 1 из 2



Идентификатор документа c13cb0f7-4ad2-4f78-a10e-dcfb4ce421bc



## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович Доверитель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"	 69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00	28.11.2024 11:17 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D с 19.08.2024 09:16 по 19.11.2025 09:16 GMT+03:00	29.11.2024 11:01 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа