

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 30, лит. А**
 Адрес: **Фарфоровская ул, д. 30, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **36990.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **126852**

график: **149/70**

| | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): | ОП: А32-00; |
| Вычислитель: | Взлет ТСРВ-026М № 131886 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| Подающий трубопровод (M1) | ЭРСВ-440(Л/Ф) | | 0,085 | 21,23 | Взлет ТПС |
| Обратный трубопровод (M2) | ЭРСВ-440(Л/Ф) | | 0,085 | 21,23 | Взлет ТПС |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | СДВ-И-1,60 |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | СДВ-И-1,60 |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,183 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв.= 0 | Qгвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср 0 | Qгвс.ср 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 55,5949 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гв.= 0 | Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.10.2024 | 24,00 | * | 65,53 | 66,00 | -0,47 | 68,96 | 47,49 | 21,47 | 5,60 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,38 |
| 24.10.2024 | 24,00 | * | 74,31 | 74,85 | -0,54 | 70,36 | 49,67 | 20,69 | 6,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,52 |
| 25.10.2024 | 24,00 | * | 72,80 | 73,31 | -0,51 | 68,56 | 48,72 | 19,84 | 6,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,43 |
| 26.10.2024 | 24,00 | * | 72,68 | 73,17 | -0,49 | 68,76 | 48,84 | 19,92 | 6,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,43 |
| 27.10.2024 | 24,00 | * | 72,85 | 73,36 | -0,51 | 68,71 | 48,77 | 19,94 | 6,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,44 |
| 28.10.2024 | 24,00 | * | 72,23 | 72,74 | -0,51 | 68,76 | 48,88 | 19,88 | 6,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,42 |
| 29.10.2024 | 24,00 | * | 71,19 | 71,71 | -0,52 | 68,42 | 48,18 | 20,24 | 5,90 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,42 |
| 30.10.2024 | 24,00 | * | 71,45 | 71,98 | -0,53 | 68,04 | 47,83 | 20,21 | 5,90 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,43 |
| 31.10.2024 | 24,00 | * | 70,55 | 71,10 | -0,55 | 68,48 | 47,72 | 20,76 | 5,80 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,44 |
| 01.11.2024 | 24,00 | * | 69,76 | 70,34 | -0,58 | 68,58 | 47,33 | 21,25 | 5,80 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,46 |
| 02.11.2024 | 24,00 | * | 67,88 | 68,46 | -0,58 | 68,69 | 46,83 | 21,86 | 5,80 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,46 |
| 03.11.2024 | 24,00 | * | 68,13 | 68,72 | -0,59 | 68,48 | 46,38 | 22,10 | 5,80 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,48 |
| 04.11.2024 | 24,00 | * | 68,09 | 68,68 | -0,59 | 68,38 | 46,12 | 22,26 | 5,80 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,49 |
| 05.11.2024 | 24,00 | * | 67,92 | 68,51 | -0,59 | 68,70 | 46,26 | 22,44 | 5,80 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,50 |
| 06.11.2024 | 24,00 | * | 68,41 | 69,01 | -0,60 | 69,01 | 46,70 | 22,31 | 5,90 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,51 |
| 07.11.2024 | 24,00 | * | 68,42 | 69,01 | -0,59 | 69,32 | 47,30 | 22,02 | 6,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,48 |
| 08.11.2024 | 24,00 | * | 69,31 | 69,90 | -0,59 | 69,34 | 47,51 | 21,83 | 6,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,49 |
| 09.11.2024 | 24,00 | * | 69,93 | 70,53 | -0,60 | 69,65 | 47,96 | 21,69 | 6,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,49 |
| 10.11.2024 | 24,00 | * | 67,48 | 68,07 | -0,59 | 68,76 | 46,68 | 22,08 | 5,80 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,47 |
| 11.11.2024 | 24,00 | * | 67,63 | 68,22 | -0,59 | 67,94 | 45,69 | 22,25 | 5,70 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,48 |
| 12.11.2024 | 24,00 | * | 68,40 | 68,99 | -0,59 | 68,49 | 46,13 | 22,36 | 5,80 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,51 |
| 13.11.2024 | 24,00 | * | 68,24 | 68,83 | -0,59 | 68,26 | 46,22 | 22,04 | 5,80 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,48 |
| 14.11.2024 | 24,00 | * | 69,54 | 70,14 | -0,60 | 68,85 | 46,64 | 22,21 | 5,90 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,52 |
| 15.11.2024 | 24,00 | * | 67,78 | 68,37 | -0,59 | 68,69 | 46,49 | 22,20 | 5,80 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,48 |
| 16.11.2024 | 24,00 | * | 71,51 | 72,12 | -0,61 | 69,70 | 47,70 | 22,00 | 6,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,55 |
| 17.11.2024 | 24,00 | * | 63,98 | 64,53 | -0,55 | 69,54 | 47,50 | 22,04 | 5,50 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,39 |
| 18.11.2024 | 24,00 | * | 68,15 | 68,75 | -0,60 | 68,90 | 46,90 | 22,00 | 5,80 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,48 |
| 19.11.2024 | 24,00 | * | 66,86 | 67,46 | -0,60 | 69,44 | 46,85 | 22,59 | 5,80 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,49 |
| 20.11.2024 | 24,00 | * | 67,71 | 68,34 | -0,63 | 70,50 | 47,19 | 23,31 | 5,80 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,56 |
| 21.11.2024 | 24,00 | * | 68,82 | 69,47 | -0,65 | 72,26 | 48,38 | 23,88 | 5,90 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,62 |
| 22.11.2024 | 24,00 | * | 66,06 | 66,73 | -0,67 | 73,64 | 48,18 | 25,46 | 5,80 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,66 |
| Среднее | 24,00 | | 69,15 | 69,72 | -0,57 | 69,17 | 47,39 | 21,78 | 5,85 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 1,48 |
| Итого | 744,00 | | 2143,60 | 2161,40 | -17,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | 45,96 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|--------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.10.2024 | 132869 | 133677,00 | | | | | | 3043,07 | 48018,60 |
| 23.11.2024 | 135074 | 135900,00 | | | | | | 3090,42 | 48786,60 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **5,85 °C** **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **45,96** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 28.11.2024 11:17 GMT+03:00
 Представитель: 144d2b4f-8a87-4d43-8be2-48f00b7f0436



Идентификатор документа 144d2b4f-8a87-4d43-88e2-48f00b7f0436



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович Доверитель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" |  69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку | 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00 | 28.11.2024 11:17 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |  Не требуется для подписания | 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D с 19.08.2024 09:16 по 19.11.2025 09:16 GMT+03:00 | 29.11.2024 11:01 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |