

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Цимбалина, д. 54, лит. Е**
 Адрес: **Цимбалина ул, д. 54, лит. Е**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **35039.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **112601**

график: **149/70**

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 15.07.2025 | Режим (схема): | |
| Вычислитель: ВКТ-7.03 № 207134 | расходомер: | Gmin= | | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,263 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср 0 | Qгвс.ср 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 79,8987 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 0 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|---------|-------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | |
| 23.10.2024 | 24,00 | | 108,34 | 108,34 | 0,00 | 69,16 | 46,51 | 22,65 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,46 | |
| 24.10.2024 | 24,00 | * | 112,78 | 112,12 | 0,66 | 70,53 | 47,54 | 22,99 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,62 |
| 25.10.2024 | 24,00 | | 111,12 | 111,12 | 0,00 | 68,63 | 45,80 | 22,83 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,54 |
| 26.10.2024 | 24,00 | | 111,12 | 111,12 | 0,00 | 68,87 | 46,04 | 22,83 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,54 |
| 27.10.2024 | 24,00 | | 110,51 | 110,51 | 0,00 | 68,83 | 45,83 | 23,00 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,54 |
| 28.10.2024 | 24,00 | | 110,70 | 110,70 | 0,00 | 68,87 | 45,67 | 23,20 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,57 |
| 29.10.2024 | 24,00 | | 110,17 | 110,17 | 0,00 | 68,58 | 45,04 | 23,54 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,60 |
| 30.10.2024 | 24,00 | | 110,51 | 110,51 | 0,00 | 68,18 | 44,54 | 23,64 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,62 |
| 31.10.2024 | 24,00 | | 109,90 | 109,90 | 0,00 | 68,61 | 44,13 | 24,48 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,69 |
| 01.11.2024 | 24,00 | * | 109,25 | 108,74 | 0,51 | 68,79 | 44,13 | 24,66 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,72 |
| 02.11.2024 | 24,00 | | 109,39 | 109,39 | 0,00 | 68,88 | 43,57 | 25,31 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,77 |
| 03.11.2024 | 24,00 | | 108,97 | 108,97 | 0,00 | 68,70 | 43,18 | 25,52 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,78 |
| 04.11.2024 | 24,00 | | 108,72 | 108,72 | 0,00 | 68,55 | 42,80 | 25,75 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,80 |
| 05.11.2024 | 24,00 | | 109,11 | 109,11 | 0,00 | 68,90 | 42,93 | 25,97 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,84 |
| 06.11.2024 | 24,00 | | 110,06 | 110,06 | 0,00 | 69,17 | 43,33 | 25,84 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,84 |
| 07.11.2024 | 24,00 | * | 110,09 | 109,89 | 0,20 | 69,49 | 43,80 | 25,69 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,84 |
| 08.11.2024 | 24,00 | | 109,60 | 109,60 | 0,00 | 69,49 | 44,01 | 25,48 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,79 |
| 09.11.2024 | 24,00 | | 110,12 | 110,12 | 0,00 | 69,83 | 44,43 | 25,40 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,80 |
| 10.11.2024 | 24,00 | | 107,91 | 107,91 | 0,00 | 69,00 | 43,45 | 25,55 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,76 |
| 11.11.2024 | 24,00 | | 107,96 | 107,96 | 0,00 | 68,16 | 42,41 | 25,75 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,78 |
| 12.11.2024 | 24,00 | | 109,18 | 109,18 | 0,00 | 68,65 | 42,67 | 25,98 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,84 |
| 13.11.2024 | 24,00 | | 109,41 | 109,41 | 0,00 | 68,48 | 42,95 | 25,53 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,79 |
| 14.11.2024 | 24,00 | | 109,82 | 109,82 | 0,00 | 69,02 | 43,42 | 25,60 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,81 |
| 15.11.2024 | 24,00 | | 109,20 | 109,20 | 0,00 | 68,89 | 43,34 | 25,55 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,79 |
| 16.11.2024 | 24,00 | | 110,98 | 110,98 | 0,00 | 69,83 | 44,50 | 25,33 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,81 |
| 17.11.2024 | 24,00 | | 109,84 | 109,84 | 0,00 | 69,74 | 44,44 | 25,30 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,78 |
| 18.11.2024 | 24,00 | | 109,02 | 109,02 | 0,00 | 69,11 | 43,90 | 25,21 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,75 |
| 19.11.2024 | 24,00 | | 109,09 | 109,09 | 0,00 | 69,60 | 43,62 | 25,98 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,83 |
| 20.11.2024 | 24,00 | * | 105,02 | 105,02 | 0,00 | 70,72 | 44,08 | 26,64 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,80 |
| 21.11.2024 | 24,00 | | 110,61 | 110,61 | 0,00 | 72,38 | 45,01 | 27,37 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,03 |
| 22.11.2024 | 24,00 | | 110,93 | 110,93 | 0,00 | 73,89 | 45,41 | 28,48 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,16 |
| Среднее | 24,00 | | 109,66 | 109,61 | 0,04 | 69,34 | 44,27 | 25,07 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,75 |
| Итого | 744,00 | | 3399,43 | 3398,06 | 1,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85,29 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|--------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.10.2024 | 116880 | 117142,00 | | | | | | 2930,76 | 25462,00 |
| 23.11.2024 | 120385 | 120646,00 | | | | | | 3018,53 | 26229,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **5,85 °C** **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **85,29** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 28.11.2024 11:17 GMT+03:00
 Представитель теплоэнергетической организации

46191630-8c10-41b6-a3cc-12686cbe9d05





Страница 1 из 2



Идентификатор документа 48f91630-8cf0-4fb6-a5cc-12886cbe9d05



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович Доверитель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" |  69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку | 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00 | 28.11.2024 11:17 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |  Не требуется для подписания | 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D с 19.08.2024 09:16 по 19.11.2025 09:16 GMT+03:00 | 29.11.2024 11:01 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |