Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 10
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 10
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №202222
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Txв, гр.С= 5.51

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	19.00	-	142.49	132.74	9.75	70.61	55.01	15.60	0.69	0.49	73.57	65.48	8.09	75.24	66.59	8.65	-	70.73	61.48	0.59	0.49	2.76
24.10.24	24.00	-	195.08	183.69	11.39	71.01	56.19	14.82	0.69	0.49	94.25	85.57	8.68	96.43	87.11	9.32	-	71.13	62.47	0.59	0.49	3.54
25.10.24	24.00	-	197.89	185.88	12.01	70.65	56.20	14.45	0.69	0.49	95.85	86.47	9.38	98.06	88.05	10.01	-	70.79	62.43	0.59	0.49	3.54
26.10.24	24.00	-	201.40	188.56	12.84	71.31	56.86	14.45	0.69	0.49	97.58	87.62	9.96	99.86	89.30	10.56	-	71.43	63.09	0.59	0.49	3.65
27.10.24	24.00	-	206.40	192.23	14.17	70.99	56.76	14.23	0.69	0.49	100.63	89.30	11.33	102.96	90.95	12.01	-	71.12	63.00	0.59	0.49	3.75
28.10.24	24.00	-	212.96	198.67	14.29	69.75	56.21	13.54	0.69	0.49	104.02	92.24	11.78	106.34	93.92	12.42	-	69.87	62.14	0.59	0.49	3.69
29.10.24	24.00	-	207.19	193.89	13.30	69.41	55.37	14.04	0.69	0.49	101.08	89.91	11.17	103.33	91.50	11.83	-	69.57	61.50	0.59	0.49	3.65
30.10.24	24.00	-	211.87	197.11	14.76	71.11	56.41	14.70	0.69	0.49	103.96	91.41	12.55	106.32	93.09	13.23	-	71.23	62.84	0.59	0.49	3.95
31.10.24	24.00	-	205.85	192.36	13.49	68.81	54.49	14.32	0.69	0.49	100.74	89.13	11.61	102.97	90.69	12.28	-	68.93	60.75	0.59	0.49	3.69
01.11.24	24.00	-	204.59	191.97	12.62	70.43	55.59	14.84	0.69	0.49	99.94	88.89	11.05	102.22	90.57	11.65	-	70.57	62.20	0.59	0.49	3.75
02.11.24	24.00	-	203.10	189.22	13.88	70.57	55.14	15.43	0.69	0.49	100.00	87.71	12.29	102.31	89.31	13.00	-	70.71	62.04	0.59	0.49	3.90
03.11.24	24.00	-	201.94	188.61	13.33	70.62	54.82	15.80	0.69	0.49	99.37	87.36	12.01	101.65	88.95	12.70	-	70.73	61.97	0.59	0.49	3.93
04.11.24	24.00	-	202.92	187.68	15.24	71.00	54.82	16.18	0.69	0.49	101.07	86.94	14.13	103.41	88.52	14.89	-	71.12	62.11	0.59	0.49	4.12
05.11.24	24.00	-	202.38	188.79	13.59	70.51	54.89	15.62	0.69	0.49	100.06	87.41	12.65	102.33	88.98	13.35	-	70.64	61.97	0.59	0.49	3.91
06.11.24	24.00	-	206.19	194.66	11.53	71.06	55.63	15.43	0.69	0.49	100.77	90.20	10.57	103.12	91.87	11.25	-	71.19	62.54	0.59	0.49	3.83
07.11.24	24.00	-	208.66	194.88	13.78	70.63	55.61	15.02	0.69	0.49	103.36	90.25	13.11	105.73	91.93	13.80	-	70.76	62.33	0.59	0.49	3.91
08.11.24	24.00	-	209.49	197.06	12.43	71.21	56.25	14.96	0.69	0.49	103.21	91.30	11.91	105.61	93.00	12.61	-	71.35	62.94	0.59	0.49	3.84
09.11.24	24.00	-	208.10	196.76	11.34	70.35	55.77	14.58	0.69	0.49	102.28	91.15	11.13	104.62	92.83	11.79	-	70.49	62.20	0.59	0.49	3.68
10.11.24	24.00	-	204.75	189.60	15.15	71.03	55.64	15.39	0.69	0.49	102.67	87.73	14.94	105.05	89.35	15.70	-	71.16	62.62	0.59	0.49	4.00
11.11.24	24.00	-	197.14	184.81	12.33	70.95	54.86	16.09	0.69	0.49	97.84	85.58	12.26	100.13	87.11	13.02	-	71.08	62.08	0.59	0.49	3.85
12.11.24	24.00	-	201.09	189.03	12.06	70.22	54.88	15.34	0.69	0.49	99.50	87.60	11.90	101.73	89.20	12.53	-	70.33	61.77	0.59	0.49	3.75
13.11.24	24.00	-	204.47	192.87	11.60	70.62	55.42	15.20	0.69	0.49	100.53	89.35	11.18	102.83	91.02	11.81	-	70.76	62.20	0.59	0.49	3.76
14.11.24	24.00	-	207.12	193.22	13.90	71.29	55.98	15.31	0.69	0.49	102.45	89.42	13.03	104.84	91.10	13.74	-	71.42	62.84	0.59	0.49	3.96
15.11.24	24.00	-	203.46	190.96	12.50	70.76	55.44	15.32	0.69	0.49	99.78	88.38	11.40	102.08	90.03	12.05	-	70.89	62.30	0.59	0.49	3.82
16.11.24	24.00	-	210.97	196.32	14.65	71.14	56.35	14.79	0.69	0.49	104.34	90.73	13.61	106.76	92.41	14.35	-	71.26	62.96	0.59	0.49	3.95
17.11.24	24.00	-	212.71	196.15	16.56	70.54	55.91	14.63	0.69	0.49	106.35	90.55	15.80	108.76	92.23	16.53	-	70.69	62.45	0.59	0.49	4.05
18.11.24	24.00	-	207.02	192.88	14.14	70.85	55.69	15.16	0.69	0.49	102.58	89.07	13.51	104.95	90.73	14.22	-	70.98	62.45	0.59	0.49	3.94
19.11.24	24.00	-	206.71	191.39	15.32	71.78	56.19	15.59	0.69	0.49	102.92	88.48	14.44	105.35	90.12	15.23	-	71.93	63.27	0.59	0.49	4.09
20.11.24	24.00	-	207.21	192.12	15.09	72.49	56.51	15.98	0.69	0.49	103.03	88.74	14.29	105.48	90.42	15.06	-	72.62	63.82	0.59	0.49	4.17
21.11.24	24.00	-	209.40	193.37	16.03	72.72	56.86	15.86	0.69	0.49	104.70	89.37	15.33	107.22	91.07	16.15	-	72.87	64.17	0.59	0.49	4.24
22.11.24	24.00	-	205.33	189.33	16.00	72.96	56.33	16.63	0.69	0.49	102.45	87.51	14.94	104.97	89.17	15.80	-	73.10	63.84	0.59	0.49	4.32
Среднее	23.84	-	203.42	189.90	13.52	70.88	55.74	15.14	0.69	0.49	100.35	88.09	12.26	102.67	89.714	12.95	-	71.01	62.48	0.59	0.49	3.84
Итого	739.00	-	6305.88	5886.81	419.07	-	-	-	-	-	3110.88	2730.85	380.03	3182.66	2781.12	401.54	-	-	-	-	-	118.98

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24							-		
	22.11.24							-		

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	5.51	°C	0.22	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			118.77	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			401.54	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник Невского района № 2» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.