Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 15
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 15
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №202229				Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:				Тхв, гр.С= 5.88		
Подающ.тр.(М1):	№ 525188	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17483Г	Преобр.давления:	№			
Обратн.тр.(М2):	№ 698487	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17483Х	Преобр.давления:	№			
Тр. ГВС(М3):	№ 526995	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4177	Преобр.давления:	№			
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№			
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:				

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	94.17	82.63	11.54	69.85	47.17	22.68	0.69	0.49	49.44	-	49.44	50.55	-	50.55	-	69.80	-	-	-	2.68
24.10.24	24.00	-	97.24	86.27	10.97	70.39	47.80	22.59	0.69	0.49	51.95	-	51.95	53.13	-	53.13	-	70.35	-	-	-	2.72
25.10.24	24.00	-	96.28	86.89	9.39	70.01	47.71	22.30	0.69	0.49	50.61	-	50.61	51.75	-	51.75	-	70.00	-	-	-	2.60
26.10.24	24.00	-	95.67	85.32	10.35	70.69	48.01	22.68	0.69	0.49	51.40	-	51.40	52.56	-	52.56	-	70.65	-	-	-	2.67
27.10.24	24.00	-	98.52	87.34	11.18	70.41	47.74	22.67	0.69	0.49	52.51	-	52.51	53.69	-	53.69	-	70.38	-	-	-	2.77
28.10.24	24.00	-	100.22	89.77	10.45	69.23	47.42	21.81	0.69	0.49	52.93	-	52.93	54.09	-	54.09	-	69.19	-	-	-	2.68
29.10.24	24.00	-	110.95	99.70	11.25	68.84	47.28	21.56	0.69	0.49	51.38	-	51.38	52.48	-	52.48	-	68.88	-	-	-	2.93
30.10.24	24.00	-	106.44	95.36	11.08	70.56	47.92	22.64	0.69	0.49	52.58	-	52.58	53.79	-	53.79	-	70.56	-	-	-	2.94
31.10.24	24.00	-	123.90	111.21	12.69	68.19	46.91	21.28	0.69	0.49	47.61	-	47.61	48.64	-	48.64	-	68.29	-	-	-	3.23
01.11.24	24.00	-	128.18	117.05	11.13	69.88	48.03	21.85	0.69	0.49	44.96	-	44.96	45.95	-	45.95	-	69.86	-	-	-	3.34
02.11.24	24.00	-	146.95	136.48	10.47	70.04	49.50	20.54	0.69	0.49	39.57	-	39.57	40.45	-	40.45	-	70.03	-	-	-	3.54
03.11.24	24.00	-	151.98	139.25	12.73	70.11	49.72	20.39	0.69	0.49	40.24	-	40.24	41.14	-	41.14	-	70.03	-	-	-	3.74
04.11.24	24.00	-	152.06	137.67	14.39	70.48	49.80	20.68	0.69	0.49	41.09	-	41.09	42.03	-	42.03	-	70.46	-	-	-	3.86
05.11.24	24.00	-	143.97	132.48	11.49	69.96	49.19	20.77	0.69	0.49	39.81	-	39.81	40.71	-	40.71	-	70.07	-	-	-	3.56
06.11.24	24.00	-	116.34	105.36	10.98	70.40	47.74	22.66	0.69	0.49	48.12	-	48.12	49.23	-	49.23	-	70.64	-	-	-	3.16
07.11.24	24.00	-	108.43	95.84	12.59	70.10	46.76	23.34	0.69	0.49	51.53	-	51.53	52.70	-	52.70	-	70.08	-	-	-	3.12
08.11.24	24.00	-	107.67	94.28	13.39	70.59	47.31	23.28	0.69	0.49	52.50	-	52.50	53.70	-	53.70	-	70.69	-	-	-	3.15
09.11.24	24.00	-	105.90	92.71	13.19	69.80	46.71	23.09	0.69	0.49	53.38	-	53.38	54.56	-	54.56	-	69.74	-	-	-	3.06
10.11.24	24.00	-	140.57	127.33	13.24	70.49	49.10	21.39	0.69	0.49	44.32	-	44.32	45.30	-	45.30	-	70.29	-	-	-	3.66
11.11.24	24.00	-	154.80	138.03	16.77	70.43	50.08	20.35	0.69	0.49	38.89	-	38.89	39.79	-	39.79	-	70.40	-	-	-	3.99
12.11.24	24.00	-	129.56	111.10	18.46	69.78	48.21	21.57	0.69	0.49	46.87	-	46.87	47.90	-	47.90	-	69.57	-	-	-	3.69
13.11.24	24.00	-	116.49	103.57	12.92	70.02	47.08	22.94	0.69	0.49	49.81	-	49.81	50.93	-	50.93	-	70.00	-	-	-	3.28
14.11.24	24.00	-	113.43	98.73	14.70	70.73	47.31	23.42	0.69	0.49	52.23	-	52.23	53.42	-	53.42	-	70.71	-	-	-	3.36
15.11.24	24.00	-	126.15	114.22	11.93	70.15	48.38	21.77	0.69	0.49	46.08	-	46.08	47.12	-	47.12	-	70.22	-	-	-	3.33
16.11.24	24.00	-	103.65	91.52	12.13	70.57	47.43	23.14	0.69	0.49	52.92	-	52.92	54.12	-	54.12	-	70.50	-	-	-	2.98
17.11.24	24.00	-	21.50	40.09	-18.59	64.95	45.03	19.92	0.69	0.49	41.93	-	41.93	42.36	-	42.36	-	44.95	-	-	-	-0.39
18.11.24	24.00	-	141.01	127.64	13.37	68.68	47.02	21.66	0.69	0.49	48.71	-	48.71	49.78	-	49.78	-	68.68	-	-	-	3.68
19.11.24	24.00	-	135.02	122.92	12.10	71.09	48.92	22.17	0.69	0.49	44.11	-	44.11	45.15	-	45.15	-	71.29	-	-	-	3.59
20.11.24	24.00	-	132.81	119.66	13.15	71.92	48.84	23.08	0.69	0.49	45.06	-	45.06	46.13	-	46.13	-	71.89	-	-	-	3.71
21.11.24	24.00	-	130.46	119.32	11.14	72.21	49.01	23.20	0.69	0.49	44.28	-	44.28	45.36	-	45.36	-	72.12	-	-	-	3.58
22.11.24	24.00	-	145.92	133.13	12.79	72.33	50.15	22.18	0.69	0.49	41.12	-	41.12	42.10	-	42.10	-	72.51	-	-	-	3.88
Среднее	24.00	-	118.59	107.19	11.40	70.09	48.04	22.05	0.69	0.49	47.35	-	47.35	48.41	-	48.41	-	69.45	-	-	0.00	3.16
Итого	744.00	-	3676.24	3322.87	353.37	-	-	-	-	-	1467.94	-	1467.94	1500.61	-	1500.61	-	-	-	-	-	98.08

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24							-	-	-
	22.11.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	5.88	°C	-2.12	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			95.96	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			360.58	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.