Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 27 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 27 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №222013 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 5.51

Подающ.тр.(М1):	№ 528233	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17564Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 528431	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17564Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 528384	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 3945	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	96.02	81.81	14.21	70.45	47.14	23.31	0.69	0.49	12.02	-	12.02	12.25	-	12.25	-	64.66	-	-	-	2.91
24.10.24	24.00	-	101.72	88.60	13.12	70.96	48.56	22.40	0.69	0.49	10.80	-	10.80	11.03	-	11.03	-	64.85	-	-	-	2.92
25.10.24	24.00	-	103.26	90.19	13.07	70.55	48.44	22.11	0.69	0.49	10.73	-	10.73	10.96	-	10.96	-	64.73	-	-	-	2.92
26.10.24	24.00	-	104.35	90.28	14.07	71.24	49.30	21.94	0.69	0.49	11.84	-	11.84	12.07	-	12.07	-	64.74	-	-	-	2.99
27.10.24	23.00	-	101.08	87.67	13.41	70.95	49.00	21.95	0.69	0.49	12.01	-	12.01	12.21	-	12.21	-	64.57	-	-	-	2.88
28.10.24	24.00	-	108.82	95.46	13.36	69.73	48.54	21.19	0.69	0.49	10.92	-	10.92	11.18	-	11.18	-	64.46	-	-	-	2.96
29.10.24	24.00	-	109.77	96.27	13.50	69.27	48.02	21.25	0.69	0.49	11.04	-	11.04	11.26	-	11.26	-	64.99	-	-	-	2.98
30.10.24	24.00	-	107.86	93.79	14.07	71.10	48.73	22.37	0.69	0.49	11.67	-	11.67	11.93	-	11.93	-	64.73	-	-	-	3.10
31.10.24	24.00	-	111.47	98.35	13.12	68.75	47.58	21.17	0.69	0.49	10.68	-	10.68	10.89	-	10.89	-	64.68	-	-	-	2.99
01.11.24	24.00	-	106.97	93.90	13.07	70.41	47.80	22.61	0.69	0.49	10.83	-	10.83	11.04	-	11.04	-	64.46	-	-	-	3.05
02.11.24	24.00	-	106.23	92.90	13.33	70.55	47.33	23.22	0.69	0.49	10.97	-	10.97	11.17	-	11.17	-	64.51	-	-	-	3.10
03.11.24	24.00	-	106.06	92.30	13.76	70.58	46.75	23.83	0.69	0.49	11.49	-	11.49	11.70	-	11.70	-	64.30	-	-	-	3.17
04.11.24	24.00	-	108.03	90.57	17.46	71.00	46.65	24.35	0.69	0.49	15.15	-	15.15	15.46	-	15.46	-	64.85	-	-	-	3.45
05.11.24	24.00	-	107.28	92.22	15.06	70.49	46.54	23.95	0.69	0.49	12.71	-	12.71	12.96	-	12.96	-	65.04	-	-	-	3.27
06.11.24	24.00	-	108.00	94.00	14.00	71.03	47.28	23.75	0.69	0.49	11.63	-	11.63	11.86	-	11.86	-	64.13	-	-	-	3.23
07.11.24	24.00	-	108.10	94.23	13.87	70.63	47.36	23.27	0.69	0.49	11.45	-	11.45	11.69	-	11.69	-	64.08	-	-	-	3.18
08.11.24	24.00	-	109.94	93.97	15.97	71.20	47.87	23.33	0.69	0.49	13.59	-	13.59	13.84	-	13.84	-	64.37	-	-	-	3.33
09.11.24	24.00	-	109.20	95.23	13.97	70.35	47.63	22.72	0.69	0.49	11.60	-	11.60	11.81	-	11.81	-	64.81	-	-	-	3.15
10.11.24	24.00	-	108.23	91.28	16.95	70.99	47.19	23.80	0.69	0.49	14.63	-	14.63	14.91	-	14.91	-	64.53	-	-	-	3.38
11.11.24	24.00	-	104.50	91.14	13.36	70.92	46.27	24.65	0.69	0.49	11.02	-	11.02	11.24	-	11.24	-	64.18	-	-	-	3.20
12.11.24	24.00	-	107.01	92.93	14.08	70.22	46.24	23.98	0.69	0.49	11.68	-	11.68	11.90	-	11.90	-	64.43	-	-	-	3.22
13.11.24	24.00	-	108.20	94.28	13.92	70.55	46.82	23.73	0.69	0.49	11.48	-	11.48	11.71	-	11.71	-	64.98	-	-	-	3.22
14.11.24	24.00	-	107.68	93.19	14.49	71.28	47.55	23.73	0.69	0.49	12.14	-	12.14	12.34	-	12.34	-	64.09	-	-	-	3.25
15.11.24	24.00	-	107.85	92.78	15.07	70.71	47.03	23.68	0.69	0.49	12.67	-	12.67	12.92	-	12.92	-	64.69	-	-	-	3.26
16.11.24	24.00	-	109.85	94.02	15.83	71.15	48.02	23.13	0.69	0.49	13.41	-	13.41	13.67	-	13.67	-	64.22	-	-	-	3.30
17.11.24	24.00	-	19.14	36.43	-17.29	69.63	47.34	22.29	0.69	0.49	19.43	-	19.43	19.57	-	19.57	-	40.49	-	-	-	-0.37
18.11.24	24.00	-	108.08	93.95	14.13	70.62	46.10	24.52	0.69	0.49	12.03	-	12.03	12.25	-	12.25	-	63.83	-	-	-	3.30
19.11.24	24.00	-	105.57	91.84	13.73	71.71	47.05	24.66	0.69	0.49	11.41	-	11.41	11.65	-	11.65	-	64.26	-	-	-	3.25
20.11.24	24.00	-	106.35	91.75	14.60	72.48	47.43	25.05	0.69	0.49	12.41	-	12.41	12.64	-	12.64	-	64.45	-	-	-	3.36
21.11.24	24.00	-	106.21	92.30	13.91	72.72	47.77	24.95	0.69	0.49	11.70	-	11.70	11.94	-	11.94	-	64.27	-	-	-	3.32
22.11.24	24.00	-	105.04	90.52	14.52	72.92	47.25	25.67	0.69	0.49	12.30	-	12.30	12.53	-	12.53	-	63.92	-	-	-	3.39
Среднее	23.97	-	103.80	90.59	13.22	70.81	47.50	23.31	0.69	0.49	12.18	-	12.18	12.41	-	12.41	-	63.72	-	-	0.00	3.05
Итого	743.00	-	3217.87	2808.15	409.72	-	-	-	-	-	377.44	-	377.44	384.58	-	384.58	-	-	-	-	-	94.63

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24							-		
	22.11.24							-		

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	5.51	°C	2.08	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			92.55	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			384.58	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.