Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 33 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 33 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №6101 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 5.88

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	173.73	156.48	17.25	71.08	52.61	18.47	0.72	0.35	101.53	-	101.53	103.88	-	103.88	-	71.06	-	0.37	-	4.13
24.10.24	24.00	-	190.15	174.34	15.82	71.61	53.98	17.63	0.72	0.35	110.54	-	110.54	113.14	-	113.14	-	71.59	-	0.37	-	4.22
25.10.24	24.00	-	192.25	175.90	16.35	71.07	53.73	17.34	0.72	0.35	111.65	-	111.65	114.24	-	114.24	-	71.07	-	0.37	-	4.23
26.10.24	24.00	-	194.60	179.16	15.44	71.86	54.40	17.46	0.72	0.35	113.26	-	113.26	115.94	-	115.94	-	71.85	-	0.37	-	4.25
27.10.24	24.00	-	198.02	181.40	16.62	71.51	54.18	17.34	0.72	0.35	115.60	-	115.60	118.32	-	118.32	-	71.51	-	0.37	-	4.35
28.10.24	24.00	-	205.39	188.46	16.93	70.34	53.88	16.47	0.72	0.35	119.81	-	119.81	122.54	-	122.54	-	70.34	-	0.37	-	4.31
29.10.24	24.00	-	200.78	183.73	17.06	69.70	52.88	16.82	0.72	0.35	116.60	-	116.60	119.21	-	119.21	-	69.70	-	0.37	-	4.29
30.10.24	24.00	-	203.64	186.51	17.13	71.74	54.24	17.51	0.72	0.35	118.60	-	118.60	121.40	-	121.40	-	71.72	-	0.37	-	4.51
31.10.24	24.00	-	198.69	182.18	16.52	69.42	52.44	16.98	0.72	0.35	115.68	-	115.68	118.25	-	118.25	-	69.40	-	0.37	-	4.25
01.11.24	24.00	-	198.02	181.86	16.16	70.95	53.19	17.76	0.72	0.35	115.26	-	115.26	117.92	-	117.92	-	70.94	-	0.37	-	4.39
02.11.24	24.00	-	195.59	179.10	16.49	71.15	53.05	18.10	0.72	0.35	113.83	-	113.83	116.48	-	116.48	-	71.14	-	0.37	-	4.43
03.11.24	24.00	-	194.79	178.48	16.31	71.20	52.87	18.33	0.72	0.35	113.44	-	113.44	116.09	-	116.09	-	71.18	-	0.37	-	4.45
04.11.24	24.00	-	195.95	176.68	19.27	71.63	53.04	18.59	0.72	0.35	115.13	-	115.13	117.84	-	117.84	-	71.62	-	0.37	-	4.68
05.11.24	24.00	-	195.17	177.75	17.42	71.17	52.86	18.31	0.72	0.35	114.06	-	114.06	116.72	-	116.72	-	71.16	-	0.37	-	4.51
06.11.24	24.00	-	200.11	183.10	17.01	71.67	53.66	18.00	0.72	0.35	116.74	-	116.74	119.49	-	119.49	-	71.66	-	0.37	-	4.53
07.11.24	24.00	-	201.35	183.54	17.80	71.22	53.68	17.53	0.72	0.35	117.66	-	117.66	120.40	-	120.40	-	71.21	-	0.37	-	4.50
08.11.24	24.00	-	202.38	187.45	14.93	71.77	54.23	17.55	0.72	0.35	117.88	-	117.88	120.66	-	120.66	-	71.76	-	0.37	-	4.38
09.11.24	24.00	-	202.31	189.08	13.23	70.91	54.04	16.87	0.72	0.35	117.74	-	117.74	120.46	-	120.46	-	70.90	-	0.37	-	4.14
10.11.24	24.00	-	197.60	182.39	15.21	71.57	53.75	17.81	0.72	0.35	115.80	-	115.80	118.52	-	118.52	-	71.56	-	0.37	-	4.35
11.11.24	24.00	-	191.86	176.68	15.17	71.58	52.96	18.62	0.72	0.35	112.47	-	112.47	115.11	-	115.11	-	71.57	-	0.37	-	4.39
12.11.24	24.00	-	194.38	180.86	13.53	70.94	52.95	18.00	0.72	0.35	113.25	-	113.25	115.87	-	115.87	-	70.92	-	0.37	-	4.23
13.11.24	24.00	-	198.57	184.81	13.76	71.08	53.22	17.86	0.72	0.35	115.77	-	115.77	118.46	-	118.46	-	71.07	-	0.37	-	4.30
14.11.24	24.00	-	199.80	185.58	14.22	71.88	53.88	18.00	0.72	0.35	116.57	-	116.57	119.33	-	119.33	-	71.86	-	0.37	-	4.38
15.11.24	24.00	-	195.88	183.32	12.56	71.27	53.37	17.91	0.72	0.35	113.89	-	113.89	116.55	-	116.55	-	71.26	-	0.37	-	4.19
16.11.24	24.00	-	203.11	188.52	14.59	71.74	54.22	17.52	0.72	0.35	118.66	-	118.66	121.46	-	121.46	-	71.72	-	0.37	-	4.37
17.11.24	24.00	-	205.04	189.30	15.74	71.03	53.80	17.23	0.72	0.35	120.13	-	120.13	122.91	-	122.91	-	71.03	-	0.37	-	4.40
18.11.24	24.00	-	201.17	185.77	15.40	71.42	53.72	17.70	0.72	0.35	117.73	-	117.73	120.49	-	120.49	-	71.41	-	0.37	-	4.41
19.11.24	24.00	-	197.20	184.00	13.20	72.28	53.80	18.48	0.72	0.35	114.80	-	114.80	117.54	-	117.54	-	72.28	-	0.37	-	4.37
20.11.24	24.00	-	198.47	183.76	14.71	73.13	54.24	18.90	0.72	0.35	116.17	-	116.17	119.01	-	119.01	-	73.12	-	0.37	-	4.56
21.11.24	24.00	-	199.17	185.74	13.43	73.31	54.68	18.63	0.72	0.35	116.18	-	116.18	119.04	-	119.04	-	73.30	-	0.37	-	4.46
22.11.24		-																				
Среднее	24.00	-	197.51	181.86	15.64	71.37	53.58	17.79	0.72	0.35	115.21	-	115.21	117.91	-	117.91	-	71.36	-	0.37	0.00	4.37
Итого	720.00	-	5925.15	5455.91	469.24	-	-	-	-	-	3456.44	-	3456.44	3537.30	-	3537.30	-	-	-	-	-	130.99

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24							-	-	-
	21.11.24							-	-	

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	24	час	4.37	Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:	24	час	15.95	м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	5.88	°C	2.91	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			132.45	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			494.76	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.