Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2024
за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 6 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 6 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №204763 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 5.51

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.10.24	24.00	-	141.09	131.03	10.06	70.73	53.25	17.48	0.69	0.49	48.97	40.46	8.51	50.04	41.16	8.88	-	70.84	60.63	0.59	0.49	3.01
24.10.24	24.00	-	156.54	145.15	11.39	71.23	54.73	16.50	0.69	0.49	54.73	45.44	9.29	55.93	46.25	9.68	-	71.36	61.98	0.59	0.49	3.21
25.10.24	24.00	-	157.10	146.61	10.49	70.79	54.51	16.28	0.69	0.49	54.37	45.77	8.60	55.61	46.59	9.02	-	70.93	61.56	0.59	0.49	3.14
26.10.24	24.00	-	159.31	148.25	11.06	71.51	55.25	16.26	0.69	0.49	55.36	45.93	9.43	56.61	46.77	9.84	-	71.64	62.30	0.59	0.49	3.21
27.10.24	24.00	-	162.63	150.75	11.88	71.17	55.09	16.08	0.69	0.49	57.01	46.78	10.23	58.32	47.64	10.68	-	71.31	62.11	0.59	0.49	3.28
28.10.24	24.00	-	170.77	158.89	11.88	69.97	54.93	15.04	0.69	0.49	60.85	51.53	9.32	62.29	52.43	9.86	-	70.11	61.84	0.59	0.49	3.23
29.10.24	24.00	-	164.77	153.37	11.40	69.51	53.90	15.61	0.69	0.49	58.26	49.30	8.96	59.57	50.15	9.42	-	69.63	60.92	0.59	0.49	3.19
30.10.24	24.00	-	168.51	155.95	12.56	71.36	55.15	16.21	0.69	0.49	59.58	49.72	9.86	61.02	50.63	10.39	-	71.49	62.42	0.59	0.49	3.43
31.10.24	24.00	-	163.24	151.08	12.16	69.11	53.31	15.80	0.69	0.49	57.71	48.42	9.29	59.00	49.22	9.78	-	69.22	60.43	0.59	0.49	3.23
01.11.24	24.00	-	162.07	149.95	12.12	70.65	54.07	16.58	0.69	0.49	57.17	47.66	9.51	58.48	48.53	9.95	-	70.79	61.42	0.59	0.49	3.35
02.11.24	24.00	-	159.71	147.06	12.65	70.83	53.81	17.02	0.69	0.49	56.58	46.32	10.26	57.84	47.15	10.69	-	70.96	61.29	0.59	0.49	3.40
03.11.24	24.00	-	158.37	147.06	11.31	70.89	53.75	17.14	0.69	0.49	56.05	46.82	9.23	57.27	47.63	9.64	-	71.02	61.38	0.59	0.49	3.33
04.11.24	24.00	-	157.92	144.27	13.65	71.30	53.64	17.66	0.69	0.49	55.80	44.67	11.13	57.07	45.45	11.62	-	71.42	61.36	0.59	0.49	3.53
05.11.24	24.00	-	158.72	145.69	13.03	70.81	53.46	17.35	0.69	0.49	56.14	45.50	10.64	57.40	46.31	11.09	-	70.95	61.11	0.59	0.49	3.46
06.11.24	24.00	-	165.29	152.92	12.37	71.35	54.66	16.69	0.69	0.49	58.40	48.61	9.79	59.77	49.50	10.27	-	71.47	62.04	0.59	0.49	3.44
07.11.24	24.00	-	166.90	154.96	11.94	70.89	54.71	16.18	0.69	0.49	59.25	49.97	9.28	60.67	50.86	9.81	-	71.03	61.96	0.59	0.49	3.36
08.11.24	24.00	-	168.01	157.07	10.94	71.47	55.36	16.11	0.69	0.49	59.48	51.03	8.45	60.91	51.96	8.95	-	71.61	62.52	0.59	0.49	3.31
09.11.24	24.00	-	168.47	156.81	11.66	70.58	54.82	15.76	0.69	0.49	60.22	50.74	9.48	61.66	51.64	10.02	-	70.72	61.86	0.59	0.49	3.30
10.11.24	24.00	-	160.63	148.19	12.44	71.27	54.29	16.98	0.69	0.49	57.29	46.60	10.69	58.67	47.42	11.25	-	71.40	61.79	0.59	0.49	3.41
11.11.24	24.00	-	154.05	143.19	10.86	71.25	53.43	17.82	0.69	0.49	54.42	45.57	8.85	55.63	46.38	9.25	-	71.38	61.25	0.59	0.49	3.33
12.11.24	24.00	-	159.89	146.68	13.21	70.55	53.43	17.12	0.69	0.49	56.82	46.02	10.80	58.06	46.85	11.21	-	70.66	61.01	0.59	0.49	3.45
13.11.24	24.00	-	164.20	151.15	13.05	70.82	54.09	16.73	0.69	0.49	58.54	47.93	10.61	59.94	48.78	11.16	-	70.96	61.53	0.59	0.49	3.46
14.11.24	24.00	-	164.92	152.23	12.69	71.57	54.93	16.64	0.69	0.49	58.65	48.45	10.20	60.09	49.33	10.76	-	71.71	62.24	0.59	0.49	3.45
15.11.24	24.00	-	161.83	148.99	12.84	70.99	54.24	16.75	0.69	0.49	57.55	47.06	10.49	58.89	47.91	10.98	-	71.12	61.59	0.59	0.49	3.41
16.11.24	24.00	-	168.34	157.56	10.78	71.41	55.42	15.99	0.69	0.49	59.60	51.40	8.20	61.04	52.33	8.71	-	71.54	62.57	0.59	0.49	3.30
17.11.24	24.00	-	168.60	155.27	13.33	70.77	54.79	15.98	0.69	0.49	60.41	49.49	10.92	61.84	50.39	11.45	-	70.91	61.86	0.59	0.49	3.43
18.11.24	24.00	-	164.93	152.67	12.26	71.10	54.65	16.45	0.69	0.49	58.99	49.11	9.88	60.42	49.99	10.43	-	71.24	61.98	0.59	0.49	3.39
19.11.24	24.00	-	162.52	150.29	12.23	72.02	54.87	17.15	0.69	0.49	57.79	47.79	10.00	59.16	48.67	10.49	-	72.15	62.44	0.59	0.49	3.46
20.11.24	24.00	-	162.00	149.63	12.37	72.78	54.94	17.84	0.69	0.49	57.25	47.21	10.04	58.69	48.09	10.60	-	72.91	62.66	0.59	0.49	3.58
21.11.24	24.00	-	163.12	152.03	11.09	73.02	55.46	17.56	0.69	0.49	57.40	48.70	8.70	58.84	49.60	9.24	-	73.15	63.25	0.59	0.49	3.49
22.11.24	24.00	-	158.65	146.60	12.05	73.25	54.82	18.43	0.69	0.49	55.82	46.04	9.78	57.19	46.92	10.27	-	73.37	62.79	0.59	0.49	3.59
Среднее	24.00	-	162.04	150.04	11.99	71.13	54.44	16.68	0.69	0.49	57.31	47.61	9.69	58.64	48.469	10.17	-	71.26	61.81	0.59	0.49	3.36
Итого	744.00	-	5023.10	4651.35	371.75	-	-	-	-	-	1776.46	1476.04	300.42	1817.92	1502.53	315.39	-	-	-	-	-	104.12

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.10.24	######	######	75793.540	65913.780	77823.930	67340.960	1314.998	546.181	25429.000
	22.11.24	######	######	77570.000	67389.820	79641.850	68843.490	1350.361	566.361	26173.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 5.51 °C 0.39 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 103.73 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 315.39 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-сервисное управление № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 11 2024г.