

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: КАРАВАЕВСКАЯ УЛ, Д.20[ОТОП.]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
 Номер прибора: 48406
 Схема измерения: СИ-1

Показания счетчиков
 M1,т: -
 M2,т: -
 Wсумм,Гкал: -

Линия ГВС: -

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wсумм, Гкал | Линия ГВС, # |
|------------|-------|------|---------|----------|-------------|---------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|--------------|
| 23.10.2024 | | 24 | 99.5 | 51.1 | 1 | 99.5 | 39.2 | 0.5 | 11.9 | 0 | 1.186 | 0 |
| 24.10.2024 | | 24 | 99.6 | 51.8 | 1 | 99.6 | 39.6 | 0.5 | 12.2 | 0 | 1.218 | 0 |
| 25.10.2024 | | 24 | 99.48 | 51.7 | 1 | 99.48 | 39.6 | 0.5 | 12.1 | 0 | 1.208 | 0 |
| 26.10.2024 | | 24 | 99.67 | 52 | 1 | 99.67 | 39.7 | 0.5 | 12.3 | 0 | 1.229 | 0 |
| 27.10.2024 | | 24 | 98.5 | 51.6 | 1 | 98.5 | 39.5 | 0.5 | 12.1 | 0 | 1.197 | 0 |
| 28.10.2024 | | 24 | 98.4 | 51.5 | 1 | 98.4 | 39.4 | 0.5 | 12.1 | 0 | 1.201 | 0 |
| 29.10.2024 | | 24 | 95.36 | 50.9 | 1 | 95.36 | 38.7 | 0.5 | 12.2 | 0 | 1.174 | 0 |
| 30.10.2024 | | 24 | 90.41 | 53.9 | 1 | 90.41 | 39.4 | 0.5 | 14.5 | 0 | 1.321 | 0 |
| 31.10.2024 | | 24 | 86.2 | 55.8 | 1 | 86.2 | 40 | 0.5 | 15.8 | 0 | 1.367 | 0 |
| 01.11.2024 | | 24 | 85.75 | 59.7 | 1 | 85.75 | 41.5 | 0.5 | 18.2 | 0 | 1.559 | 0 |
| 02.11.2024 | | 24 | 85.57 | 61.6 | 1 | 85.57 | 42.2 | 0.5 | 19.4 | 0 | 1.666 | 0 |
| 03.11.2024 | | 24 | 84.34 | 63.9 | 1 | 84.34 | 43.1 | 0.5 | 20.8 | 0 | 1.754 | 0 |
| 04.11.2024 | | 24 | 84.83 | 63.5 | 1 | 84.83 | 43 | 0.5 | 20.5 | 0 | 1.741 | 0 |
| 05.11.2024 | | 24 | 85.01 | 66.2 | 1 | 85.01 | 44.4 | 0.5 | 21.8 | 0 | 1.86 | 0 |
| 06.11.2024 | | 24 | 85.15 | 58.3 | 1 | 85.15 | 40.9 | 0.5 | 17.4 | 0 | 1.484 | 0 |
| 07.11.2024 | | 24 | 85.24 | 53.4 | 1 | 85.24 | 38.4 | 0.5 | 15 | 0 | 1.285 | 0 |
| 08.11.2024 | | 24 | 85.31 | 52.3 | 1 | 85.31 | 37.7 | 0.5 | 14.6 | 0 | 1.242 | 0 |
| 09.11.2024 | | 24 | 85.3 | 52.3 | 1 | 85.3 | 37.9 | 0.5 | 14.4 | 0 | 1.237 | 0 |
| 10.11.2024 | | 24 | 85.38 | 57.5 | 1 | 85.38 | 40 | 0.5 | 17.5 | 0 | 1.493 | 0 |
| 11.11.2024 | | 24 | 83.01 | 63.2 | 1 | 83.01 | 42.6 | 0.5 | 20.6 | 0 | 1.718 | 0 |
| 12.11.2024 | | 24 | 81.63 | 63.3 | 1 | 81.63 | 42.4 | 0.5 | 20.9 | 0 | 1.708 | 0 |
| 13.11.2024 | | 24 | 81.73 | 61.3 | 1 | 81.73 | 41.7 | 0.5 | 19.6 | 0 | 1.609 | 0 |
| 14.11.2024 | | 24 | 81.74 | 59.7 | 1 | 81.74 | 40.8 | 0.5 | 18.9 | 0 | 1.546 | 0 |
| 15.11.2024 | | 24 | 81.69 | 59.2 | 1 | 81.69 | 40.7 | 0.5 | 18.5 | 0 | 1.515 | 0 |
| 16.11.2024 | | 24 | 82.2 | 58 | 1 | 82.2 | 40.3 | 0.5 | 17.7 | 0 | 1.459 | 0 |
| 17.11.2024 | | 24 | 81.8 | 57.3 | 1 | 81.8 | 40 | 0.5 | 17.3 | 0 | 1.422 | 0 |
| 18.11.2024 | | 24 | 81.73 | 59.5 | 1 | 81.73 | 40.8 | 0.5 | 18.7 | 0 | 1.535 | 0 |
| 19.11.2024 | | 24 | 81.73 | 59.8 | 1 | 81.73 | 41 | 0.5 | 18.8 | 0 | 1.546 | 0 |
| 20.11.2024 | | 24 | 81.83 | 60.9 | 1 | 81.83 | 41.2 | 0.5 | 19.7 | 0 | 1.618 | 0 |
| 21.11.2024 | | 24 | 82.36 | 64.9 | 1 | 82.36 | 43.4 | 0.5 | 21.5 | 0 | 1.778 | 0 |
| 22.11.2024 | | 24 | 82.69 | 66.5 | 1 | 82.69 | 43.9 | 0.5 | 22.6 | 0 | 1.879 | 0 |
| Среднее | | | 87.198 | 57.6 | 1 | 87.198 | 40.7 | 0.5 | 16.9 | 0 | | |
| Итого | | 744 | 2703.14 | | | 2703.14 | | | | 0 | 45.755 | 0 |
| Досчёт | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Снятие | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Сумма | | | 2703.14 | | | 2703.14 | | | | 0 | 45.755 | 0 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 5.90 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 45.76
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2024.11.25 10:56
 Комментарий ответственного лица :



/Подпись _____/

