

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.19[1]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-04
 Номер прибора: 48801
 Схема измерения: СИ-1

Показания счетчиков
 M1,т: -
 M2,т: -
 Wсумм,Гкал: -

Линия ГВС: -

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wсумм, Гкал | Линия ГВС, # |
|------------|-------|------|---------|----------|-------------|---------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|--------------|
| 23.10.2024 | | 24 | 132.21 | 51.7 | 1 | 132.21 | 38.1 | 0.5 | 13.6 | 0 | 1.806 | 0 |
| 24.10.2024 | | 24 | 142.47 | 51.3 | 1 | 143.04 | 39.2 | 0.5 | 12.1 | -0.57 | 1.743 | 0 |
| 25.10.2024 | | 24 | 151.44 | 50 | 1 | 151.44 | 37.9 | 0.5 | 12.1 | 0 | 1.851 | 0 |
| 26.10.2024 | | 24 | 150.4 | 51.3 | 1 | 150.4 | 38.5 | 0.5 | 12.8 | 0 | 1.943 | 0 |
| 27.10.2024 | | 24 | 149.6 | 51.1 | 1 | 149.6 | 38.4 | 0.5 | 12.7 | 0 | 1.915 | 0 |
| 28.10.2024 | | 24 | 149.75 | 51.1 | 1 | 149.75 | 38.5 | 0.5 | 12.6 | 0 | 1.909 | 0 |
| 29.10.2024 | | 24 | 147.55 | 51.9 | 1 | 123.06 | 38.6 | 0.5 | 13.3 | 24.49 | 2.917 | 0 |
| 30.10.2024 | | 24 | 150.27 | 52.3 | 1 | 150.27 | 38.7 | 0.5 | 13.6 | 0 | 2.057 | 0 |
| 31.10.2024 | | 24 | 148.69 | 57.1 | 1 | 148.69 | 40.8 | 0.5 | 16.3 | 0 | 2.439 | 0 |
| 01.11.2024 | | 24 | 148.16 | 59.6 | 1 | 148.16 | 42 | 0.5 | 17.6 | 0 | 2.616 | 0 |
| 02.11.2024 | | 24 | 147.73 | 61.1 | 1 | 147.73 | 42.4 | 0.5 | 18.7 | 0 | 2.773 | 0 |
| 03.11.2024 | | 24 | 146.75 | 65.2 | 1 | 146.75 | 44.4 | 0.5 | 20.8 | 0 | 3.067 | 0 |
| 04.11.2024 | | 24 | 146.71 | 65.5 | 1 | 146.71 | 44.6 | 0.5 | 20.9 | 0 | 3.082 | 0 |
| 05.11.2024 | | 24 | 147.63 | 65.3 | 1 | 147.63 | 44.4 | 0.5 | 20.9 | 0 | 3.102 | 0 |
| 06.11.2024 | | 24 | 147.72 | 61.8 | 1 | 142.83 | 43.2 | 0.5 | 18.6 | 4.89 | 2.984 | 0 |
| 07.11.2024 | | 24 | 149.34 | 55.1 | 1 | 149.34 | 40.1 | 0.5 | 15 | 0 | 2.261 | 0 |
| 08.11.2024 | | 24 | 149.31 | 53.4 | 1 | 149.15 | 39.5 | 0.5 | 13.9 | 0.16 | 2.089 | 0 |
| 09.11.2024 | | 24 | 149.17 | 53.1 | 1 | 149.17 | 39.2 | 0.5 | 13.9 | 0 | 2.072 | 0 |
| 10.11.2024 | | 24 | 148.9 | 57.4 | 1 | 148.9 | 41 | 0.5 | 16.4 | 0 | 2.464 | 0 |
| 11.11.2024 | | 24 | 146.27 | 64.2 | 1 | 146.27 | 43.7 | 0.5 | 20.5 | 0 | 3.009 | 0 |
| 12.11.2024 | | 24 | 146.85 | 60.9 | 1 | 146.85 | 42.4 | 0.5 | 18.5 | 0 | 2.73 | 0 |
| 13.11.2024 | | 24 | 144.01 | 59.8 | 1 | 144.01 | 41.7 | 0.5 | 18.1 | 0 | 2.623 | 0 |
| 14.11.2024 | | 24 | 145.75 | 59.2 | 1 | 145.75 | 41.6 | 0.5 | 17.6 | 0 | 2.581 | 0 |
| 15.11.2024 | | 24 | 147.39 | 57 | 1 | 147.39 | 40.7 | 0.5 | 16.3 | 0 | 2.409 | 0 |
| 16.11.2024 | | 24 | 148.74 | 55.3 | 1 | 148.74 | 40.2 | 0.5 | 15.1 | 0 | 2.245 | 0 |
| 17.11.2024 | | 24 | 148.16 | 54.7 | 1 | 148.16 | 39.7 | 0.5 | 15 | 0 | 2.227 | 0 |
| 18.11.2024 | | 24 | 143.33 | 57.7 | 1 | 143.33 | 40.7 | 0.5 | 17 | 0 | 2.444 | 0 |
| 19.11.2024 | | 24 | 141.69 | 61.7 | 1 | 141.69 | 42.6 | 0.5 | 19.1 | 0 | 2.717 | 0 |
| 20.11.2024 | | 24 | 140.01 | 61.9 | 1 | 140.01 | 42.4 | 0.5 | 19.5 | 0 | 2.73 | 0 |
| 21.11.2024 | | 24 | 141.92 | 66.5 | 1 | 141.92 | 44.9 | 0.5 | 21.6 | 0 | 3.076 | 0 |
| 22.11.2024 | | 24 | 149.93 | 67.1 | 1 | 149.93 | 45.5 | 0.5 | 21.6 | 0 | 3.245 | 0 |
| Среднее | | | 146.705 | 57.8 | 1 | 145.77 | 41.2 | 0.5 | 16.6 | 0.935 | | |
| Итого | | 744 | 4547.85 | | | 4518.88 | | | | 28.97 | 77.126 | 0 |
| Досчёт | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Снятие | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Сумма | | | 4547.85 | | | 4518.88 | | | | 28.97 | 77.126 | 0 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 5.90 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 77.13
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2024.11.25 10:57
 Комментарий ответственного лица :



/Подпись _____/

