

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.29, КОРП.1[2]
 Договор: 31502


Тип прибора: СПТ-943.2
 Номер прибора: 1696
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -
 Wотоп,Гкал: -

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wотоп, Гкал | V1гвс, м3 | t1гвс, гр.С | P1гвс, кгс/см2 | V2гвс, м3 | t2гвс, гр.С | P2гвс, кгс/см2 | t1гвс-t2гвс, гр.С | V1гвс-V2гвс, м3 | Wгвс, Гкал | Wсумм, Гкал |
|------------|-------|------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|
| 23.10.2024 | | 24 | 129.456 | 51.5 | 0.9 | 130.193 | 40.2 | 0.4 | 11.3 | -0.737 | 1.474 | 51.594 | 68.6 | 0.5 | 45.914 | 59.6 | 0.4 | 9 | 5.68 | 0.774 | 2.248 |
| 24.10.2024 | | 24 | 114.973 | 51.5 | 0.9 | 115.72 | 39.5 | 0.4 | 12 | -0.747 | 1.387 | 51.327 | 69.2 | 0.5 | 46.057 | 60.1 | 0.4 | 9.1 | 5.271 | 0.754 | 2.141 |
| 25.10.2024 | | 24 | 127.445 | 51.5 | 0.9 | 128.237 | 40.3 | 0.4 | 11.2 | -0.792 | 1.434 | 51.503 | 68.6 | 0.5 | 45.671 | 59.6 | 0.4 | 9 | 5.832 | 0.78 | 2.214 |
| 26.10.2024 | | 24 | 104.286 | 51.5 | 0.9 | 104.991 | 38.8 | 0.4 | 12.6 | -0.706 | 1.324 | 51.798 | 68.8 | 0.5 | 45.722 | 59.8 | 0.4 | 9.1 | 6.076 | 0.803 | 2.127 |
| 27.10.2024 | | 24 | 101.328 | 51.4 | 0.9 | 102.062 | 38.4 | 0.4 | 13 | -0.734 | 1.326 | 51.985 | 68.2 | 0.5 | 45.753 | 59.4 | 0.4 | 8.9 | 6.233 | 0.801 | 2.127 |
| 28.10.2024 | | 24 | 100.982 | 51.6 | 0.9 | 101.753 | 38.4 | 0.4 | 13.2 | -0.772 | 1.341 | 51.242 | 68.2 | 0.5 | 45.685 | 59.3 | 0.4 | 8.9 | 5.557 | 0.757 | 2.098 |
| 29.10.2024 | | 24 | 114.622 | 52.6 | 0.9 | 115.39 | 39.8 | 0.4 | 12.7 | -0.768 | 1.47 | 50.709 | 68.1 | 0.5 | 44.675 | 59.1 | 0.4 | 9 | 6.034 | 0.785 | 2.255 |
| 30.10.2024 | | 24 | 110.915 | 53.4 | 0.9 | 111.791 | 39.8 | 0.4 | 13.6 | -0.876 | 1.523 | 49.055 | 67.4 | 0.5 | 43.855 | 58.3 | 0.4 | 9.1 | 5.2 | 0.725 | 2.248 |
| 31.10.2024 | | 24 | 115.177 | 56.1 | 0.9 | 116.262 | 41.4 | 0.4 | 14.8 | -1.085 | 1.709 | 48.549 | 67.6 | 0.6 | 42.385 | 58.3 | 0.4 | 9.3 | 6.164 | 0.783 | 2.492 |
| 01.11.2024 | | 24 | 125.481 | 58.5 | 0.9 | 126.688 | 43.1 | 0.4 | 15.5 | -1.207 | 1.952 | 47.297 | 70.1 | 0.5 | 41.613 | 59.9 | 0.4 | 10.2 | 5.684 | 0.792 | 2.743 |
| 02.11.2024 | | 24 | 126.738 | 61 | 0.9 | 127.991 | 44.4 | 0.4 | 16.5 | -1.253 | 2.106 | 47.653 | 72.3 | 0.5 | 42.031 | 61.6 | 0.4 | 10.7 | 5.622 | 0.824 | 2.929 |
| 03.11.2024 | | 24 | 125.465 | 63.3 | 0.9 | 126.784 | 45.3 | 0.4 | 18 | -1.319 | 2.272 | 51.014 | 71 | 0.5 | 45.259 | 61.3 | 0.4 | 9.7 | 5.755 | 0.814 | 3.086 |
| 04.11.2024 | | 24 | 126.611 | 64.2 | 0.9 | 127.959 | 45.9 | 0.4 | 18.3 | -1.348 | 2.329 | 51.577 | 68.4 | 0.5 | 43.92 | 59.2 | 0.4 | 9.2 | 7.657 | 0.896 | 3.225 |
| 05.11.2024 | | 24 | 132.881 | 64.8 | 0.9 | 134.223 | 46.9 | 0.4 | 17.9 | -1.342 | 2.39 | 49.034 | 68.3 | 0.5 | 42.3 | 58.8 | 0.4 | 9.5 | 6.734 | 0.833 | 3.223 |
| 06.11.2024 | | 24 | 129.961 | 59.9 | 0.9 | 131.279 | 44.6 | 0.4 | 15.3 | -1.318 | 1.997 | 57.733 | 73.9 | 0.5 | 51.662 | 64.6 | 0.4 | 9.3 | 6.071 | 0.893 | 2.89 |
| 07.11.2024 | | 24 | 124.157 | 55.4 | 0.9 | 125.405 | 41.8 | 0.4 | 13.6 | -1.249 | 1.699 | 54.89 | 72.5 | 0.5 | 48.523 | 63.1 | 0.4 | 9.3 | 6.367 | 0.879 | 2.578 |
| 08.11.2024 | | 24 | 109.047 | 54.8 | 0.9 | 110.12 | 40.4 | 0.4 | 14.3 | -1.073 | 1.572 | 50.599 | 71.3 | 0.5 | 45.002 | 61.5 | 0.4 | 9.8 | 5.597 | 0.808 | 2.38 |
| 09.11.2024 | | 24 | 112.06 | 53.4 | 0.9 | 113.124 | 40 | 0.4 | 13.5 | -1.064 | 1.518 | 52.659 | 71 | 0.5 | 45.894 | 61.5 | 0.4 | 9.5 | 6.765 | 0.881 | 2.399 |
| 10.11.2024 | | 24 | 134.068 | 60.9 | 0.9 | 135.361 | 45.2 | 0.4 | 15.6 | -1.293 | 2.105 | 49.027 | 68.5 | 0.5 | 40.903 | 59.1 | 0.4 | 9.5 | 8.125 | 0.913 | 3.018 |
| 11.11.2024 | | 24 | 125.094 | 65.2 | 0.9 | 126.352 | 46.5 | 0.4 | 18.7 | -1.257 | 2.354 | 45.246 | 68.3 | 0.5 | 38.711 | 58.1 | 0.4 | 10.2 | 6.536 | 0.812 | 3.167 |
| 12.11.2024 | | 24 | 119.792 | 62.6 | 0.9 | 120.938 | 44.9 | 0.4 | 17.7 | -1.146 | 2.127 | 47.015 | 68.3 | 0.5 | 40.833 | 58.5 | 0.4 | 9.8 | 6.182 | 0.795 | 2.921 |
| 13.11.2024 | | 24 | 121.36 | 59.9 | 0.9 | 122.585 | 43.8 | 0.4 | 16.1 | -1.224 | 1.958 | 54.89 | 72.5 | 0.5 | 48.523 | 63.1 | 0.4 | 9.3 | 6.367 | 0.879 | 2.837 |
| 14.11.2024 | | 24 | 120.347 | 59.9 | 0.9 | 121.536 | 43.5 | 0.4 | 16.4 | -1.188 | 1.982 | 49.324 | 68.4 | 0.5 | 42.675 | 59 | 0.4 | 9.4 | 6.649 | 0.825 | 2.807 |
| 15.11.2024 | | 24 | 122.632 | 59.2 | 0.9 | 123.869 | 43 | 0.4 | 16.2 | -1.237 | 1.997 | 48.907 | 68.4 | 0.5 | 42.83 | 59 | 0.4 | 9.4 | 6.078 | 0.788 | 2.785 |
| 16.11.2024 | | 24 | 108.688 | 55.4 | 0.9 | 109.759 | 40.2 | 0.4 | 15.2 | -1.071 | 1.657 | 51.577 | 68.4 | 0.5 | 43.92 | 59.2 | 0.4 | 9.2 | 7.657 | 0.896 | 2.553 |
| 17.11.2024 | | 24 | 116.982 | 55.5 | 0.9 | 118.188 | 40.9 | 0.4 | 14.6 | -1.206 | 1.713 | 51.525 | 72.8 | 0.5 | 44.393 | 62.6 | 0.4 | 10.2 | 7.132 | 0.935 | 2.649 |
| 18.11.2024 | | 24 | 124.06 | 61.9 | 0.9 | 125.355 | 44.6 | 0.4 | 17.3 | -1.295 | 2.154 | 47.522 | 69.8 | 0.5 | 41.336 | 59.9 | 0.4 | 9.9 | 6.187 | 0.813 | 2.967 |
| 19.11.2024 | | 24 | 125.597 | 64.3 | 0.9 | 126.82 | 46 | 0.4 | 18.3 | -1.222 | 2.312 | 45.738 | 68.3 | 0.5 | 39.504 | 58.3 | 0.4 | 10 | 6.235 | 0.792 | 3.104 |
| 20.11.2024 | | 24 | 125.545 | 64.3 | 0.9 | 126.756 | 46.1 | 0.4 | 18.2 | -1.21 | 2.3 | 45.326 | 68.3 | 0.5 | 38.87 | 58.3 | 0.4 | 10 | 6.456 | 0.8 | 3.101 |
| 21.11.2024 | | 24 | 125.384 | 64.2 | 0.9 | 126.552 | 46 | 0.4 | 18.2 | -1.168 | 2.289 | 45.655 | 68.2 | 0.5 | 39.181 | 58.3 | 0.4 | 9.9 | 6.474 | 0.801 | 3.09 |
| 22.11.2024 | | 24 | 128.169 | 65.8 | 0.9 | 129.291 | 46.7 | 0.4 | 19 | -1.122 | 2.45 | 46.771 | 68.3 | 0.5 | 40.525 | 58.6 | 0.4 | 9.7 | 6.246 | 0.793 | 3.243 |
| Среднее | | | 120.3 | 58.5 | 0.9 | 121.398 | 43 | 0.4 | 15.5 | -1.098 | 2.45 | 49.959 | 69.5 | 0.5 | 43.681 | 60 | 0.4 | 9.5 | 6.278 | | |
| Итого | | 744 | 3729.304 | | | 3763.332 | | | | -34.028 | 58.22 | 1548.741 | | | 1354.126 | | | | 194.615 | 25.425 | 83.645 |
| Досчёт | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Снятие | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Сумма | | | 3729.304 | | | 3763.332 | | | | -34.028 | 58.22 | 1548.741 | | | 1354.126 | | | | 194.615 | 25.425 | 83.645 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 5.90 V гвс (м3) = 194.62 W гвс (Гкал) = 24.30 W без гвс (Гкал) = 58.22
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"



Отчет принят : 2024.11.27 12:08
 Комментарии ответственного лица :

/Подпись _____/

