

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.49, КОРП.1[ОТОП]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
 Номер прибора: 43740
 Схема измерения: СИ-1

Показания счетчиков
 M1,т: -
 M2,т: -
 Wсумм,Гкал: -

Линия ГВС: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wсумм, Гкал	Линия ГВС, #
23.10.2024		24	136.86	51.7	1	136.83	40	0.5	11.7	0.03	1.61	0
24.10.2024		24	132.96	52.1	1	132.94	40	0.5	12.1	0.02	1.615	0
25.10.2024		24	136.68	51.7	1	136.64	40	0.5	11.7	0.04	1.602	0
26.10.2024		24	136	51.7	1	135.96	40	0.5	11.7	0.04	1.599	0
27.10.2024		24	136.25	51.7	1	136.22	39.9	0.5	11.8	0.03	1.606	0
28.10.2024		24	136.34	51.7	1	136.33	39.9	0.5	11.8	0.01	1.611	0
29.10.2024		24	136.02	53	1	135.98	40.5	0.5	12.5	0.04	1.708	0
30.10.2024		24	136.97	53.6	1	136.93	40.8	0.5	12.8	0.04	1.764	0
31.10.2024		24	133.46	57.3	1	133.35	42.4	0.5	14.9	0.11	2.004	0
01.11.2024		24	133.96	59.9	1	133.79	43.7	0.5	16.2	0.17	2.192	0
02.11.2024		24	134.12	62.5	1	133.87	44.8	0.5	17.7	0.25	2.393	0
03.11.2024			133.847	59.9	1	133.67	43.6	0.5	16.3	0.177	2.196	0
04.11.2024			133.847	59.9	1	133.67	43.6	0.5	16.3	0.177	2.196	0
05.11.2024			133.847	59.9	1	133.67	43.6	0.5	16.3	0.177	2.196	0
06.11.2024			133.847	59.9	1	133.67	43.6	0.5	16.3	0.177	2.196	0
07.11.2024			133.847	59.9	1	133.67	43.6	0.5	16.3	0.177	2.196	0
08.11.2024			133.847	59.9	1	133.67	43.6	0.5	16.3	0.177	2.196	0
09.11.2024			133.847	59.9	1	133.67	43.6	0.5	16.3	0.177	2.196	0
10.11.2024			133.847	59.9	1	133.67	43.6	0.5	16.3	0.177	2.196	0
11.11.2024			133.847	59.9	1	133.67	43.6	0.5	16.3	0.177	2.196	0
12.11.2024			133.847	59.9	1	133.67	43.6	0.5	16.3	0.177	2.196	0
13.11.2024			133.847	59.9	1	133.67	43.6	0.5	16.3	0.177	2.196	0
14.11.2024			133.847	59.9	1	133.67	43.6	0.5	16.3	0.177	2.196	0
15.11.2024			133.847	59.9	1	133.67	43.6	0.5	16.3	0.177	2.196	0
16.11.2024			133.847	59.9	1	133.67	43.6	0.5	16.3	0.177	2.196	0
17.11.2024			133.847	59.9	1	133.67	43.6	0.5	16.3	0.177	2.196	0
18.11.2024			133.847	59.9	1	133.67	43.6	0.5	16.3	0.177	2.196	0
19.11.2024			133.847	59.9	1	133.67	43.6	0.5	16.3	0.177	2.196	0
20.11.2024			133.847	59.9	1	133.67	43.6	0.5	16.3	0.177	2.196	0
21.11.2024			133.847	59.9	1	133.67	43.6	0.5	16.3	0.177	2.196	0
22.11.2024		24	136.61	67.4	1	136.38	47.6	0.5	19.8	0.23	2.734	0
Среднее			134.494	58.1	1	134.353	42.8	0.5	15.3	0.141		
Итого		288	4169.323			4164.95				4.373	64.162	0
Досчёт			0			0				0	0	0
Снятие			0			0				0	0	0
Сумма			4169.323			4164.95				4.373	64.162	0

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 5.90 V гвс (м3) = 4.46 W гвс (Гкал) = 0.27 W без гвс (Гкал) = 63.87
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий: ПО СРЕДНЕМУ С 03.11 ПО 21.11. ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ БЛОК ПИТАНИЯ РАСХОДОМЕРА

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят ✓
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

Отчет принят : 2024.11.25 15:37
 Комментарий ответственного лица :

/Подпись _____/

