

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.10.2024 по 22.11.2024

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.23, КОРП.1[1]
 Договор: 31502

Тип прибора: ТВ7-01
 Номер прибора: 12003123
 Схема измерения: СИ-1-Р-3

Показания счетчиков
 Wотоп, Гкал: -
 Wсумм, Гкал: -

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | Mp(Vp), # | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2+Mp, т | Wсумм, Гкал |
|------------|-------|------|----------|----------|-------------|----------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 23.10.2024 | | 24 | 166.401 | 51.7 | 0.9 | 166.401 | 0 | 37.4 | 0.6 | 14.3 | 0 | 2.387 |
| 24.10.2024 | | 24 | 167.612 | 51.7 | 0.9 | 167.612 | 0 | 37.5 | 0.6 | 14.2 | 0 | 2.384 |
| 25.10.2024 | | 24 | 167.228 | 51.7 | 0.9 | 167.228 | 0 | 37.5 | 0.6 | 14.2 | 0 | 2.378 |
| 26.10.2024 | | 24 | 167.691 | 51.7 | 0.9 | 167.691 | 0 | 37.6 | 0.6 | 14.1 | 0 | 2.374 |
| 27.10.2024 | | 24 | 166.755 | 51.7 | 0.9 | 166.755 | 0 | 37.5 | 0.6 | 14.2 | 0 | 2.374 |
| 28.10.2024 | | 24 | 167.688 | 51.7 | 0.9 | 156.565 | 0 | 37.3 | 0.6 | 14.4 | 11.122 | 2.837 |
| 29.10.2024 | | 24 | 168.318 | 52.7 | 0.9 | 151.43 | 0 | 37.5 | 0.6 | 15.2 | 16.888 | 3.195 |
| 30.10.2024 | | 24 | 167.307 | 53.1 | 0.9 | 167.307 | 0 | 37.9 | 0.6 | 15.2 | 0 | 2.553 |
| 31.10.2024 | | 24 | 166.508 | 52.4 | 0.9 | 166.508 | 0 | 37.3 | 0.6 | 15.1 | 0 | 2.521 |
| 01.11.2024 | | 24 | 166.426 | 56.2 | 0.9 | 166.426 | 0 | 38.5 | 0.6 | 17.7 | 0 | 2.959 |
| 02.11.2024 | | 24 | 166.278 | 61.4 | 0.9 | 165.886 | 0 | 40.4 | 0.6 | 20.9 | 0.393 | 3.505 |
| 03.11.2024 | | 24 | 165.97 | 63.8 | 0.9 | 165.97 | 0 | 41.3 | 0.6 | 22.5 | 0 | 3.74 |
| 04.11.2024 | | 24 | 165.939 | 64.2 | 0.9 | 165.939 | 0 | 41.6 | 0.6 | 22.5 | 0 | 3.747 |
| 05.11.2024 | | 24 | 166.182 | 63.1 | 0.9 | 166.182 | 0 | 41.2 | 0.6 | 21.9 | 0 | 3.65 |
| 06.11.2024 | | 24 | 166.064 | 57 | 0.9 | 166.064 | 0 | 38.7 | 0.6 | 18.2 | 0 | 3.035 |
| 07.11.2024 | | 24 | 166.245 | 55.6 | 0.9 | 164.543 | 0 | 40 | 0.6 | 15.6 | 1.702 | 2.685 |
| 08.11.2024 | | 24 | 166.012 | 54.7 | 0.9 | 166.012 | 0 | 38.8 | 0.6 | 15.9 | 0 | 2.647 |
| 09.11.2024 | | 24 | 166.121 | 53.8 | 0.9 | 166.121 | 0 | 37.9 | 0.6 | 15.8 | 0 | 2.636 |
| 10.11.2024 | | 24 | 165.942 | 57.3 | 0.9 | 165.942 | 0 | 39.2 | 0.6 | 18.1 | 0 | 3.01 |
| 11.11.2024 | | 24 | 165.791 | 61.2 | 0.9 | 165.44 | 0 | 39.9 | 0.6 | 21.3 | 0.352 | 3.547 |
| 12.11.2024 | | 24 | 165.866 | 63 | 0.9 | 165.866 | 0 | 40.7 | 0.6 | 22.3 | 0 | 3.704 |
| 13.11.2024 | | 24 | 166.03 | 60 | 0.9 | 166.03 | 0 | 39.6 | 0.6 | 20.4 | 0 | 3.391 |
| 14.11.2024 | | 24 | 166.265 | 60.1 | 0.9 | 161.147 | 0 | 42.5 | 0.6 | 17.6 | 5.118 | 3.183 |
| 15.11.2024 | | 24 | 165.934 | 58.7 | 0.9 | 165.934 | 0 | 38.7 | 0.6 | 20 | 0 | 3.324 |
| 16.11.2024 | | 24 | 166.068 | 55.7 | 0.9 | 166.068 | 0 | 37.6 | 0.6 | 18 | 0 | 3.001 |
| 17.11.2024 | | 24 | 166.061 | 55.9 | 0.9 | 166.061 | 0 | 37.7 | 0.6 | 18.2 | 0 | 3.023 |
| 18.11.2024 | | 24 | 165.796 | 62.4 | 0.9 | 165.796 | 0 | 40.4 | 0.6 | 22.1 | 0 | 3.665 |
| 19.11.2024 | | 24 | 153.285 | 64.6 | 0.9 | 153.285 | 0 | 40.5 | 0.6 | 24.1 | 0 | 3.698 |
| 20.11.2024 | | 24 | 177.761 | 64.2 | 0.9 | 176.098 | 0 | 41.1 | 0.6 | 23.1 | 1.663 | 4.183 |
| 21.11.2024 | | 24 | 166.482 | 64.5 | 0.9 | 166.482 | 0 | 41.3 | 0.6 | 23.2 | 0 | 3.875 |
| 22.11.2024 | | 24 | 168.223 | 66.2 | 0.9 | 168.223 | 0 | 41.8 | 0.6 | 24.4 | 0 | 4.112 |
| Среднее | | | 166.46 | 57.8 | 0.9 | 165.258 | 0 | 39.3 | 0.6 | 18.5 | 1.201 | |
| Итого | | 744 | 5160.247 | | | 5123.008 | | | | | 37.239 | 97.322 |
| Досчёт | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Снятие | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Сумма | | | 5160.247 | | | 5123.008 | | | | | 37.239 | 97.322 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.0 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 97.32
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2024.11.25 12:16
 Комментарий ответственного лица :



/Подпись _____/

