

Получатель: ЖКС №2 Невского района
 Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 1
 Обслуживающая организация:
 Источник:

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за декабрь 2024
 за период с 23.11.2024 по 22.12.2024
 Договор:
 Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 1
 Схема подключения: СО-НВС-2 - трубяная, СО открытая, ГВС турникете

Телефон:
 Телефон:
 Телефон:
 Узел учета: Общий
 Код УТЗ:

Установленные приборы: ССПТ943 ТВ1+ТВ2 №2752
 Вычислитель: (M1): № Расходомер:
 Подает: (M2): № Расходомер:
 Обрат: (M3): № Расходомер:
 Тр. ГВС(М4): № Расходомер:
 Тр. ГВС(М5): № Расходомер:
 Расчетный алгоритм: $Q_{\text{ГВС}} = Q_{\text{ГВС}} \cdot (t_1 - t_2) \cdot V$
 Договорные нагрузки (Гкал/час): $Q_{\text{ГВС}} = Q_{\text{ГВС}} \cdot (t_1 - t_2) \cdot V$
 Договорные нагрузки (ср. час): (Гкал/час): $Q_{\text{ГВС}} = Q_{\text{ГВС}} \cdot (t_1 - t_2) \cdot V$
 Договорные расходы (ср. сут.): (Гкал/сут.): $Q_{\text{ГВС}} = Q_{\text{ГВС}} \cdot (t_1 - t_2) \cdot V$

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)												Общее теплопотр-е							
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DM	V3	V4		DT(кв/кв)	Ущерб	T3	T4	P3	P4	
23.11.24	24.00	-	204.29	192.73	11.56	73.21	54.45	18.76	0.78	0.29	85.57	-	85.57	87.67	-	87.67	-	87.67	-	87.67	73.23	-	0.49	-	-	4.48
24.11.24	24.00	-	207.56	194.07	13.49	73.44	54.55	18.88	0.78	0.29	87.65	-	87.65	89.81	-	89.81	-	89.81	-	89.81	73.47	-	0.49	-	-	4.68
25.11.24	24.00	-	209.89	198.16	11.73	73.85	54.11	18.74	0.78	0.29	87.89	-	87.89	90.08	-	90.08	-	90.08	-	90.08	73.88	-	0.49	-	-	4.60
26.11.24	24.00	-	217.27	206.59	10.69	74.39	56.32	18.06	0.78	0.29	90.62	-	90.62	92.91	-	92.91	-	92.91	-	92.91	74.42	-	0.49	-	-	4.55
27.11.24	24.00	-	217.65	206.24	11.40	74.81	56.70	18.11	0.78	0.29	90.98	-	90.98	93.30	-	93.30	-	93.30	-	93.30	74.85	-	0.49	-	-	4.61
28.11.24	24.00	-	215.56	203.68	11.88	73.29	55.79	17.50	0.78	0.29	89.99	-	89.99	92.19	-	92.19	-	92.19	-	92.19	73.32	-	0.49	-	-	4.46
29.11.24	24.00	-	214.55	204.17	10.38	72.62	55.23	17.38	0.78	0.29	89.25	-	89.25	91.41	-	91.41	-	91.41	-	91.41	72.65	-	0.49	-	-	4.33
30.11.24	24.00	-	210.92	199.06	11.86	70.90	53.78	17.12	0.78	0.29	88.33	-	88.33	90.36	-	90.36	-	90.36	-	90.36	70.94	-	0.49	-	-	4.27
01.12.24	24.00	-	214.41	201.26	13.15	70.88	53.96	16.93	0.78	0.29	90.16	-	90.16	92.24	-	92.24	-	92.24	-	92.24	70.92	-	0.49	-	-	4.36
02.12.24	24.00	-	211.69	199.30	12.39	71.70	54.29	17.41	0.78	0.29	88.76	-	88.76	90.86	-	90.86	-	90.86	-	90.86	71.75	-	0.49	-	-	4.38
03.12.24	24.00	-	213.16	201.56	11.60	74.10	55.83	18.27	0.78	0.29	88.98	-	88.98	91.21	-	91.21	-	91.21	-	91.21	74.16	-	0.49	-	-	4.56
04.12.24	24.00	-	206.02	194.43	11.59	76.31	56.37	19.87	0.78	0.29	86.42	-	86.42	88.70	-	88.70	-	88.70	-	88.70	76.32	-	0.49	-	-	4.78
05.12.24	24.00	-	204.25	193.36	10.89	77.47	56.60	20.93	0.78	0.29	85.39	-	85.39	87.71	-	87.71	-	87.71	-	87.71	77.49	-	0.49	-	-	4.90
06.12.24	24.00	-	209.81	197.53	12.28	79.70	58.32	21.38	0.78	0.29	87.96	-	87.96	90.48	-	90.48	-	90.48	-	90.48	79.71	-	0.49	-	-	5.23
07.12.24	24.00	-	212.37	199.48	12.88	79.74	58.66	21.09	0.78	0.29	89.08	-	89.08	91.63	-	91.63	-	91.63	-	91.63	79.76	-	0.49	-	-	5.26
08.12.24	24.00	-	209.98	196.79	13.19	79.57	58.45	21.12	0.78	0.29	88.14	-	88.14	90.65	-	90.65	-	90.65	-	90.65	79.57	-	0.49	-	-	5.23
09.12.24	24.00	-	211.78	198.59	13.19	79.49	58.37	21.13	0.78	0.29	88.89	-	88.89	91.42	-	91.42	-	91.42	-	91.42	79.51	-	0.49	-	-	5.27
10.12.24	24.00	-	215.73	204.93	10.81	79.56	58.91	20.65	0.78	0.29	89.79	-	89.79	92.36	-	92.36	-	92.36	-	92.36	79.59	-	0.49	-	-	5.12
11.12.24	24.00	-	217.33	206.73	10.60	79.42	59.17	20.25	0.78	0.29	90.56	-	90.56	93.13	-	93.13	-	93.13	-	93.13	79.44	-	0.49	-	-	5.05
12.12.24	24.00	-	208.15	197.99	10.16	79.55	58.49	21.06	0.78	0.29	86.70	-	86.70	89.17	-	89.17	-	89.17	-	89.17	79.57	-	0.49	-	-	5.00
13.12.24	24.00	-	211.08	201.22	9.86	82.36	60.13	22.23	0.78	0.29	87.46	-	87.46	90.12	-	90.12	-	90.12	-	90.12	82.39	-	0.49	-	-	5.31
14.12.24	24.00	-	212.09	202.64	9.45	84.95	61.97	22.97	0.78	0.29	87.71	-	87.71	90.53	-	90.53	-	90.53	-	90.53	84.97	-	0.49	-	-	5.48
15.12.24	24.00	-	215.95	205.40	10.55	85.30	62.71	22.59	0.78	0.29	89.50	-	89.50	92.40	-	92.40	-	92.40	-	92.40	85.31	-	0.49	-	-	5.57
16.12.24	24.00	-	214.53	203.22	11.31	85.92	62.83	23.09	0.78	0.29	89.10	-	89.10	92.03	-	92.03	-	92.03	-	92.03	85.92	-	0.49	-	-	5.69
17.12.24	24.00	-	209.68	199.61	10.07	86.97	63.14	23.83	0.78	0.29	86.67	-	86.67	89.58	-	89.58	-	89.58	-	89.58	86.99	-	0.49	-	-	5.66
18.12.24	24.00	-	201.24	191.68	9.56	88.01	62.49	25.53	0.78	0.29	83.16	-	83.16	86.01	-	86.01	-	86.01	-	86.01	88.01	-	0.49	-	-	5.76
19.12.24	24.00	-	212.16	202.82	9.35	86.00	62.41	23.60	0.78	0.29	87.44	-	87.44	90.31	-	90.31	-	90.31	-	90.31	85.98	-	0.49	-	-	5.62
20.12.24	24.00	-	222.62	212.32	10.30	83.64	62.43	21.21	0.78	0.29	92.05	-	92.05	94.93	-	94.93	-	94.93	-	94.93	83.65	-	0.49	-	-	5.39
21.12.24	24.00	-	213.72	204.08	9.65	82.23	60.92	21.31	0.78	0.29	88.24	-	88.24	90.91	-	90.91	-	90.91	-	90.91	82.25	-	0.49	-	-	5.17
22.12.24	24.00	-	217.96	205.87	12.09	81.03	60.57	20.46	0.78	0.29	90.96	-	90.96	93.64	-	93.64	-	93.64	-	93.64	81.04	-	0.49	-	-	5.22
Среднее	24.00	-	217.96	205.87	12.09	81.03	60.57	20.46	0.78	0.29	90.96	-	90.96	93.64	-	93.64	-	93.64	-	93.64	81.04	-	0.49	-	-	5.22
Итого	720.00	-	6363.41	6025.52	337.89	-	-	-	-	-	2653.40	-	2653.40	2727.73	-	2727.73	-	2727.73	-	2727.73	78.70	-	0.49	-	-	149.98

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время			
	M1 (Т)	M2 (Т)	M3 (Т)	M4 (Т)
22.11.24				
22.12.24				

Количество тепловой энергии (Факт), рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Ущерб, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировок):
 Объем потребленного теплоносителя Ущерб:

1.93 °C
 -0.67 Ккал
 149.32 Ккал
 344.78 Ккал

ГВП «ТЭК СИБ»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОБЫТ»
 АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 ЮЖНЫЙ РАЙОН
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.12.2024
 Соколов Д.А.

