Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 5 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №208238 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 1.93

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | № 522858 | Расходомер: | ПРЭМ | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | КТСП-Н | № 25741Г | Преобр.давления: | № |
| Обратн.тр.(М2): | № 522766 | Расходомер: | ПРЭМ | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | КТСП-Н | № 25741Х | Преобр.давления: | № |
| Тр. ГВС(М3): | № 521820 | Расходомер: | ПРЭМ | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | ТСП-Н | № 4433 | Преобр.давления: | № |
| Тр.цирк.ГВС(М4): | № | Расходомер: | | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | | № | Преобр.давления: | № |
| Тр.подпитки(V5): | | Расходомер: | | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | | | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот= | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qгвс= |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | Qтех.гвс.ср= | Qгвс.ср= | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот= | Gвент.= | Gтех.пот.= | Gгвс= |

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

| | | | Учет ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1 | М2 | dM | Т1 | Т2 | dT | Р1 | Р2 | М3 | М4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Vподп | Т3 | Т4 | Р3 | Р4 | Qобщ. |
| | ч | | т | т | т | °С | °С | °С | МПа | МПа | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | МПа | МПа | Гкал |
| 23.11.24 | 24.00 | - | 156.15 | 144.54 | 11.61 | 73.85 | 48.33 | 25.52 | 0.69 | 0.49 | 60.52 | - | 60.52 | 62.03 | - | 62.03 | - | 73.80 | - | - | - | 4.55 |
| 24.11.24 | 24.00 | - | 159.54 | 146.06 | 13.48 | 74.15 | 48.48 | 25.67 | 0.69 | 0.49 | 62.82 | - | 62.82 | 64.40 | - | 64.40 | - | 74.10 | - | - | - | 4.75 |
| 25.11.24 | 24.00 | - | 160.07 | 149.44 | 10.63 | 74.58 | 49.16 | 25.42 | 0.69 | 0.49 | 61.58 | - | 61.58 | 63.13 | - | 63.13 | - | 74.52 | - | - | - | 4.59 |
| 26.11.24 | 24.00 | - | 165.15 | 154.26 | 10.89 | 75.02 | 50.40 | 24.62 | 0.69 | 0.49 | 63.40 | - | 63.40 | 65.01 | - | 65.01 | - | 74.98 | - | - | - | 4.62 |
| 27.11.24 | 24.00 | - | 165.95 | 154.24 | 11.71 | 75.49 | 50.95 | 24.54 | 0.69 | 0.49 | 64.39 | - | 64.39 | 66.04 | - | 66.04 | - | 75.44 | - | - | - | 4.67 |
| 28.11.24 | 24.00 | - | 163.59 | 153.13 | 10.46 | 73.82 | 50.18 | 23.64 | 0.69 | 0.49 | 63.03 | - | 63.03 | 64.57 | - | 64.57 | - | 73.76 | - | - | - | 4.40 |
| 29.11.24 | 24.00 | - | 164.22 | 152.63 | 11.59 | 73.13 | 49.62 | 23.51 | 0.69 | 0.49 | 63.95 | - | 63.95 | 65.50 | - | 65.50 | - | 73.07 | - | - | - | 4.44 |
| 30.11.24 | 24.00 | - | 161.04 | 150.11 | 10.93 | 71.54 | 48.32 | 23.22 | 0.69 | 0.49 | 62.58 | - | 62.58 | 64.01 | - | 64.01 | - | 71.49 | - | - | - | 4.27 |
| 01.12.24 | 24.00 | - | 164.26 | 151.29 | 12.97 | 71.49 | 48.46 | 23.03 | 0.69 | 0.49 | 64.74 | - | 64.74 | 66.27 | - | 66.27 | - | 71.43 | - | - | - | 4.41 |
| 02.12.24 | 24.00 | - | 161.40 | 149.30 | 12.10 | 72.45 | 48.73 | 23.72 | 0.69 | 0.49 | 62.94 | - | 62.94 | 64.45 | - | 64.45 | - | 72.43 | - | - | - | 4.42 |
| 03.12.24 | 24.00 | - | 162.58 | 150.91 | 11.67 | 75.08 | 50.10 | 24.98 | 0.69 | 0.49 | 63.20 | - | 63.20 | 64.83 | - | 64.83 | - | 75.08 | - | - | - | 4.65 |
| 04.12.24 | 24.00 | - | 156.29 | 145.36 | 10.93 | 76.99 | 50.19 | 26.80 | 0.69 | 0.49 | 60.38 | - | 60.38 | 61.99 | - | 61.99 | - | 76.93 | - | - | - | 4.74 |
| 05.12.24 | 24.00 | - | 155.80 | 144.63 | 11.17 | 78.51 | 50.30 | 28.21 | 0.69 | 0.49 | 60.11 | - | 60.11 | 61.76 | - | 61.76 | - | 78.47 | - | - | - | 4.96 |
| 06.12.24 | 24.00 | - | 158.58 | 148.00 | 10.58 | 80.41 | 51.74 | 28.67 | 0.69 | 0.49 | 60.58 | - | 60.58 | 62.36 | - | 62.36 | - | 80.35 | - | - | - | 5.10 |
| 07.12.24 | 24.00 | - | 161.53 | 148.94 | 12.59 | 80.50 | 52.04 | 28.46 | 0.69 | 0.49 | 62.82 | - | 62.82 | 64.65 | - | 64.65 | - | 80.44 | - | - | - | 5.26 |
| 08.12.24 | 24.00 | - | 159.87 | 146.74 | 13.13 | 80.34 | 51.84 | 28.50 | 0.69 | 0.49 | 62.62 | - | 62.62 | 64.45 | - | 64.45 | - | 80.26 | - | - | - | 5.24 |
| 09.12.24 | 24.00 | - | 158.98 | 149.10 | 9.88 | 80.28 | 51.95 | 28.33 | 0.69 | 0.49 | 60.71 | - | 60.71 | 62.47 | - | 62.47 | - | 80.21 | - | - | - | 5.03 |
| 10.12.24 | 24.00 | - | 163.77 | 153.05 | 10.72 | 80.31 | 52.62 | 27.69 | 0.69 | 0.49 | 62.97 | - | 62.97 | 64.81 | - | 64.81 | - | 80.25 | - | - | - | 5.10 |
| 11.12.24 | 24.00 | - | 163.69 | 153.61 | 10.08 | 80.18 | 52.89 | 27.29 | 0.69 | 0.49 | 62.80 | - | 62.80 | 64.61 | - | 64.61 | - | 80.11 | - | - | - | 5.01 |
| 12.12.24 | 24.00 | - | 158.27 | 146.96 | 11.31 | 80.38 | 51.78 | 28.60 | 0.69 | 0.49 | 61.59 | - | 61.59 | 63.37 | - | 63.37 | - | 80.31 | - | - | - | 5.12 |
| 13.12.24 | 24.00 | - | 159.39 | 149.84 | 9.55 | 83.46 | 52.94 | 30.52 | 0.69 | 0.49 | 60.88 | - | 60.88 | 62.77 | - | 62.77 | - | 83.41 | - | - | - | 5.38 |
| 14.12.24 | 24.00 | - | 160.52 | 150.21 | 10.31 | 85.81 | 54.60 | 31.21 | 0.69 | 0.49 | 61.62 | - | 61.62 | 63.61 | - | 63.61 | - | 85.73 | - | - | - | 5.58 |
| 15.12.24 | 24.00 | - | 162.99 | 151.42 | 11.57 | 86.05 | 55.40 | 30.65 | 0.69 | 0.49 | 63.42 | - | 63.42 | 65.50 | - | 65.50 | - | 85.94 | - | - | - | 5.65 |
| 16.12.24 | 24.00 | - | 160.01 | 151.48 | 8.53 | 86.93 | 55.44 | 31.49 | 0.69 | 0.49 | 60.95 | - | 60.95 | 62.99 | - | 62.99 | - | 86.85 | - | - | - | 5.52 |
| 17.12.24 | 24.00 | - | 155.72 | 147.10 | 8.62 | 87.93 | 55.30 | 32.63 | 0.69 | 0.49 | 59.48 | - | 59.48 | 61.52 | - | 61.52 | - | 87.85 | - | - | - | 5.57 |
| 18.12.24 | 24.00 | - | 151.61 | 141.80 | 9.81 | 88.88 | 54.00 | 34.88 | 0.69 | 0.49 | 58.47 | - | 58.47 | 60.49 | - | 60.49 | - | 88.77 | - | - | - | 5.83 |
| 19.12.24 | 24.00 | - | 159.50 | 150.77 | 8.73 | 86.63 | 54.48 | 32.15 | 0.69 | 0.49 | 60.91 | - | 60.91 | 62.94 | - | 62.94 | - | 86.50 | - | - | - | 5.61 |
| 20.12.24 | 24.00 | - | 166.00 | 157.33 | 8.67 | 84.35 | 55.50 | 28.85 | 0.69 | 0.49 | 63.31 | - | 63.31 | 65.31 | - | 65.31 | - | 84.26 | - | - | - | 5.28 |
| 21.12.24 | 24.00 | - | 160.37 | 151.00 | 9.37 | 83.01 | 53.74 | 29.27 | 0.69 | 0.49 | 61.81 | - | 61.81 | 63.69 | - | 63.69 | - | 82.93 | - | - | - | 5.20 |
| 22.12.24 | 24.00 | - | 164.20 | 152.95 | 11.25 | 81.67 | 53.72 | 27.95 | 0.69 | 0.49 | 64.27 | - | 64.27 | 66.15 | - | 66.15 | - | 81.57 | - | - | - | 5.20 |
| Среднее | 24.00 | - | 160.70 | 149.87 | 10.83 | 79.44 | 51.77 | 27.67 | 0.69 | 0.49 | 62.10 | - | 62.10 | 63.86 | - | 63.86 | - | 79.37 | - | - | 0.00 | 5.01 |
| Итого | 720.00 | - | 4821.04 | 4496.20 | 324.84 | - | - | - | - | - | 1862.85 | - | 1862.85 | 1915.68 | - | 1915.68 | - | - | - | - | - | 150.16 |

| | Дата и время | М1 (т) | М2 (т) | М3 (т) | М4 (т) | V3 (м3) | V4 (м3) | Qотопл (Гкал) | Qгвс (Гкал) | Ти (ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показания счетчиков на момент снятия данных | 22.11.24 | | | | | | | - | - | - |
| | 22.12.24 | | | | | | | | | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | | час | | Гкал |
| Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: | | час | | м3 |
| Период расчета по договору: | | | | |
| Период превышения t2: | | | | |
| Корректировка на температуру холодной воды: | 1.93 | °С | -0.64 | Гкал |
| Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | | | 149.52 | Гкал |
| Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: | | | 331.47 | м3 |

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024г.