Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 7 СЦО ГВС | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 7 СЦО ГВС | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №207961 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 1.93

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	128.47	119.43	9.04	73.87	47.24	26.63	0.69	0.49	43.90	-	43.90	44.79	-	44.79	-	66.34	-	-	-	3.85
24.11.24	24.00	-	130.88	119.88	11.00	74.17	47.35	26.82	0.69	0.49	45.24	-	45.24	46.17	-	46.17	-	66.91	-	-	-	4.03
25.11.24	24.00	-	131.25	121.19	10.06	74.59	47.81	26.78	0.69	0.49	43.85	-	43.85	44.75	-	44.75	-	66.86	-	-	-	4.00
26.11.24	24.00	-	122.58	113.45	9.13	74.99	47.97	27.02	0.69	0.49	46.22	-	46.22	47.20	-	47.20	-	67.55	-	-	-	3.75
27.11.24	24.00	-	118.76	110.76	8.00	75.39	48.43	26.96	0.69	0.49	46.19	-	46.19	47.17	-	47.17	-	68.31	-	-	-	3.59
28.11.24	24.00	-	125.40	117.03	8.37	73.78	48.48	25.30	0.69	0.49	44.52	-	44.52	45.43	-	45.43	-	66.21	-	-	-	3.58
29.11.24	24.00	-	129.56	121.36	8.20	73.11	48.63	24.48	0.69	0.49	42.88	-	42.88	43.73	-	43.73	-	65.44	-	-	-	3.57
30.11.24	24.00	-	129.69	120.07	9.62	71.55	47.25	24.30	0.69	0.49	44.47	-	44.47	45.35	-	45.35	-	64.29	-	-	-	3.61
01.12.24	24.00	-	126.25	114.95	11.30	71.48	46.96	24.52	0.69	0.49	47.76	-	47.76	48.65	-	48.65	-	64.09	-	-	-	3.63
02.12.24	24.00	-	129.09	120.05	9.04	72.47	47.70	24.77	0.69	0.49	44.27	-	44.27	45.13	-	45.13	-	65.08	-	-	-	3.63
03.12.24	24.00	-	127.98	119.20	8.78	75.04	48.59	26.45	0.69	0.49	43.86	-	43.86	44.79	-	44.79	-	67.40	-	-	-	3.82
04.12.24	24.00	-	128.93	120.45	8.48	76.97	49.10	27.87	0.69	0.49	43.30	-	43.30	44.26	-	44.26	-	69.33	-	-	-	4.01
05.12.24	24.00	-	127.26	118.78	8.48	78.49	48.57	29.92	0.69	0.49	43.00	-	43.00	43.96	-	43.96	-	69.30	-	-	-	4.22
06.12.24	24.00	-	126.88	117.97	8.91	80.40	49.65	30.75	0.69	0.49	42.66	-	42.66	43.58	-	43.58	-	68.90	-	-	-	4.35
07.12.24	24.00	-	127.72	118.16	9.56	80.49	50.16	30.33	0.69	0.49	43.06	-	43.06	44.00	-	44.00	-	69.27	-	-	-	4.36
08.12.24	24.00	-	127.60	116.91	10.69	80.32	50.19	30.13	0.69	0.49	44.61	-	44.61	45.57	-	45.57	-	69.22	-	-	-	4.39
09.12.24	24.00	-	127.22	118.59	8.63	80.26	50.11	30.15	0.69	0.49	42.34	-	42.34	43.28	-	43.28	-	69.25	-	-	-	4.27
10.12.24	24.00	-	125.16	116.24	8.92	80.26	50.37	29.89	0.69	0.49	43.45	-	43.45	44.37	-	44.37	-	68.94	-	-	-	4.20
11.12.24	24.00	-	124.43	114.95	9.48	80.12	50.81	29.31	0.69	0.49	44.96	-	44.96	46.00	-	46.00	-	69.18	-	-	-	4.13
12.12.24	24.00	-	125.89	117.78	8.11	80.37	50.71	29.66	0.69	0.49	42.94	-	42.94	43.88	-	43.88	-	69.00	-	-	-	4.15
13.12.24	24.00	-	124.07	115.17	8.90	83.47	51.21	32.26	0.69	0.49	42.62	-	42.62	43.52	-	43.52	-	68.42	-	-	-	4.46
14.12.24	24.00	-	122.05	112.29	9.76	85.79	52.58	33.21	0.69	0.49	43.46	-	43.46	44.41	-	44.41	-	68.18	-	-	-	4.57
15.12.24	24.00	-	122.82	112.36	10.46	86.01	53.39	32.62	0.69	0.49	43.99	-	43.99	44.94	-	44.94	-	68.31	-	-	-	4.57
16.12.24	24.00	-	119.80	110.68	9.12	86.88	53.07	33.81	0.69	0.49	43.48	-	43.48	44.43	-	44.43	-	68.25	-	-	-	4.54
17.12.24	24.00	-	118.11	109.85	8.26	87.89	53.23	34.66	0.69	0.49	43.01	-	43.01	43.94	-	43.94	-	68.08	-	-	-	4.54
18.12.24	24.00	-	116.11	107.02	9.09	88.83	51.17	37.66	0.69	0.49	44.24	-	44.24	45.17	-	45.17	-	67.83	-	-	-	4.85
19.12.24	24.00	-	120.76	111.52	9.24	86.59	51.23	35.36	0.69	0.49	42.96	-	42.96	43.88	-	43.88	-	68.08	-	-	-	4.75
20.12.24	24.00	-	102.31	93.97	8.34	84.14	49.24	34.90	0.69	0.49	49.11	-	49.11	50.16	-	50.16	-	68.56	-	-	-	3.99
21.12.24	24.00	-	123.48	114.50	8.98	82.96	51.82	31.14	0.69	0.49	43.54	-	43.54	44.48	-	44.48	-	68.66	-	-	-	4.32
22.12.24	24.00	-	121.05	109.74	11.31	81.60	51.20	30.40	0.69	0.49	48.04	-	48.04	49.09	-	49.09	-	68.96	-	-	-	4.26
Среднее	24.00	-	124.39	115.14	9.24	79.41	49.81	29.60	0.69	0.49	44.26	-	44.26	45.20	-	45.20	-	67.81	-	-	0.00	4.13
Итого	720.00	-	3731.56	3454.30	277.26	-	-	-	-	-	1327.93	-	1327.93	1356.08	-	1356.08	-	-	-	-	-	123.99

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24	93453.080	82656.540	40747.980		41765.410		-	3004.782	26991.000
	22.12.24	97184.640	86110.840	42075.910		43121.490		-	3094.846	27711.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 1.93 °C -0.55 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 123.44 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 282.92 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024г.