Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 101-1 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 101-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №14799 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 1.68

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	109.60	85.38	24.22	71.61	34.71	36.90	0.49	0.39	22.66	-	22.66	23.08	-	23.08	-	63.10	-	0.44	-	4.89
24.11.24	24.00	-	110.59	84.65	25.94	71.83	34.49	37.35	0.49	0.39	24.97	-	24.97	25.44	-	25.44	-	63.19	-	0.44	-	5.03
25.11.24	24.00	-	118.86	92.81	26.05	72.37	37.45	34.92	0.49	0.39	17.46	-	17.46	17.83	-	17.83	-	67.77	-	0.44	-	5.13
26.11.24	24.00	-	130.04	111.42	18.62	73.01	38.81	34.21	0.49	0.39	18.37	-	18.37	18.78	-	18.78	-	69.49	-	0.44	-	5.17
27.11.24	24.00	-	123.99	104.20	19.79	73.37	38.10	35.26	0.49	0.39	18.66	-	18.66	19.07	-	19.07	-	69.24	-	0.44	-	5.13
28.11.24	24.00	-	120.17	93.91	26.26	71.89	37.03	34.86	0.49	0.39	19.39	-	19.39	19.79	-	19.79	-	65.83	-	0.44	-	5.16
29.11.24	24.00	-	118.46	86.55	31.91	71.22	35.77	35.45	0.49	0.39	18.36	-	18.36	18.73	-	18.73	-	65.89	-	0.44	-	5.34
30.11.24	24.00	-	113.28	91.44	21.83	69.50	34.92	34.57	0.49	0.39	20.94	-	20.94	21.32	-	21.32	-	62.69	-	0.44	-	4.68
01.12.24	24.00	-	113.62	88.33	25.29	69.48	35.03	34.44	0.49	0.39	24.50	-	24.50	24.91	-	24.91	-	59.71	-	0.44	-	4.80
02.12.24	24.00	-	111.36	89.53	21.82	70.22	34.70	35.52	0.49	0.39	21.35	-	21.35	21.75	-	21.75	-	63.29	-	0.44	-	4.71
03.12.24	24.00	-	133.03	114.81	18.22	72.94	38.22	34.72	0.49	0.39	17.67	-	17.67	18.07	-	18.07	-	69.60	-	0.44	-	5.32
04.12.24	24.00	-	125.16	106.64	18.52	74.81	37.27	37.55	0.49	0.39	18.04	-	18.04	18.45	-	18.45	-	70.01	-	0.44	-	5.39
05.12.24	24.00	-	118.21	99.09	19.12	75.84	35.45	40.38	0.49	0.39	18.63	-	18.63	19.05	-	19.05	-	70.45	-	0.44	-	5.45
06.12.24	24.00	-	136.14	117.75	18.38	78.18	38.65	39.53	0.49	0.39	17.84	-	17.84	18.29	-	18.29	-	74.92	-	0.44	-	6.10
07.12.24	24.00	-	129.58	110.10	19.48	78.18	38.11	40.07	0.49	0.39	18.08	-	18.08	18.52	-	18.52	-	72.99	-	0.44	-	5.94
08.12.24	24.00	-	118.22	94.33	23.89	77.91	36.19	41.72	0.49	0.39	22.40	-	22.40	22.87	-	22.87	-	67.60	-	0.44	-	5.80
09.12.24	24.00	-	123.90	105.93	17.97	77.92	37.06	40.86	0.49	0.39	18.04	-	18.04	18.50	-	18.50	-	74.71	-	0.44	-	5.73
10.12.24	24.00	-	126.11	107.99	18.11	77.94	38.30	39.64	0.49	0.39	18.60	-	18.60	19.09	-	19.09	-	76.65	-	0.44	-	5.70
11.12.24	24.00	-	101.92	84.25	17.67	77.52	34.01	43.51	0.49	0.39	18.05	-	18.05	18.53	-	18.53	-	76.50	-	0.44	-	5.04
12.12.24	24.00	-	109.02	89.85	19.18	77.78	34.59	43.19	0.49	0.39	17.87	-	17.87	18.34	-	18.34	-	76.18	-	0.44	-	5.37
13.12.24	24.00	-	133.18	113.78	19.40	80.76	38.46	42.30	0.49	0.39	18.36	-	18.36	18.89	-	18.89	-	79.80	-	0.44	-	6.38
14.12.24	24.00	-	134.23	113.85	20.38	83.31	39.58	43.73	0.49	0.39	19.57	-	19.57	20.15	-	20.15	-	81.35	-	0.44	-	6.68
15.12.24	24.00	-	138.56	117.57	20.98	83.69	41.00	42.68	0.49	0.39	20.17	-	20.17	20.76	-	20.76	-	80.16	-	0.44	-	6.78
16.12.24	24.00	-	136.44	117.98	18.46	84.28	40.78	43.50	0.49	0.39	17.77	-	17.77	18.31	-	18.31	-	82.55	-	0.44	-	6.69
17.12.24	24.00	-	133.85	115.25	18.60	85.25	40.59	44.66	0.49	0.39	18.08	-	18.08	18.64	-	18.64	-	83.33	-	0.44	-	6.74
18.12.24	24.00	-	129.14	111.75	17.39	86.13	38.88	47.24	0.49	0.39	16.77	-	16.77	17.30	-	17.30	-	83.78	-	0.44	-	6.78
19.12.24	24.00	-	129.78	111.62	18.15	83.87	39.16	44.71	0.49	0.39	18.08	-	18.08	18.62	-	18.62	-	81.44	-	0.44	-	7.06
20.12.24	24.00	-	141.90	123.44	18.46	81.85	41.79	40.06	0.49	0.39	17.12	-	17.12	17.62	-	17.62	-	80.45	-	0.44	-	6.46
21.12.24	24.00	-	136.64	117.84	18.80	80.31	40.58	39.73	0.49	0.39	17.58	-	17.58	18.08	-	18.08	-	79.25	-	0.44	-	6.20
22.12.24	24.00	-	139.97	118.74	21.23	79.30	40.78	38.52	0.49	0.39	20.19	-	20.19	20.74	-	20.74	-	77.19	-	0.44	-	6.26
Среднее	24.00	-	124.83	104.03	20.80	77.08	37.68	39.39	0.49	0.39	19.19	-	19.19	19.65	-	19.65	-	72.97	-	0.44	0.00	5.73
Итого	720.00	-	3744.94	3120.81	624.12	-	-	-	-	-	575.58	-	575.58	589.53	-	589.53	-	-	-	-	-	171.92

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24								-	-
	22.12.24								-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 1.68 °C 0.97 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 170.95 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 589.53 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024 г.