Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 105-2
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 105-2
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №207725

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 1.68

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	147.80	128.95	18.85	72.48	51.92	20.56	0.69	0.49	8.46	-	8.46	8.56	-	8.56	-	51.39	-	-	-	4.02
24.11.24	24.00	-	150.13	130.61	19.52	72.78	52.16	20.62	0.69	0.49	8.93	-	8.93	9.02	-	9.02	-	51.85	-	-	-	4.12
25.11.24	24.00	-	153.77	134.64	19.13	73.18	52.79	20.39	0.69	0.49	8.80	-	8.80	8.91	-	8.91	-	52.67	-	-	-	4.15
26.11.24	24.00	-	158.92	141.55	17.37	73.65	53.86	19.79	0.69	0.49	7.70	-	7.70	7.78	-	7.78	-	53.36	-	-	-	4.08
27.11.24	24.00	-	158.98	141.67	17.31	74.12	54.31	19.81	0.69	0.49	7.65	-	7.65	7.75	-	7.75	-	54.10	-	-	-	4.09
28.11.24	24.00	-	157.72	140.28	17.44	72.52	53.30	19.22	0.69	0.49	7.57	-	7.57	7.65	-	7.65	-	52.82	-	-	-	3.97
29.11.24	24.00	-	199.05	187.44	11.61	71.89	55.16	16.73	0.69	0.49	51.48	-	51.48	52.66	-	52.66	-	70.61	-	-	-	3.98
30.11.24	24.00	-	264.54	254.79	9.75	70.51	56.58	13.93	0.69	0.49	128.63	-	128.63	131.57	-	131.57	-	70.41	-	-	-	4.24
01.12.24	24.00	-	268.48	257.33	11.15	70.47	56.67	13.80	0.69	0.49	131.39	-	131.39	134.35	-	134.35	-	70.36	-	-	-	4.35
02.12.24	24.00	-	262.89	254.44	8.45	71.39	57.15	14.24	0.69	0.49	127.64	-	127.64	130.58	-	130.58	-	71.29	-	-	-	4.23
03.12.24	24.00	-	265.04	257.72	7.32	73.95	58.94	15.01	0.69	0.49	128.16	-	128.16	131.33	-	131.33	-	73.87	-	-	-	4.42
04.12.24	24.00	-	253.66	244.89	8.77	75.77	59.56	16.21	0.69	0.49	123.60	-	123.60	126.80	-	126.80	-	75.65	-	-	-	4.64
05.12.24	24.00	-	252.06	243.85	8.21	77.21	60.20	17.01	0.69	0.49	122.67	-	122.67	125.97	-	125.97	-	77.11	-	-	-	4.79
06.12.24	24.00	-	258.60	250.79	7.81	79.06	61.88	17.18	0.69	0.49	125.52	-	125.52	129.03	-	129.03	-	78.95	-	-	-	4.94
07.12.24	24.00	-	262.31	253.74	8.57	79.16	62.15	17.01	0.69	0.49	127.61	-	127.61	131.20	-	131.20	-	79.04	-	-	-	5.01
08.12.24	24.00	-	258.61	249.29	9.32	79.02	61.87	17.15	0.69	0.49	126.15	-	126.15	129.69	-	129.69	-	78.90	-	-	-	5.02
09.12.24	24.00	-	260.11	252.69	7.42	78.97	61.98	16.99	0.69	0.49	126.03	-	126.03	129.54	-	129.54	-	78.86	-	-	-	4.89
10.12.24	24.00	-	269.11	261.45	7.66	79.01	62.44	16.57	0.69	0.49	130.44	-	130.44	134.08	-	134.08	-	78.90	-	-	-	4.95
11.12.24	24.00	-	269.69	261.88	7.81	78.91	62.55	16.36	0.69	0.49	130.68	-	130.68	134.32	-	134.32	-	78.79	-	-	-	4.91
12.12.24	24.00	-	256.38	249.48	6.90	79.07	61.94	17.13	0.69	0.49	124.05	-	124.05	127.50	-	127.50	-	78.96	-	-	-	4.84
13.12.24	24.00	-	260.53	253.60	6.93	82.13	64.03	18.10	0.69	0.49	126.13	-	126.13	129.92	-	129.92	-	82.02	-	-	-	5.17
14.12.24	24.00	-	264.96	256.09	8.87	84.35	65.82	18.53	0.69	0.49	129.07	-	129.07	133.17	-	133.17	-	84.23	-	-	-	5.51
15.12.24	24.00	-	266.57	258.27	8.30	84.61	66.60	18.01	0.69	0.49	129.64	-	129.64	133.77	-	133.77	-	84.48	-	-	-	5.37
16.12.24	24.00	-	260.73	253.47	7.26	85.50	66.62	18.88	0.69	0.49	126.67	-	126.67	130.78	-	130.78	-	85.38	-	-	-	5.42
17.12.24	24.00	-	246.34	240.14	6.20	86.48	66.48	20.00	0.69	0.49	119.34	-	119.34	123.29	-	123.29	-	86.35	-	-	-	5.36
18.12.24	24.00	-	238.72	231.88	6.84	87.36	66.32	21.04	0.69	0.49	116.08	-	116.08	119.99	-	119.99	-	87.22	-	-	-	5.50
19.12.24	24.00	-	253.17	247.06	6.11	85.23	65.96	19.27	0.69	0.49	122.67	-	122.67	126.62	-	126.62	-	85.08	-	-	-	5.30
20.12.24	24.00	-	265.32	259.29	6.03	83.01	65.59	17.42	0.69	0.49	128.41	-	128.41	132.36	-	132.36	-	82.88	-	-	-	5.03
21.12.24	24.00	-	255.92	248.43	7.49	81.71	63.96	17.75	0.69	0.49	124.61	-	124.61	128.35	-	128.35	-	81.59	-	-	-	5.04
22.12.24	24.00	-	261.29	252.50	8.79	80.42	63.53	16.89	0.69	0.49	127.71	-	127.71	131.40	-	131.40	-	80.29	-	-	-	4.99
Среднее	24.00	-	236.71	226.61	10.11	78.13	60.41	17.72	0.69	0.49	100.12	-	100.12	102.93	-	102.93	-	73.91	-	-	0.00	4.74
Итого	720.00	-	7101.40	6798.21	303.19	-	-	-	-	-	3003.49	-	3003.49	3087.94	-	3087.94	-	-	-	-	-	142.33

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24	189467.560	180838.000	91590.620		93965.330			6896.673	27795.000
	22.12.24	196568.960	187636.210	94594.110		97053.270			7133.866	28515.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	1.68	°C	-0.52	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			141.81	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			309.38	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/

Представитель теплоснабжающей организации

/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024г.