Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 107 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 107 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 №207709 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 1.93

Подающ.тр.(М1):	№ 515648	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 47797Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 515498	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 47797Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 507273	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	126.90	119.51	7.39	72.58	48.85	23.73	0.69	0.49	86.66	-	86.66	88.76	-	88.76	-	72.56	-	-	-	3.37
24.11.24	24.00	-	130.78	120.79	9.99	72.89	49.14	23.75	0.69	0.49	89.97	-	89.97	92.17	-	92.17	-	72.88	-	-	-	3.60
25.11.24	24.00	-	132.01	124.52	7.49	73.29	49.58	23.71	0.69	0.49	90.13	-	90.13	92.35	-	92.35	-	73.26	-	-	-	3.50
26.11.24	24.00	-	136.11	128.88	7.23	73.74	50.68	23.06	0.69	0.49	92.85	-	92.85	95.16	-	95.16	-	73.72	-	-	-	3.51
27.11.24	24.00	-	137.10	128.72	8.38	74.22	51.20	23.02	0.69	0.49	93.83	-	93.83	96.19	-	96.19	-	74.21	-	-	-	3.59
28.11.24	24.00	-	136.21	127.60	8.61	72.58	50.41	22.17	0.69	0.49	93.32	-	93.32	95.54	-	95.54	-	72.56	-	-	-	3.46
29.11.24	24.00	-	132.45	124.95	7.50	71.98	49.76	22.22	0.69	0.49	90.46	-	90.46	92.63	-	92.63	-	71.96	-	-	-	3.32
30.11.24	24.00	-	126.96	118.04	8.92	70.52	48.17	22.35	0.69	0.49	87.12	-	87.12	89.11	-	89.11	-	70.50	-	-	-	3.27
01.12.24	24.00	-	129.03	119.17	9.86	70.48	48.35	22.13	0.69	0.49	88.75	-	88.75	90.75	-	90.75	-	70.46	-	-	-	3.33
02.12.24	24.00	-	125.87	118.00	7.87	71.41	48.49	22.92	0.69	0.49	86.10	-	86.10	88.09	-	88.09	-	71.39	-	-	-	3.27
03.12.24	24.00	-	127.43	119.42	8.01	74.00	49.82	24.18	0.69	0.49	87.28	-	87.28	89.43	-	89.43	-	73.99	-	-	-	3.48
04.12.24	24.00	-	120.90	113.68	7.22	75.78	49.90	25.88	0.69	0.49	82.64	-	82.64	84.81	-	84.81	-	75.74	-	-	-	3.49
05.12.24	24.00	-	120.52	113.03	7.49	77.28	49.94	27.34	0.69	0.49	82.50	-	82.50	84.74	-	84.74	-	77.24	-	-	-	3.67
06.12.24	24.00	-	124.04	116.29	7.75	79.10	51.31	27.79	0.69	0.49	84.99	-	84.99	87.36	-	87.36	-	79.05	-	-	-	3.85
07.12.24	24.00	-	125.72	117.75	7.97	79.20	51.66	27.54	0.69	0.49	86.19	-	86.19	88.64	-	88.64	-	79.14	-	-	-	3.88
08.12.24	24.00	-	125.27	115.23	10.04	79.06	51.48	27.58	0.69	0.49	86.44	-	86.44	88.89	-	88.89	-	79.00	-	-	-	3.97
09.12.24	24.00	-	126.19	116.88	9.31	79.00	51.71	27.29	0.69	0.49	86.87	-	86.87	89.33	-	89.33	-	78.96	-	-	-	3.93
10.12.24	24.00	-	128.88	121.42	7.46	79.03	52.45	26.58	0.69	0.49	88.23	-	88.23	90.71	-	90.71	-	78.99	-	-	-	3.82
11.12.24	24.00	-	129.31	121.56	7.75	78.93	52.75	26.18	0.69	0.49	88.58	-	88.58	91.04	-	91.04	-	78.89	-	-	-	3.80
12.12.24	24.00	-	123.85	115.42	8.43	79.12	51.83	27.29	0.69	0.49	85.05	-	85.05	87.45	-	87.45	-	79.06	-	-	-	3.82
13.12.24	24.00	-	125.63	117.59	8.04	82.19	53.13	29.06	0.69	0.49	86.26	-	86.26	88.87	-	88.87	-	82.13	-	-	-	4.08
14.12.24	24.00	-	126.47	119.06	7.41	84.40	54.61	29.79	0.69	0.49	86.71	-	86.71	89.45	-	89.45	-	84.34	-	-	-	4.18
15.12.24	24.00	-	129.16	119.47	9.69	84.64	55.01	29.63	0.69	0.49	89.15	-	89.15	91.98	-	91.98	-	84.57	-	-	-	4.37
16.12.24	24.00	-	126.68	117.66	9.02	85.55	55.06	30.49	0.69	0.49	87.32	-	87.32	90.14	-	90.14	-	85.49	-	-	-	4.37
17.12.24	24.00	-	120.18	112.04	8.14	86.50	54.57	31.93	0.69	0.49	82.68	-	82.68	85.41	-	85.41	-	86.42	-	-	-	4.29
18.12.24	24.00	-	117.14	107.93	9.21	87.37	53.70	33.67	0.69	0.49	80.88	-	80.88	83.63	-	83.63	-	87.27	-	-	-	4.45
19.12.24	24.00	-	123.61	115.28	8.33	85.22	53.73	31.49	0.69	0.49	85.08	-	85.08	87.82	-	87.82	-	85.14	-	-	-	4.34
20.12.24	24.00	-	129.41	121.04	8.37	82.97	54.29	28.68	0.69	0.49	88.96	-	88.96	91.71	-	91.71	-	82.91	-	-	-	4.17
21.12.24	24.00	-	124.83	115.88	8.95	81.69	53.02	28.67	0.69	0.49	86.00	-	86.00	88.55	-	88.55	-	81.64	-	-	-	4.06
22.12.24	24.00	-	128.10	117.65	10.45	80.38	52.80	27.58	0.69	0.49	88.58	-	88.58	91.14	-	91.14	-	80.33	-	-	-	4.09
Среднее	24.00	-	127.22	118.82	8.41	78.17	51.58	26.59	0.69	0.49	87.32	-	87.32	89.73	-	89.73	-	78.13	-	-	0.00	3.81
Итого	720.00	-	3816.74	3564.46	252.28	-	-	-	-	-	2619.58	-	2619.58	2691.85	-	2691.85	-	-	-	-	-	114.34

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.11.24	111717.510	103363.510	76525.880		78489.420		-	5727.444	27310.000
	22.12.24	115534.250	106927.970	79145.460		81181.270			5931.952	28030.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3	
Период расчета по договору:					/
Период превышения t2:					
Корректировка на температуру холодной воды:	1.93	°C	-0.50	Гкал	Представитель теплоснабжающей организации
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			113.85	Гкал	
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			257.43	м3	/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024г.