Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-3 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №207928 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 1.93

Подающ.тр.(М1):	№ 517953	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 36036Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 515770	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 36036Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 252419	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 3998	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	99.66	85.26	14.40	73.35	42.71	30.64	0.69	0.49	30.18	-	30.18	30.94	-	30.94	-	73.30	-	-	-	3.67
24.11.24	24.00	-	102.53	86.42	16.11	73.66	43.05	30.61	0.69	0.49	32.09	-	32.09	32.85	-	32.85	-	73.65	-	-	-	3.84
25.11.24	24.00	-	76.36	69.38	6.98	72.28	43.44	28.84	0.69	0.49	25.78	-	25.78	26.33	-	26.33	-	67.30	-	-	-	2.51
26.11.24	24.00	-	105.90	91.59	14.31	74.03	44.30	29.73	0.69	0.49	32.04	-	32.04	32.85	-	32.85	-	73.73	-	-	-	3.79
27.11.24	24.00	-	102.48	88.88	13.60	74.96	44.81	30.15	0.69	0.49	29.56	-	29.56	30.30	-	30.30	-	74.93	-	-	-	3.70
28.11.24	24.00	-	101.27	88.48	12.79	73.24	44.08	29.16	0.69	0.49	28.35	-	28.35	29.06	-	29.06	-	73.15	-	-	-	3.52
29.11.24	24.00	-	101.86	88.65	13.21	72.57	43.71	28.86	0.69	0.49	28.87	-	28.87	29.54	-	29.54	-	72.49	-	-	-	3.52
30.11.24	24.00	-	100.46	86.98	13.48	71.05	42.63	28.42	0.69	0.49	28.82	-	28.82	29.46	-	29.46	-	71.01	-	-	-	3.43
01.12.24	24.00	-	102.28	87.43	14.85	70.99	42.90	28.09	0.69	0.49	30.06	-	30.06	30.72	-	30.72	-	70.92	-	-	-	3.51
02.12.24	24.00	-	99.21	85.86	13.35	71.98	42.80	29.18	0.69	0.49	28.06	-	28.06	28.72	-	28.72	-	72.00	-	-	-	3.47
03.12.24	24.00	-	99.74	86.69	13.05	74.68	44.12	30.56	0.69	0.49	28.19	-	28.19	28.90	-	28.90	-	74.82	-	-	-	3.63
04.12.24	24.00	-	96.67	83.33	13.34	76.40	43.67	32.73	0.69	0.49	27.74	-	27.74	28.48	-	28.48	-	76.30	-	-	-	3.75
05.12.24	24.00	-	95.63	82.76	12.87	78.01	43.19	34.82	0.69	0.49	27.38	-	27.38	28.13	-	28.13	-	78.01	-	-	-	3.89
06.12.24	24.00	-	97.15	84.66	12.49	79.80	44.64	35.16	0.69	0.49	27.42	-	27.42	28.22	-	28.22	-	79.70	-	-	-	3.98
07.12.24	24.00	-	97.76	85.41	12.35	79.90	45.06	34.84	0.69	0.49	27.28	-	27.28	28.06	-	28.06	-	79.81	-	-	-	3.97
08.12.24	24.00	-	99.01	84.36	14.65	79.73	44.75	34.98	0.69	0.49	29.28	-	29.28	30.10	-	30.10	-	79.62	-	-	-	4.12
09.12.24	24.00	-	99.17	85.49	13.68	79.68	44.84	34.84	0.69	0.49	28.46	-	28.46	29.27	-	29.27	-	79.59	-	-	-	4.07
10.12.24	24.00	-	100.84	87.65	13.19	79.70	45.60	34.10	0.69	0.49	28.16	-	28.16	28.93	-	28.93	-	79.63	-	-	-	4.04
11.12.24	24.00	-	101.30	87.79	13.51	79.56	45.81	33.75	0.69	0.49	28.43	-	28.43	29.24	-	29.24	-	79.44	-	-	-	4.04
12.12.24	24.00	-	97.55	84.47	13.08	79.80	44.89	34.91	0.69	0.49	27.47	-	27.47	28.25	-	28.25	-	79.71	-	-	-	3.99
13.12.24	24.00	-	98.58	86.21	12.37	82.97	45.98	36.99	0.69	0.49	26.89	-	26.89	27.70	-	27.70	-	82.94	-	-	-	4.22
14.12.24	24.00	-	99.26	86.20	13.06	85.17	47.05	38.12	0.69	0.49	27.48	-	27.48	28.40	-	28.40	-	85.09	-	-	-	4.40
15.12.24	24.00	-	101.60	86.78	14.82	85.39	47.87	37.52	0.69	0.49	29.21	-	29.21	30.16	-	30.16	-	85.21	-	-	-	4.53
16.12.24	24.00	-	98.65	86.50	12.15	86.32	47.87	38.45	0.69	0.49	26.75	-	26.75	27.63	-	27.63	-	86.21	-	-	-	4.38
17.12.24	24.00	-	96.31	83.65	12.66	87.29	47.41	39.88	0.69	0.49	27.22	-	27.22	28.15	-	28.15	-	87.19	-	-	-	4.45
18.12.24	24.00	-	93.38	80.68	12.70	88.17	45.67	42.50	0.69	0.49	26.83	-	26.83	27.76	-	27.76	-	88.01	-	-	-	4.55
19.12.24	24.00	-	97.86	85.34	12.52	85.89	46.27	39.62	0.69	0.49	27.07	-	27.07	27.96	-	27.96	-	85.59	-	-	-	4.46
20.12.24	24.00	-	102.84	88.87	13.97	83.68	47.62	36.06	0.69	0.49	28.92	-	28.92	29.78	-	29.78	-	83.48	-	-	-	4.38
21.12.24	24.00	-	98.11	86.19	11.92	82.33	46.18	36.15	0.69	0.49	26.92	-	26.92	27.72	-	27.72	-	82.21	-	-	-	4.10
22.12.24	24.00	-	101.13	87.20	13.93	81.02	46.53	34.49	0.69	0.49	29.12	-	29.12	29.99	-	29.99	-	80.83	-	-	-	4.14
Среднее	24.00	-	98.82	85.64	13.18	78.79	44.98	33.81	0.69	0.49	28.33	-	28.33	29.12	-	29.12	-	78.53	-	-	0.00	3.93
Итого	720.00	-	2964.55	2569.16	395.39	-	-	-	-	-	850.03	-	850.03	873.60	-	873.60	-	-	-	-	-	118.03

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24	104877.920	92042.210	30780.660		31581.230			2320.985	24673.000
	22.12.24	107842.470	94611.370	31630.690		32454.830			2387.677	25393.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	1.93	°C	-0.78	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			117.25	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			403.46	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024г.