Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-1 ТЦ-1
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Телефон:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-1 ТЦ-1
Телефон:
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №219451

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 1.68

Подающ.тр.(М1):	№ 531285	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 18203Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 550679	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 18203Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 521621	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4296	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	166.84	155.82	11.02	73.48	52.01	21.47	0.69	0.49	73.28	-	73.28	75.10	-	75.10	-	73.68	-	-	-	4.16
24.11.24	24.00	-	169.08	158.10	10.98	73.78	52.30	21.48	0.69	0.49	74.20	-	74.20	76.03	-	76.03	-	73.99	-	-	-	4.21
25.11.24	24.00	-	173.73	161.60	12.13	74.09	52.70	21.39	0.69	0.49	76.57	-	76.57	78.49	-	78.49	-	74.30	-	-	-	4.36
26.11.24	24.00	-	176.85	167.81	9.04	74.59	53.96	20.63	0.69	0.49	76.72	-	76.72	78.66	-	78.66	-	74.80	-	-	-	4.14
27.11.24	24.00	-	175.40	165.80	9.60	75.11	54.34	20.77	0.69	0.49	76.22	-	76.22	78.19	-	78.19	-	75.32	-	-	-	4.17
28.11.24	24.00	-	174.69	165.19	9.50	73.41	53.44	19.97	0.69	0.49	76.11	-	76.11	78.01	-	78.01	-	73.60	-	-	-	4.00
29.11.24	24.00	-	174.36	165.60	8.76	72.73	53.12	19.61	0.69	0.49	75.78	-	75.78	77.61	-	77.61	-	72.92	-	-	-	3.89
30.11.24	24.00	-	172.29	162.30	9.99	71.19	51.77	19.42	0.69	0.49	75.42	-	75.42	77.18	-	77.18	-	71.39	-	-	-	3.87
01.12.24	24.00	-	174.29	163.46	10.83	71.13	51.97	19.16	0.69	0.49	76.45	-	76.45	78.22	-	78.22	-	71.33	-	-	-	3.91
02.12.24	24.00	-	172.20	161.48	10.72	72.10	52.17	19.93	0.69	0.49	75.41	-	75.41	77.20	-	77.20	-	72.31	-	-	-	4.00
03.12.24	24.00	-	172.62	163.28	9.34	74.75	53.71	21.04	0.69	0.49	74.98	-	74.98	76.89	-	76.89	-	74.99	-	-	-	4.14
04.12.24	24.00	-	167.69	156.04	11.65	76.57	53.78	22.79	0.69	0.49	73.62	-	73.62	75.58	-	75.58	-	76.77	-	-	-	4.45
05.12.24	24.00	-	165.59	155.76	9.83	78.14	54.01	24.13	0.69	0.49	71.90	-	71.90	73.90	-	73.90	-	78.36	-	-	-	4.54
06.12.24	24.00	-	169.02	158.49	10.53	79.97	55.42	24.55	0.69	0.49	73.48	-	73.48	75.61	-	75.61	-	80.16	-	-	-	4.74
07.12.24	24.00	-	170.49	160.31	10.18	80.06	55.73	24.33	0.69	0.49	73.99	-	73.99	76.11	-	76.11	-	80.27	-	-	-	4.72
08.12.24	24.00	-	168.97	158.28	10.69	79.91	55.62	24.29	0.69	0.49	73.52	-	73.52	75.64	-	75.64	-	80.10	-	-	-	4.71
09.12.24	24.00	-	169.97	160.65	9.32	79.85	55.76	24.09	0.69	0.49	73.40	-	73.40	75.51	-	75.51	-	80.05	-	-	-	4.62
10.12.24	24.00	-	173.65	164.77	8.88	79.87	56.40	23.47	0.69	0.49	74.75	-	74.75	76.92	-	76.92	-	80.07	-	-	-	4.58
11.12.24	24.00	-	174.97	164.17	10.80	79.75	56.62	23.13	0.69	0.49	76.02	-	76.02	78.21	-	78.21	-	79.95	-	-	-	4.67
12.12.24	24.00	-	168.06	158.37	9.69	79.99	55.93	24.06	0.69	0.49	72.68	-	72.68	74.77	-	74.77	-	80.19	-	-	-	4.59
13.12.24	24.00	-	170.22	160.44	9.78	83.15	57.62	25.53	0.69	0.49	73.44	-	73.44	75.72	-	75.72	-	83.38	-	-	-	4.92
14.12.24	24.00	-	170.79	160.40	10.39	85.39	59.14	26.25	0.69	0.49	73.84	-	73.84	76.22	-	76.22	-	85.60	-	-	-	5.11
15.12.24	24.00	-	171.97	162.04	9.93	85.60	59.78	25.82	0.69	0.49	74.19	-	74.19	76.62	-	76.62	-	85.79	-	-	-	5.05
16.12.24	24.00	-	171.03	161.34	9.69	86.52	60.01	26.51	0.69	0.49	73.78	-	73.78	76.25	-	76.25	-	86.73	-	-	-	5.13
17.12.24	24.00	-	165.47	157.07	8.40	87.50	60.05	27.45	0.69	0.49	71.00	-	71.00	73.40	-	73.40	-	87.72	-	-	-	5.06
18.12.24	24.00	-	160.58	150.78	9.80	88.43	59.15	29.28	0.69	0.49	69.30	-	69.30	71.70	-	71.70	-	88.63	-	-	-	5.29
19.12.24	24.00	-	169.91	160.24	9.67	86.15	59.30	26.85	0.69	0.49	73.39	-	73.39	75.82	-	75.82	-	86.32	-	-	-	5.15
20.12.24	24.00	-	175.11	167.08	8.03	83.89	59.62	24.27	0.69	0.49	75.07	-	75.07	77.45	-	77.45	-	84.08	-	-	-	4.74
21.12.24	24.00	-	171.33	161.06	10.27	82.57	58.15	24.42	0.69	0.49	74.28	-	74.28	76.58	-	76.58	-	82.77	-	-	-	4.79
22.12.24	24.00	-	174.15	162.78	11.37	81.22	57.67	23.55	0.69	0.49	75.93	-	75.93	78.16	-	78.16	-	81.41	-	-	-	4.77
Среднее	24.00	-	171.04	161.02	10.03	79.03	55.71	23.32	0.69	0.49	74.29	-	74.29	76.39	-	76.39	-	79.23	-	-	0.00	4.55
Итого	720.00	-	5131.32	4830.51	300.81	-	-	-	-	-	2228.72	-	2228.72	2291.75	-	2291.75	-	-	-	-	-	136.45

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24	158043.510	144810.430	64839.460		66521.030			4881.192	27550.000
	22.12.24	163174.830	149640.940	67068.180		68812.780			5057.686	28270.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 1.68 °C -0.52 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 135.93 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 306.95 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.12.2024 г.