Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-1 ТЦ-2
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-1 ТЦ-2
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 №219419
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 1.68

Подающ.тр.(М1):	№ 550672	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 18185Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 550670	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 18185Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 529321	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4299	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24		-																				
24.11.24		-																				
25.11.24		-																				
26.11.24		-																				
27.11.24	24.00	-	113.70	100.11	13.59	74.88	51.63	23.25	0.69	0.49	20.68	-	20.68	21.22	-	21.22	-	75.07	-	-	-	3.35
28.11.24	24.00	-	112.76	99.63	13.13	73.21	50.78	22.43	0.69	0.49	20.28	-	20.28	20.77	-	20.77	-	73.33	-	-	-	3.20
29.11.24	24.00	-	113.99	99.50	14.49	72.55	50.35	22.20	0.69	0.49	21.38	-	21.38	21.88	-	21.88	-	72.67	-	-	-	3.26
30.11.24	24.00	-	113.48	97.42	16.06	70.99	49.19	21.80	0.69	0.49	22.42	-	22.42	22.95	-	22.95	-	71.17	-	-	-	3.27
01.12.24	24.00	-	113.50	98.41	15.09	70.93	49.50	21.43	0.69	0.49	21.53	-	21.53	22.01	-	22.01	-	71.05	-	-	-	3.18
02.12.24	24.00	-	111.69	97.30	14.39	71.88	49.57	22.31	0.69	0.49	20.63	-	20.63	21.11	-	21.11	-	72.10	-	-	-	3.21
03.12.24	24.00	-	112.74	97.85	14.89	74.52	50.99	23.53	0.69	0.49	20.93	-	20.93	21.46	-	21.46	-	74.90	-	-	-	3.42
04.12.24	24.00	-	109.84	93.94	15.90	76.33	50.92	25.41	0.69	0.49	21.48	-	21.48	22.03	-	22.03	-	76.47	-	-	-	3.61
05.12.24	24.00	-	108.27	93.41	14.86	77.86	51.17	26.69	0.69	0.49	20.38	-	20.38	20.94	-	20.94	-	78.18	-	-	-	3.65
06.12.24	24.00	-	109.37	95.33	14.04	79.70	52.74	26.96	0.69	0.49	19.73	-	19.73	20.30	-	20.30	-	79.89	-	-	-	3.70
07.12.24	24.00	-	111.33	96.31	15.02	79.81	53.09	26.72	0.69	0.49	20.78	-	20.78	21.38	-	21.38	-	80.01	-	-	-	3.78
08.12.24	24.00	-	111.17	95.18	15.99	79.65	52.91	26.74	0.69	0.49	21.56	-	21.56	22.18	-	22.18	-	79.79	-	-	-	3.82
09.12.24	24.00	-	110.02	96.44	13.58	79.57	52.76	26.81	0.69	0.49	19.35	-	19.35	19.90	-	19.90	-	79.77	-	-	-	3.67
10.12.24	24.00	-	112.27	98.71	13.56	79.59	53.51	26.08	0.69	0.49	19.35	-	19.35	19.92	-	19.92	-	79.83	-	-	-	3.66
11.12.24	24.00	-	114.50	98.45	16.05	79.51	53.89	25.62	0.69	0.49	21.76	-	21.76	22.38	-	22.38	-	79.64	-	-	-	3.80
12.12.24	24.00	-	108.94	94.67	14.27	79.70	53.00	26.70	0.69	0.49	19.52	-	19.52	20.08	-	20.08	-	79.89	-	-	-	3.67
13.12.24	24.00	-	110.12	95.95	14.17	82.84	54.40	28.44	0.69	0.49	19.31	-	19.31	19.92	-	19.92	-	83.14	-	-	-	3.91
14.12.24	24.00	-	111.10	96.01	15.09	85.10	56.01	29.09	0.69	0.49	20.00	-	20.00	20.66	-	20.66	-	85.33	-	-	-	4.08
15.12.24	24.00	-	113.89	96.79	17.10	85.34	56.68	28.66	0.69	0.49	21.87	-	21.87	22.57	-	22.57	-	85.45	-	-	-	4.24
16.12.24	24.00	-	110.18	96.65	13.53	86.19	56.74	29.45	0.69	0.49	18.46	-	18.46	19.08	-	19.08	-	86.39	-	-	-	4.02
17.12.24	24.00	-	108.49	93.61	14.88	87.18	56.65	30.53	0.69	0.49	19.33	-	19.33	19.99	-	19.99	-	87.45	-	-	-	4.16
18.12.24	24.00	-	104.97	90.18	14.79	88.08	55.53	32.55	0.69	0.49	18.98	-	18.98	19.62	-	19.62	-	88.27	-	-	-	4.25
19.12.24	24.00	-	111.56	95.72	15.84	85.85	55.95	29.90	0.69	0.49	20.54	-	20.54	21.23	-	21.23	-	85.82	-	-	-	4.23
20.12.24	24.00	-	114.59	99.62	14.97	83.62	56.33	27.29	0.69	0.49	20.17	-	20.17	20.79	-	20.79	-	83.69	-	-	-	3.98
21.12.24	24.00	-	111.29	96.57	14.72	82.31	54.97	27.34	0.69	0.49	19.75	-	19.75	20.36	-	20.36	-	82.47	-	-	-	3.86
22.12.24	24.00	-	115.05	97.58	17.47	81.00	54.79	26.21	0.69	0.49	22.43	-	22.43	23.11	-	23.11	-	81.04	-	-	-	3.98
Среднее	24.00	-	111.49	2511.34	14.90	79.55	53.23	26.31	0.69	0.49	20.48	-	20.48	21.07	-	21.07	-	79.72	-	-	0.00	3.73
Итого	624.00	-	2898.81	2511.34	387.47	-	-	-	-	-	532.60	-	532.60	547.84	-	547.84	-	-	-	-	-	96.94

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24	84831.180	73889.710	21202.730		21748.630			1591.475	27062.000
	22.12.24	87787.430	76789.780	21823.040		22386.360			1640.358	27782.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	**96**	час	**14.91**	Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:	**96**	час	**60.81**	м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	1.68	°C	-0.10	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			111.75	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			456.18	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024 г.