Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-5
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-5
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №208211

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 1.68

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	126.40	117.67	8.73	73.96	55.04	18.92	0.69	0.49	69.71	62.98	6.73	71.43	64.25	7.18	-	73.90	66.18	0.59	0.49	2.88
24.11.24	24.00	-	127.92	119.69	8.23	74.25	55.32	18.93	0.69	0.49	70.23	63.99	6.24	71.99	65.32	6.67	-	74.19	66.46	0.59	0.49	2.88
25.11.24	24.00	-	130.38	122.87	7.51	74.62	55.89	18.73	0.69	0.49	71.27	65.78	5.49	73.05	67.15	5.90	-	74.55	66.92	0.59	0.49	2.86
26.11.24	24.00	-	133.91	126.23	7.68	75.06	56.82	18.24	0.69	0.49	73.35	67.60	5.75	75.21	69.05	6.16	-	75.00	67.65	0.59	0.49	2.88
27.11.24	24.00	-	132.91	125.43	7.48	75.57	57.20	18.37	0.69	0.49	72.58	67.23	5.35	74.43	68.68	5.75	-	75.52	68.09	0.59	0.49	2.88
28.11.24	24.00	-	131.72	125.05	6.67	73.84	56.13	17.71	0.69	0.49	71.60	67.04	4.56	73.35	68.46	4.89	-	73.78	66.68	0.59	0.49	2.71
29.11.24	24.00	-	132.79	124.46	8.33	73.18	55.60	17.58	0.69	0.49	73.00	66.67	6.33	74.76	68.04	6.72	-	73.12	66.10	0.59	0.49	2.80
30.11.24	24.00	-	130.39	122.64	7.75	71.63	54.37	17.26	0.69	0.49	71.54	65.71	5.83	73.23	66.98	6.25	-	71.58	64.68	0.59	0.49	2.68
01.12.24	24.00	-	132.47	123.11	9.36	71.56	54.49	17.07	0.69	0.49	73.35	65.93	7.42	75.05	67.21	7.84	-	71.51	64.71	0.59	0.49	2.78
02.12.24	24.00	-	129.76	122.25	7.51	72.56	54.83	17.73	0.69	0.49	71.15	65.54	5.61	72.88	66.82	6.06	-	72.51	65.39	0.59	0.49	2.72
03.12.24	24.00	-	130.55	123.33	7.22	75.28	56.55	18.73	0.69	0.49	71.42	66.10	5.32	73.27	67.50	5.77	-	75.24	67.62	0.59	0.49	2.86
04.12.24	24.00	-	126.21	118.52	7.69	77.08	56.92	20.16	0.69	0.49	69.27	63.52	5.75	71.15	64.97	6.18	-	77.01	68.76	0.59	0.49	2.99
05.12.24	24.00	-	124.90	118.03	6.87	78.71	57.50	21.21	0.69	0.49	68.32	63.39	4.93	70.22	64.82	5.40	-	78.64	69.90	0.59	0.49	3.05
06.12.24	24.00	-	127.41	120.53	6.88	80.49	59.04	21.45	0.69	0.49	69.56	64.69	4.87	71.58	66.13	5.45	-	80.41	71.59	0.59	0.49	3.15
07.12.24	24.00	-	129.24	121.46	7.78	80.59	59.38	21.21	0.69	0.49	70.88	65.07	5.81	72.95	66.60	6.35	-	80.52	71.84	0.59	0.49	3.21
08.12.24	24.00	-	128.22	119.86	8.36	80.44	59.15	21.29	0.69	0.49	70.59	64.19	6.40	72.62	65.70	6.92	-	80.36	71.63	0.59	0.49	3.23
09.12.24	24.00	-	128.70	121.56	7.14	80.38	59.17	21.21	0.69	0.49	70.30	65.15	5.15	72.32	66.70	5.62	-	80.30	71.62	0.59	0.49	3.16
10.12.24	24.00	-	131.74	124.64	7.10	80.38	59.68	20.70	0.69	0.49	71.83	66.79	5.04	73.88	68.42	5.46	-	80.31	71.87	0.59	0.49	3.16
11.12.24	24.00	-	132.61	124.69	7.92	80.26	59.79	20.47	0.69	0.49	72.34	66.68	5.66	74.44	68.28	6.16	-	80.19	71.85	0.59	0.49	3.19
12.12.24	24.00	-	127.86	120.05	7.81	80.54	59.23	21.31	0.69	0.49	69.86	64.18	5.68	71.88	65.68	6.20	-	80.47	71.68	0.59	0.49	3.19
13.12.24	24.00	-	128.84	122.36	6.48	83.73	61.09	22.64	0.69	0.49	69.86	65.46	4.40	72.05	67.09	4.96	-	83.67	74.38	0.59	0.49	3.32
14.12.24	24.00	-	129.20	122.62	6.58	85.94	62.82	23.12	0.69	0.49	70.01	65.58	4.43	72.30	67.29	5.01	-	85.86	76.52	0.59	0.49	3.41
15.12.24	24.00	-	131.05	123.38	7.67	86.15	63.25	22.90	0.69	0.49	71.43	65.89	5.54	73.80	67.66	6.14	-	86.07	76.84	0.59	0.49	3.49
16.12.24	24.00	-	129.99	123.09	6.90	87.08	63.66	23.42	0.69	0.49	70.51	65.71	4.80	72.89	67.53	5.36	-	87.00	77.59	0.59	0.49	3.49
17.12.24	24.00	-	126.30	119.48	6.82	88.12	63.76	24.36	0.69	0.49	68.54	63.80	4.74	70.91	65.57	5.34	-	88.03	78.11	0.59	0.49	3.52
18.12.24	24.00	-	122.04	115.50	6.54	89.03	63.37	25.66	0.69	0.49	66.31	61.68	4.63	68.60	63.39	5.21	-	88.94	78.21	0.59	0.49	3.55
19.12.24	24.00	-	129.48	122.14	7.34	86.67	62.86	23.81	0.69	0.49	70.51	65.28	5.23	72.86	66.99	5.87	-	86.57	76.77	0.59	0.49	3.55
20.12.24	24.00	-	133.92	126.79	7.13	84.41	62.61	21.80	0.69	0.49	72.66	67.60	5.06	74.97	69.35	5.62	-	84.31	75.42	0.59	0.49	3.37
21.12.24	24.00	-	130.26	122.62	7.64	83.07	61.31	21.76	0.69	0.49	71.09	65.29	5.80	73.27	66.96	6.31	-	83.00	74.08	0.59	0.49	3.31
22.12.24	24.00	-	132.06	124.23	7.83	81.72	60.81	20.91	0.69	0.49	72.08	66.12	5.96	74.22	67.80	6.42	-	81.64	73.13	0.59	0.49	3.24
Среднее	24.00	-	129.64	122.14	7.50	79.54	58.92	20.62	0.69	0.49	70.84	65.35	5.48	72.85	66.880	5.97	-	79.47	71.08	0.59	0.49	3.12
Итого	720.00	-	3889.23	3664.28	224.95	-	-	-	-	-	2125.15	1960.64	164.51	2185.56	2006.39	179.17	-	-	-	-	-	93.50

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24	123857.220	115446.100	69933.090	63773.590	71798.740	65190.810	982.660	508.290	27061.000
	22.12.24	127746.450	119110.380	72058.240	65734.230	73984.300	67197.200	1012.184	521.487	27781.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	1.68	°C	0.10	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			93.40	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			179.17	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024г.