Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 42-1 ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 42-1 ТЦ-3 СЦО
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №207775
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Txв, гр.С= 1.93

Подающ.тр.(М1):	№ 530325	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 18445Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 567365	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 18445Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	112.00	112.00	0.00	73.29	44.75	28.54	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.20
24.11.24	24.00	-	113.80	113.80	0.00	73.52	44.85	28.67	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.27
25.11.24	24.00	-	116.10	116.10	0.00	73.93	45.45	28.48	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.31
26.11.24	24.00	-	119.74	119.74	0.00	74.39	46.56	27.83	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.33
27.11.24	24.00	-	119.59	119.59	0.00	74.83	47.08	27.75	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.32
28.11.24	24.00	-	118.82	118.82	0.00	73.26	46.73	26.53	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.16
29.11.24	24.00	-	118.58	118.58	0.00	72.57	46.39	26.18	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.11
30.11.24	24.00	-	116.67	116.67	0.00	70.92	45.43	25.49	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.98
01.12.24	24.00	-	117.98	117.98	0.00	70.88	45.73	25.15	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.97
02.12.24	24.00	-	116.38	116.38	0.00	71.78	45.77	26.01	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.03
03.12.24	24.00	-	117.35	117.35	0.00	74.24	46.81	27.43	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.22
04.12.24	24.00	-	112.51	112.51	0.00	76.38	46.65	29.73	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.35
05.12.24	24.00	-	111.69	111.69	0.00	77.71	46.52	31.19	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.49
06.12.24	24.00	-	114.13	114.13	0.00	79.76	47.65	32.11	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.67
07.12.24	24.00	-	115.40	115.40	0.00	79.82	47.77	32.05	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.70
08.12.24	24.00	-	114.08	114.08	0.00	79.66	47.45	32.21	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.68
09.12.24	24.00	-	115.38	115.38	0.00	79.59	47.63	31.96	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.69
10.12.24	24.00	-	118.72	118.72	0.00	79.61	48.31	31.30	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.72
11.12.24	24.00	-	119.03	119.03	0.00	79.47	48.73	30.74	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.66
12.12.24	24.00	-	114.27	114.27	0.00	79.67	47.53	32.14	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.68
13.12.24	24.00	-	116.01	116.01	0.00	82.63	48.84	33.79	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.93
14.12.24	24.00	-	116.45	116.45	0.00	85.07	50.13	34.94	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.08
15.12.24	24.00	-	117.80	117.80	0.00	85.35	50.73	34.62	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.08
16.12.24	24.00	-	117.04	117.04	0.00	86.13	50.85	35.28	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.14
17.12.24	24.00	-	113.15	113.15	0.00	87.14	50.43	36.71	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.16
18.12.24	24.00	-	109.26	109.26	0.00	88.20	48.97	39.23	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.29
19.12.24	24.00	-	111.96	111.96	0.00	85.95	49.65	36.30	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.07
20.12.24	24.00	-	121.25	121.25	0.00	83.54	50.47	33.07	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.02
21.12.24		-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.12.24		-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Среднее	24.00	-	115.90	115.90	0.00	78.55	47.64	30.91	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.58
Итого	672.00	-	3245.14	3245.14	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.27

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.11.24	73787.530	73748.550					2307.221	-	26581.000
	20.12.24	77032.670	76993.690					2407.492		27252.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	48	час	7.15	Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	1.93	°C		Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			107.42	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:				м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024г.