Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №208366			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 1.68
Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-									29.08	10.04	19.04	29.73	10.04	19.69	-	70.14	43.58	0.59	0.49	1.60
24.11.24	24.00	-									32.14	9.55	22.59	32.90	9.55	23.35	-	71.02	43.81	0.59	0.49	1.86
25.11.24	24.00	-									28.69	9.72	18.97	29.32	9.72	19.60	-	69.60	43.37	0.59	0.49	1.58
26.11.24	24.00	-									27.78	9.82	17.96	28.38	9.82	18.56	-	69.82	44.54	0.59	0.49	1.50
27.11.24	24.00	-									26.87	9.96	16.91	27.47	9.96	17.51	-	70.53	44.40	0.59	0.49	1.45
28.11.24	24.00	-									26.50	10.16	16.34	27.07	10.16	16.91	-	69.64	44.78	0.59	0.49	1.39
29.11.24	24.00	-									25.69	9.93	15.76	26.25	9.93	16.32	-	70.19	44.06	0.59	0.49	1.37
30.11.24	24.00	-									28.53	9.55	18.98	29.17	9.55	19.62	-	70.57	44.40	0.59	0.49	1.59
01.12.24	24.00	-									30.27	9.35	20.92	30.93	9.35	21.58	-	71.07	44.49	0.59	0.49	1.74
02.12.24	24.00	-									27.67	9.59	18.08	28.30	9.59	18.71	-	70.20	43.92	0.59	0.49	1.52
03.12.24	24.00	-									28.62	9.72	18.90	29.26	9.72	19.54	-	70.28	45.06	0.59	0.49	1.57
04.12.24	24.00	-									28.92	9.52	19.40	29.56	9.52	20.04	-	69.91	43.40	0.59	0.49	1.61
05.12.24	24.00	-									27.09	9.59	17.50	27.70	9.59	18.11	-	69.47	42.57	0.59	0.49	1.47
06.12.24	24.00	-									27.50	9.69	17.81	28.08	9.69	18.39	-	68.80	42.79	0.59	0.49	1.48
07.12.24	24.00	-									27.58	9.51	18.07	28.20	9.51	18.69	-	69.16	42.67	0.59	0.49	1.50
08.12.24	24.00	-									30.88	9.10	21.78	31.56	9.10	22.46	-	69.53	42.75	0.59	0.49	1.76
09.12.24	24.00	-									28.38	9.71	18.67	29.00	9.71	19.29	-	68.96	42.88	0.59	0.49	1.54
10.12.24	24.00	-									28.90	9.61	19.29	29.53	9.61	19.92	-	70.04	43.54	0.59	0.49	1.61
11.12.24	24.00	-									27.28	9.53	17.75	27.88	9.53	18.35	-	69.38	42.41	0.59	0.49	1.49
12.12.24	24.00	-									27.75	9.60	18.15	28.35	9.60	18.75	-	69.04	42.66	0.59	0.49	1.51
13.12.24	24.00	-									27.23	9.42	17.81	27.78	9.42	18.36	-	67.49	41.55	0.59	0.49	1.45
14.12.24	24.00	-									27.88	9.21	18.67	28.47	9.21	19.26	-	68.75	41.90	0.59	0.49	1.53
15.12.24	24.00	-									32.28	8.18	24.10	33.01	8.18	24.83	-	69.76	42.91	0.59	0.49	1.90
16.12.24	24.00	-									27.91	9.12	18.79	28.50	9.12	19.38	-	68.58	42.16	0.59	0.49	1.53
17.12.24	24.00	-									28.72	9.05	19.67	29.33	9.05	20.28	-	68.67	41.31	0.59	0.49	1.60
18.12.24	24.00	-									28.73	8.87	19.86	29.32	8.87	20.45	-	67.81	39.78	0.59	0.49	1.60
19.12.24	24.00	-									28.84	8.70	20.14	29.44	8.70	20.74	-	67.98	40.08	0.59	0.49	1.61
20.12.24	24.00	-									29.27	8.84	20.43	29.89	8.84	21.05	-	66.92	43.03	0.59	0.49	1.58
21.12.24	24.00	-									27.63	8.32	19.31	28.24	8.32	19.92	-	70.72	40.63	0.59	0.49	1.62
22.12.24	24.00	-									29.37	8.22	21.15	30.02	8.22	21.80	-	71.01	42.24	0.59	0.49	1.74
Среднее	24.00	-									28.47	9.37	19.09	29.09	9.373	19.72	-	69.50	42.92	0.59	0.49	1.58
Итого	720.00	-									853.98	281.18	572.80	872.64	281.18	591.46	-	-	-	-	-	40.73

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24									-
	22.12.24									-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	1.68	°C	-0.96	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			39.77	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			591.46	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024г.