Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №208366 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 1.68

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	282.52	282.52	0.00	65.11	51.02	14.09	0.69	0.49												3.98
24.11.24	24.00	-	286.46	286.46	0.00	65.80	51.35	14.45	0.69	0.49												4.14
25.11.24	24.00	-	289.71	289.71	0.00	66.05	51.67	14.38	0.69	0.49												4.17
26.11.24	24.00	-	286.13	286.13	0.00	63.56	50.42	13.14	0.69	0.49												3.76
27.11.24	24.00	-	286.95	286.95	0.00	65.38	51.74	13.64	0.69	0.49												3.91
28.11.24	24.00	-	287.35	287.35	0.00	65.71	52.24	13.47	0.69	0.49												3.87
29.11.24	24.00	-	287.48	287.48	0.00	64.78	51.48	13.30	0.69	0.49												3.82
30.11.24	24.00	-	285.50	285.50	0.00	61.07	49.09	11.98	0.69	0.49												3.42
01.12.24	24.00	-	283.95	283.95	0.00	61.59	49.19	12.40	0.69	0.49												3.52
02.12.24	24.00	-	286.22	286.22	0.00	60.92	48.84	12.08	0.69	0.49												3.46
03.12.24	24.00	-	282.85	282.85	0.00	62.26	49.28	12.98	0.69	0.49												3.67
04.12.24	24.00	-	285.22	285.22	0.00	66.68	51.85	14.83	0.69	0.49												4.23
05.12.24	24.00	-	282.60	282.60	0.00	63.64	49.67	13.97	0.69	0.49												3.95
06.12.24	24.00	-	287.74	287.74	0.00	69.31	53.38	15.93	0.69	0.49												4.58
07.12.24	24.00	-	285.73	285.73	0.00	68.64	52.98	15.66	0.69	0.49												4.47
08.12.24	24.00	-	283.31	283.31	0.00	68.73	53.00	15.73	0.69	0.49												4.46
09.12.24	24.00	-	283.65	283.65	0.00	66.18	51.39	14.79	0.69	0.49												4.20
10.12.24	24.00	-	286.76	286.76	0.00	68.86	53.11	15.75	0.69	0.49												4.52
11.12.24	24.00	-	287.05	287.05	0.00	68.88	53.56	15.32	0.69	0.49												4.40
12.12.24	24.00	-	285.98	285.98	0.00	69.83	53.69	16.14	0.69	0.49												4.62
13.12.24	24.00	-	281.35	281.35	0.00	67.24	51.52	15.72	0.69	0.49												4.42
14.12.24	24.00	-	287.06	287.06	0.00	72.14	54.97	17.17	0.69	0.49												4.93
15.12.24	24.00	-	286.40	286.40	0.00	68.29	52.78	15.51	0.69	0.49												4.44
16.12.24	24.00	-	282.32	282.32	0.00	72.52	54.98	17.54	0.69	0.49												4.95
17.12.24	24.00	-	280.39	280.39	0.00	75.03	56.39	18.64	0.69	0.49												5.23
18.12.24	24.00	-	281.06	281.06	0.00	76.30	56.52	19.78	0.69	0.49												5.56
19.12.24	24.00	-	284.93	284.93	0.00	76.34	57.04	19.30	0.69	0.49												5.50
20.12.24	24.00	-	286.47	286.47	0.00	71.40	54.86	16.54	0.69	0.49												4.74
21.12.24	24.00	-	283.95	283.95	0.00	70.86	54.40	16.46	0.69	0.49												4.67
22.12.24	24.00	-	260.69	261.66	-0.97	71.14	54.94	16.20	0.69	0.49												4.17
Среднее	24.00	-	284.26	284.29	-0.03	67.81	52.58	15.23	0.69	0.49												4.33
Итого	720.00	-	8527.78	8528.75	-0.97	-	-	-	-	-												129.75

	Дата и время	М1 (т)	М2 (т)	М3 (т)	М4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24									-
	22.12.24									-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 1.68 °С Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 129.75 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/ /

Представитель теплоснабжающей организации
/ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024г.