Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: 9069.038.1 от 01.10.2008 | Телефон: | Узел учета: Отопление
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 52 ТЦ-1 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 52 ТЦ-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №201505 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 1.68

Подающ.тр.(М1):	№ 545365	Расходомер:	ПРЭМ 32 D	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 25625Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 542717	Расходомер:	ПРЭМ 32 D	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 25625Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	81.09	81.09	0.00	73.69	43.68	30.01	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.44
24.11.24	24.00	-	82.29	82.29	0.00	73.92	43.77	30.15	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.48
25.11.24	24.00	-	83.70	83.70	0.00	74.34	44.06	30.28	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.53
26.11.24	24.00	-	86.23	86.23	0.00	74.83	45.11	29.72	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.56
27.11.24	24.00	-	86.15	86.15	0.00	75.27	45.62	29.65	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.55
28.11.24	24.00	-	85.63	85.63	0.00	73.71	45.27	28.44	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.44
29.11.24	24.00	-	85.63	85.63	0.00	73.02	45.00	28.02	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.40
30.11.24	24.00	-	84.21	84.21	0.00	71.34	43.97	27.37	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.31
01.12.24	24.00	-	85.14	85.14	0.00	71.30	44.27	27.03	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.30
02.12.24	24.00	-	84.12	84.12	0.00	72.17	44.33	27.84	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.34
03.12.24	24.00	-	84.83	84.83	0.00	74.63	45.55	29.08	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.47
04.12.24	24.00	-	81.61	81.61	0.00	76.79	45.37	31.42	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.56
05.12.24	24.00	-	81.08	81.08	0.00	78.09	45.15	32.94	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.68
06.12.24	24.00	-	82.72	82.72	0.00	80.21	46.25	33.96	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.81
07.12.24	24.00	-	83.51	83.51	0.00	80.26	46.52	33.74	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.82
08.12.24	24.00	-	82.57	82.57	0.00	80.10	46.32	33.78	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.79
09.12.24	24.00	-	83.36	83.36	0.00	80.03	46.34	33.69	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.81
10.12.24	24.00	-	85.55	85.55	0.00	80.07	46.98	33.09	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.83
11.12.24	24.00	-	85.83	85.83	0.00	79.89	47.12	32.77	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.82
12.12.24	24.00	-	82.56	82.56	0.00	80.07	46.37	33.70	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.78
13.12.24	24.00	-	83.72	83.72	0.00	83.01	47.12	35.89	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.01
14.12.24	24.00	-	83.87	83.87	0.00	85.52	48.46	37.06	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.11
15.12.24	24.00	-	84.68	84.68	0.00	85.82	49.16	36.66	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.11
16.12.24	24.00	-	84.23	84.23	0.00	86.56	49.13	37.43	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.16
17.12.24	24.00	-	81.76	81.76	0.00	87.60	48.87	38.73	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.17
18.12.24	24.00	-	79.01	79.01	0.00	88.68	47.54	41.14	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.26
19.12.24	24.00	-	84.07	84.07	0.00	86.53	48.17	38.36	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.23
20.12.24	24.00	-	86.87	86.87	0.00	84.05	48.88	35.17	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.06
21.12.24	24.00	-	84.03	84.20	-0.17	82.62	49.23	33.39	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.81
22.12.24	24.00	-	85.31	85.31	0.00	81.37	48.18	33.19	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.83
Среднее	24.00	-	83.85	83.85	-0.01	79.18	46.39	32.79	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.75
Итого	720.00	-	2515.36	2515.53	-0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.48

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24	4328.660	4330.970					116.914	-	1405.000
	22.12.24	6844.020	6846.500					199.389	-	2125.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 1.68 °C Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 82.48 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.12.2024г.