Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 70 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 70 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №208359 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 1.95

Подающ.тр.(М1):	№ 515646	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22006Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 515672	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22006Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 542794	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 3986	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	104.74	90.57	14.17	73.79	42.00	31.79	0.69	0.49	14.78	-	14.78	15.14	-	15.14	-	73.56	-	-	-	3.93
24.11.24	24.00	-	107.37	91.83	15.54	74.10	42.18	31.92	0.69	0.49	16.17	-	16.17	16.57	-	16.57	-	73.91	-	-	-	4.09
25.11.24	24.00	-	105.64	93.36	12.28	74.55	42.56	31.99	0.69	0.49	12.88	-	12.88	13.20	-	13.20	-	74.32	-	-	-	3.90
26.11.24	24.00	-	109.08	95.55	13.53	74.97	43.70	31.27	0.69	0.49	13.89	-	13.89	14.21	-	14.21	-	74.82	-	-	-	4.00
27.11.24	24.00	-	107.74	95.48	12.26	75.42	44.26	31.16	0.69	0.49	12.68	-	12.68	12.98	-	12.98	-	75.17	-	-	-	3.90
28.11.24	24.00	-	108.03	94.87	13.16	73.69	43.65	30.04	0.69	0.49	13.71	-	13.71	14.03	-	14.03	-	73.34	-	-	-	3.82
29.11.24	24.00	-	107.56	94.97	12.59	73.02	43.29	29.73	0.69	0.49	13.19	-	13.19	13.50	-	13.50	-	72.61	-	-	-	3.74
30.11.24	24.00	-	107.90	93.79	14.11	71.49	42.40	29.09	0.69	0.49	14.77	-	14.77	15.10	-	15.10	-	71.28	-	-	-	3.74
01.12.24	24.00	-	110.36	94.68	15.68	71.41	42.54	28.87	0.69	0.49	16.29	-	16.29	16.65	-	16.65	-	71.17	-	-	-	3.85
02.12.24	24.00	-	106.61	93.48	13.13	72.43	42.62	29.81	0.69	0.49	13.75	-	13.75	14.07	-	14.07	-	72.36	-	-	-	3.74
03.12.24	24.00	-	108.69	94.19	14.50	75.18	43.52	31.66	0.69	0.49	14.96	-	14.96	15.35	-	15.35	-	75.69	-	-	-	4.07
04.12.24	24.00	-	104.36	91.07	13.29	76.89	43.15	33.74	0.69	0.49	14.02	-	14.02	14.36	-	14.36	-	76.56	-	-	-	4.10
05.12.24	24.00	-	103.02	90.58	12.44	78.56	42.90	35.66	0.69	0.49	13.10	-	13.10	13.46	-	13.46	-	78.64	-	-	-	4.21
06.12.24	24.00	-	104.38	91.87	12.51	80.33	43.85	36.48	0.69	0.49	13.02	-	13.02	13.38	-	13.38	-	79.96	-	-	-	4.36
07.12.24	24.00	-	105.91	92.62	13.29	80.44	44.22	36.22	0.69	0.49	13.89	-	13.89	14.27	-	14.27	-	80.14	-	-	-	4.43
08.12.24	24.00	-	108.51	91.55	16.96	80.29	44.30	35.99	0.69	0.49	17.57	-	17.57	18.08	-	18.08	-	80.01	-	-	-	4.66
09.12.24	24.00	-	108.44	92.36	16.08	80.24	44.36	35.88	0.69	0.49	16.66	-	16.66	17.12	-	17.12	-	80.02	-	-	-	4.61
10.12.24	24.00	-	107.69	94.64	13.05	80.25	45.05	35.20	0.69	0.49	13.52	-	13.52	13.90	-	13.90	-	79.97	-	-	-	4.38
11.12.24	24.00	-	106.57	94.78	11.79	80.13	45.49	34.64	0.69	0.49	12.23	-	12.23	12.56	-	12.56	-	79.71	-	-	-	4.23
12.12.24	24.00	-	105.60	91.38	14.22	80.39	44.55	35.84	0.69	0.49	14.69	-	14.69	15.10	-	15.10	-	80.04	-	-	-	4.42
13.12.24	24.00	-	106.41	92.78	13.63	83.60	45.35	38.25	0.69	0.49	13.90	-	13.90	14.35	-	14.35	-	83.62	-	-	-	4.69
14.12.24	24.00	-	106.35	92.96	13.39	85.82	46.38	39.44	0.69	0.49	13.72	-	13.72	14.16	-	14.16	-	85.60	-	-	-	4.82
15.12.24	24.00	-	108.76	93.79	14.97	85.98	46.97	39.01	0.69	0.49	15.31	-	15.31	15.80	-	15.80	-	85.40	-	-	-	4.95
16.12.24	24.00	-	105.39	93.44	11.95	86.94	47.01	39.93	0.69	0.49	12.33	-	12.33	12.74	-	12.74	-	86.62	-	-	-	4.77
17.12.24	24.00	-	103.42	90.88	12.54	87.96	46.64	41.32	0.69	0.49	12.73	-	12.73	13.17	-	13.17	-	87.72	-	-	-	4.86
18.12.24	24.00	-	100.67	88.11	12.56	88.86	45.28	43.58	0.69	0.49	12.80	-	12.80	13.21	-	13.21	-	88.30	-	-	-	4.96
19.12.24	24.00	-	105.42	92.73	12.69	86.52	45.82	40.70	0.69	0.49	12.94	-	12.94	13.34	-	13.34	-	85.68	-	-	-	4.88
20.12.24	24.00	-	108.10	95.81	12.29	84.14	46.97	37.17	0.69	0.49	12.75	-	12.75	13.12	-	13.12	-	83.32	-	-	-	4.60
21.12.24	24.00	-	97.75	85.17	12.58	82.73	45.65	37.08	0.69	0.49	13.77	-	13.77	14.20	-	14.20	-	82.33	-	-	-	4.20
22.12.24	24.00	-	109.49	94.07	15.42	81.38	45.69	35.69	0.69	0.49	15.78	-	15.78	16.26	-	16.26	-	80.80	-	-	-	4.61
Среднее	24.00	-	106.33	92.78	13.55	79.38	44.41	34.97	0.69	0.49	14.06	-	14.06	14.45	-	14.45	-	79.09	-	-	0.00	4.32
Итого	720.00	-	3189.96	2783.36	406.60	-	-	-	-	-	421.80	-	421.80	433.38	-	433.38	-	-	-	-	-	129.54

	Дата и время	М1 (т)	М2 (т)	М3 (т)	М4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24									-
	22.12.24									-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 1.95 °С 0.82 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 128.71 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 433.38 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/ /

Представитель теплоснабжающей организации
/ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024г.