Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 74 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 74 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №207222 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 1.68

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	169.02	157.42	11.60	74.21	50.44	23.77	0.69	0.49	85.94	-	85.94	88.10	-	88.10	-	74.23	-	-	-	4.61
24.11.24	24.00	-	171.35	159.91	11.44	74.52	50.79	23.73	0.69	0.49	87.08	-	87.08	89.24	-	89.24	-	74.54	-	-	-	4.65
25.11.24	24.00	-	173.87	163.95	9.92	74.96	51.40	23.56	0.69	0.49	88.18	-	88.18	90.40	-	90.40	-	74.99	-	-	-	4.61
26.11.24	24.00	-	177.88	168.60	9.28	75.35	52.47	22.88	0.69	0.49	90.04	-	90.04	92.39	-	92.39	-	75.38	-	-	-	4.56
27.11.24	24.00	-	177.86	167.86	10.00	75.83	52.90	22.93	0.69	0.49	90.14	-	90.14	92.46	-	92.46	-	75.87	-	-	-	4.61
28.11.24	24.00	-	176.69	166.83	9.86	74.09	51.96	22.13	0.69	0.49	89.56	-	89.56	91.79	-	91.79	-	74.12	-	-	-	4.43
29.11.24	24.00	-	176.89	166.85	10.04	73.43	51.49	21.94	0.69	0.49	89.77	-	89.77	91.96	-	91.96	-	73.46	-	-	-	4.40
30.11.24	24.00	-	174.59	164.51	10.08	71.89	50.37	21.52	0.69	0.49	88.56	-	88.56	90.70	-	90.70	-	71.92	-	-	-	4.27
01.12.24	24.00	-	176.67	164.55	12.12	71.83	50.48	21.35	0.69	0.49	89.76	-	89.76	91.92	-	91.92	-	71.85	-	-	-	4.39
02.12.24	24.00	-	173.94	164.33	9.61	72.82	50.86	21.96	0.69	0.49	88.18	-	88.18	90.30	-	90.30	-	72.85	-	-	-	4.31
03.12.24	24.00	-	175.15	166.17	8.98	75.52	52.30	23.22	0.69	0.49	88.70	-	88.70	91.00	-	91.00	-	75.56	-	-	-	4.55
04.12.24	24.00	-	169.62	159.23	10.39	77.33	52.19	25.14	0.69	0.49	85.97	-	85.97	88.35	-	88.35	-	77.35	-	-	-	4.81
05.12.24	24.00	-	168.58	158.60	9.98	78.99	52.47	26.52	0.69	0.49	85.41	-	85.41	87.80	-	87.80	-	79.02	-	-	-	5.00
06.12.24	24.00	-	170.98	161.95	9.03	80.78	53.86	26.92	0.69	0.49	86.52	-	86.52	89.07	-	89.07	-	80.80	-	-	-	5.09
07.12.24	24.00	-	172.95	161.72	11.23	80.87	54.19	26.68	0.69	0.49	87.66	-	87.66	90.24	-	90.24	-	80.91	-	-	-	5.23
08.12.24	24.00	-	170.84	159.57	11.27	80.73	53.95	26.78	0.69	0.49	86.70	-	86.70	89.27	-	89.27	-	80.76	-	-	-	5.19
09.12.24	24.00	-	172.17	162.50	9.67	80.67	54.06	26.61	0.69	0.49	87.19	-	87.19	89.72	-	89.72	-	80.70	-	-	-	5.11
10.12.24	24.00	-	176.33	166.41	9.92	80.66	54.74	25.92	0.69	0.49	89.29	-	89.29	91.93	-	91.93	-	80.70	-	-	-	5.12
11.12.24	24.00	-	176.45	167.06	9.39	80.55	55.03	25.52	0.69	0.49	89.29	-	89.29	91.92	-	91.92	-	80.58	-	-	-	5.03
12.12.24	24.00	-	169.94	162.19	7.75	80.82	54.38	26.44	0.69	0.49	85.79	-	85.79	88.30	-	88.30	-	80.85	-	-	-	4.92
13.12.24	24.00	-	172.82	163.95	8.87	84.03	55.85	28.18	0.69	0.49	87.30	-	87.30	90.06	-	90.06	-	84.07	-	-	-	5.37
14.12.24	24.00	-	173.02	163.59	9.43	86.25	57.32	28.93	0.69	0.49	87.56	-	87.56	90.48	-	90.48	-	86.29	-	-	-	5.56
15.12.24	24.00	-	174.64	164.93	9.71	86.44	58.00	28.44	0.69	0.49	88.42	-	88.42	91.32	-	91.32	-	86.49	-	-	-	5.54
16.12.24	24.00	-	173.81	164.34	9.47	87.39	58.09	29.30	0.69	0.49	87.93	-	87.93	90.89	-	90.89	-	87.44	-	-	-	5.66
17.12.24	24.00	-	168.88	160.80	8.08	88.40	57.89	30.51	0.69	0.49	85.34	-	85.34	88.27	-	88.27	-	88.44	-	-	-	5.63
18.12.24	24.00	-	164.26	154.97	9.29	89.32	56.84	32.48	0.69	0.49	83.13	-	83.13	86.03	-	86.03	-	89.36	-	-	-	5.88
19.12.24	24.00	-	172.45	164.77	7.68	86.99	57.06	29.93	0.69	0.49	87.03	-	87.03	89.95	-	89.95	-	87.03	-	-	-	5.61
20.12.24	24.00	-	178.47	168.87	9.60	84.65	57.44	27.21	0.69	0.49	90.28	-	90.28	93.16	-	93.16	-	84.69	-	-	-	5.42
21.12.24	24.00	-	173.46	163.21	10.25	83.25	56.04	27.21	0.69	0.49	87.85	-	87.85	90.56	-	90.56	-	83.28	-	-	-	5.30
22.12.24	24.00	-	175.76	164.73	11.03	81.91	55.79	26.12	0.69	0.49	89.10	-	89.10	91.74	-	91.74	-	81.94	-	-	-	5.22
Среднее	24.00	-	173.31	163.48	9.83	79.82	54.02	25.79	0.69	0.49	87.79	-	87.79	90.31	-	90.31	-	79.85	-	-	0.00	5.00
Итого	720.00	-	5199.34	4904.37	294.97	-	-	-	-	-	2633.67	-	2633.67	2709.32	-	2709.32	-	-	-	-	-	150.08

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24							-	-	-
	22.12.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 1.68 °C -0.51 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 149.58 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 300.99 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024г.