Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 76 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 76 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №207145 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 1.95

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	254.15	248.02	6.13	74.19	57.83	16.36	0.69	0.49	148.38	-	148.38	152.08	-	152.08	-	74.14	-	-	-	4.52
24.11.24	24.00	-	256.70	249.54	7.16	74.48	57.99	16.49	0.69	0.49	149.71	-	149.71	153.47	-	153.47	-	74.43	-	-	-	4.66
25.11.24	24.00	-	259.12	253.76	5.36	74.92	58.50	16.42	0.69	0.49	150.56	-	150.56	154.39	-	154.39	-	74.87	-	-	-	4.58
26.11.24	24.00	-	262.66	257.69	4.97	75.31	59.84	15.47	0.69	0.49	151.73	-	151.73	155.60	-	155.60	-	75.26	-	-	-	4.37
27.11.24	24.00	-	262.63	257.50	5.13	75.79	60.57	15.22	0.69	0.49	151.71	-	151.71	155.67	-	155.67	-	75.74	-	-	-	4.32
28.11.24	24.00	-	261.62	256.52	5.10	74.06	59.62	14.44	0.69	0.49	151.22	-	151.22	154.99	-	154.99	-	74.01	-	-	-	4.09
29.11.24	24.00	-	261.82	256.53	5.29	73.39	58.91	14.48	0.69	0.49	151.20	-	151.20	154.89	-	154.89	-	73.34	-	-	-	4.11
30.11.24	24.00	-	259.65	253.99	5.66	71.84	57.44	14.40	0.69	0.49	150.24	-	150.24	153.81	-	153.81	-	71.80	-	-	-	4.07
01.12.24	24.00	-	261.52	253.22	8.30	71.78	57.63	14.15	0.69	0.49	151.53	-	151.53	155.12	-	155.12	-	71.74	-	-	-	4.19
02.12.24	24.00	-	259.17	253.35	5.82	72.77	57.94	14.83	0.69	0.49	150.08	-	150.08	153.69	-	153.69	-	72.72	-	-	-	4.19
03.12.24	24.00	-	260.55	254.43	6.12	75.47	59.79	15.68	0.69	0.49	150.78	-	150.78	154.68	-	154.68	-	75.42	-	-	-	4.46
04.12.24	24.00	-	254.54	248.84	5.70	77.31	59.82	17.49	0.69	0.49	148.23	-	148.23	152.24	-	152.24	-	77.25	-	-	-	4.81
05.12.24	24.00	-	253.96	248.84	5.12	78.94	60.12	18.82	0.69	0.49	148.00	-	148.00	152.16	-	152.16	-	78.89	-	-	-	5.10
06.12.24	24.00	-	256.88	252.08	4.80	80.77	61.82	18.95	0.69	0.49	149.33	-	149.33	153.66	-	153.66	-	80.71	-	-	-	5.18
07.12.24	24.00	-	260.26	254.33	5.93	80.84	62.20	18.64	0.69	0.49	150.12	-	150.12	154.51	-	154.51	-	80.78	-	-	-	5.24
08.12.24	24.00	-	258.54	252.01	6.53	80.72	62.43	18.29	0.69	0.49	149.37	-	149.37	153.70	-	153.70	-	80.66	-	-	-	5.15
09.12.24	24.00	-	260.21	255.84	4.37	80.65	62.48	18.17	0.69	0.49	149.88	-	149.88	154.22	-	154.22	-	80.59	-	-	-	5.02
10.12.24	24.00	-	264.20	259.53	4.67	80.65	63.18	17.47	0.69	0.49	151.52	-	151.52	155.94	-	155.94	-	80.59	-	-	-	4.92
11.12.24	24.00	-	263.82	258.96	4.86	80.55	63.50	17.05	0.69	0.49	151.56	-	151.56	155.94	-	155.94	-	80.49	-	-	-	4.82
12.12.24	24.00	-	258.02	253.44	4.58	80.81	62.55	18.26	0.69	0.49	148.88	-	148.88	153.21	-	153.21	-	80.75	-	-	-	5.02
13.12.24	24.00	-	260.97	257.37	3.60	84.00	64.39	19.61	0.69	0.49	150.14	-	150.14	154.89	-	154.89	-	83.94	-	-	-	5.36
14.12.24	24.00	-	261.09	256.24	4.85	86.24	66.37	19.87	0.69	0.49	150.52	-	150.52	155.46	-	155.46	-	86.18	-	-	-	5.53
15.12.24	24.00	-	262.48	257.97	4.51	86.45	67.18	19.27	0.69	0.49	150.94	-	150.94	155.90	-	155.90	-	86.38	-	-	-	5.38
16.12.24	24.00	-	261.88	258.84	3.04	87.39	67.60	19.79	0.69	0.49	150.50	-	150.50	155.58	-	155.58	-	87.32	-	-	-	5.41
17.12.24	24.00	-	257.45	252.91	4.54	88.41	67.47	20.94	0.69	0.49	148.67	-	148.67	153.78	-	153.78	-	88.34	-	-	-	5.72
18.12.24	24.00	-	253.22	249.12	4.10	89.36	66.52	22.84	0.69	0.49	147.01	-	147.01	152.19	-	152.19	-	89.27	-	-	-	6.08
19.12.24	24.00	-	262.10	258.06	4.04	87.03	65.95	21.08	0.69	0.49	150.85	-	150.85	155.92	-	155.92	-	86.97	-	-	-	5.81
20.12.24	24.00	-	266.46	263.79	2.67	84.67	66.77	17.90	0.69	0.49	152.07	-	152.07	156.92	-	156.92	-	84.61	-	-	-	4.97
21.12.24	24.00	-	261.40	256.88	4.52	83.33	65.14	18.19	0.69	0.49	150.23	-	150.23	154.85	-	154.85	-	83.26	-	-	-	5.06
22.12.24	24.00	-	263.80	258.28	5.52	81.96	64.60	17.36	0.69	0.49	151.53	-	151.53	156.09	-	156.09	-	81.90	-	-	-	4.95
Среднее	24.00	-	260.03	254.93	5.10	79.80	62.21	17.60	0.69	0.49	150.22	-	150.22	154.52	-	154.52	-	79.75	-	-	0.00	4.90
Итого	720.00	-	7800.87	7647.88	152.99	-	-	-	-	-	4506.49	-	4506.49	4635.55	-	4635.55	-	-	-	-	-	147.06

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24	######	######	######		######		-	10569.867	27240.000
	22.12.24	######	######	######		######			10929.340	27960.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	1.95	°C	-0.30	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			146.75	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			156.11	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024г.