Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 78 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 78 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №208354 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 1.68

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	186.17	173.24	12.93	74.43	52.42	22.01	0.69	0.49	88.85	-	88.85	91.09	-	91.09	-	74.34	-	-	-	4.78
24.11.24	24.00	-	189.02	175.44	13.58	74.72	52.72	22.00	0.69	0.49	90.45	-	90.45	92.75	-	92.75	-	74.62	-	-	-	4.88
25.11.24	24.00	-	190.53	178.51	12.02	75.16	53.03	22.13	0.69	0.49	90.41	-	90.41	92.70	-	92.70	-	75.06	-	-	-	4.86
26.11.24	24.00	-	195.06	183.19	11.87	75.56	54.11	21.45	0.69	0.49	92.43	-	92.43	94.80	-	94.80	-	75.46	-	-	-	4.84
27.11.24	24.00	-	194.56	183.05	11.51	76.03	54.70	21.33	0.69	0.49	91.96	-	91.96	94.36	-	94.36	-	75.94	-	-	-	4.79
28.11.24	24.00	-	193.28	181.72	11.56	74.31	53.80	20.51	0.69	0.49	91.33	-	91.33	93.61	-	93.61	-	74.21	-	-	-	4.59
29.11.24	24.00	-	193.08	181.83	11.25	73.64	53.28	20.36	0.69	0.49	91.00	-	91.00	93.24	-	93.24	-	73.55	-	-	-	4.54
30.11.24	24.00	-	191.75	178.72	13.03	72.07	52.10	19.97	0.69	0.49	91.20	-	91.20	93.35	-	93.35	-	71.98	-	-	-	4.51
01.12.24	24.00	-	194.54	180.58	13.96	72.01	52.31	19.70	0.69	0.49	93.02	-	93.02	95.21	-	95.21	-	71.91	-	-	-	4.57
02.12.24	24.00	-	191.39	178.16	13.23	73.00	52.60	20.40	0.69	0.49	91.01	-	91.01	93.26	-	93.26	-	72.91	-	-	-	4.61
03.12.24	24.00	-	191.13	180.02	11.11	75.70	54.14	21.56	0.69	0.49	89.92	-	89.92	92.25	-	92.25	-	75.63	-	-	-	4.73
04.12.24	24.00	-	185.97	173.69	12.28	77.56	54.37	23.19	0.69	0.49	88.17	-	88.17	90.57	-	90.57	-	77.45	-	-	-	4.99
05.12.24	24.00	-	185.74	172.61	13.13	79.19	54.53	24.66	0.69	0.49	88.55	-	88.55	91.03	-	91.03	-	79.12	-	-	-	5.30
06.12.24	24.00	-	187.47	175.62	11.85	81.02	55.90	25.12	0.69	0.49	88.66	-	88.66	91.29	-	91.29	-	80.91	-	-	-	5.38
07.12.24	24.00	-	189.31	178.32	10.99	81.11	56.24	24.87	0.69	0.49	89.75	-	89.75	92.35	-	92.35	-	81.00	-	-	-	5.33
08.12.24	24.00	-	188.49	176.02	12.47	80.95	56.10	24.85	0.69	0.49	90.10	-	90.10	92.73	-	92.73	-	80.84	-	-	-	5.39
09.12.24	24.00	-	188.97	178.06	10.91	80.89	56.23	24.66	0.69	0.49	89.63	-	89.63	92.25	-	92.25	-	80.78	-	-	-	5.28
10.12.24	24.00	-	193.11	182.27	10.84	80.89	56.81	24.08	0.69	0.49	91.34	-	91.34	94.01	-	94.01	-	80.79	-	-	-	5.28
11.12.24	24.00	-	193.63	182.46	11.17	80.77	57.09	23.68	0.69	0.49	91.69	-	91.69	94.37	-	94.37	-	80.66	-	-	-	5.23
12.12.24	24.00	-	185.80	176.08	9.72	81.04	56.23	24.81	0.69	0.49	87.44	-	87.44	90.00	-	90.00	-	80.94	-	-	-	5.16
13.12.24	24.00	-	189.91	178.85	11.06	84.24	57.85	26.39	0.69	0.49	90.00	-	90.00	92.83	-	92.83	-	84.17	-	-	-	5.66
14.12.24	24.00	-	189.89	179.19	10.70	86.48	59.35	27.13	0.69	0.49	89.74	-	89.74	92.73	-	92.73	-	86.38	-	-	-	5.80
15.12.24	24.00	-	193.38	180.80	12.58	86.69	59.93	26.76	0.69	0.49	92.32	-	92.32	95.39	-	95.39	-	86.57	-	-	-	5.94
16.12.24	24.00	-	190.94	180.22	10.72	87.62	60.12	27.50	0.69	0.49	90.37	-	90.37	93.40	-	93.40	-	87.51	-	-	-	5.91
17.12.24	24.00	-	186.06	175.51	10.55	88.65	60.05	28.60	0.69	0.49	88.12	-	88.12	91.17	-	91.17	-	88.55	-	-	-	5.97
18.12.24	24.00	-	180.52	169.79	10.73	89.61	59.23	30.38	0.69	0.49	85.51	-	85.51	88.55	-	88.55	-	89.49	-	-	-	6.14
19.12.24	24.00	-	189.35	178.87	10.48	87.24	58.99	28.25	0.69	0.49	89.39	-	89.39	92.38	-	92.38	-	87.12	-	-	-	5.98
20.12.24	24.00	-	194.42	184.99	9.43	84.91	59.42	25.49	0.69	0.49	91.15	-	91.15	94.06	-	94.06	-	84.80	-	-	-	5.53
21.12.24	24.00	-	190.38	178.84	11.54	83.58	58.11	25.47	0.69	0.49	90.13	-	90.13	92.95	-	92.95	-	83.48	-	-	-	5.53
22.12.24	24.00	-	193.71	180.94	12.77	82.21	57.74	24.47	0.69	0.49	92.28	-	92.28	95.06	-	95.06	-	82.10	-	-	-	5.49
Среднее	24.00	-	190.25	178.59	11.67	80.04	55.98	24.06	0.69	0.49	90.20	-	90.20	92.79	-	92.79	-	79.94	-	-	0.00	5.23
Итого	720.00	-	5707.56	5357.59	349.97	-	-	-	-	-	2705.92	-	2705.92	2783.74	-	2783.74	-	-	-	-	-	156.97

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24							-	-	-
	22.12.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 1.68 °C -0.60 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 156.37 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 357.11 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/ /

Представитель теплоснабжающей организации
/ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024г.