

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за декабрь 2024
 за период с 23.11.2024 по 22.12.2024
 Адрес: Санкт-Петербург, Вадушкина, 99
 Строительный адрес: Санкт-Петербург, Вадушкина, 99
 Телефон: _____

Узел учета: Общид
 Код УУТ: _____

Получатель: ЖКС №2 Невского района
 Адрес: Санкт-Петербург, Вадушкина, 99
 Источники: _____

Установленные приборы: ВЧИСЛИТЕЛИ: ВК7-7-НЭ205811
 Вычислители: ВК7-7-НЭ205811
 Подсчет тр.(М1): Не
 Оборот тр.(М2): Не
 Тр.цирк. ВС(М3): Не
 Тр.подлитки(У5): Не
 Расчетный алгоритм: $Q=M*(t_1-t_{нв})-M^2*(t_2-t_{нв})$
 Режим (Смена): _____

Договорные нагрузки: Гкал/час: _____
 Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: _____
 Договорные расходы (гр.сут.): Гкал/сут.: _____

Расходомер: _____
 Расходомер: _____
 Расходомер: _____
 Расходомер: _____
 Расходомер: _____
 Qгр= _____
 Qгр.гас.ср= _____
 Qвент= _____
 Qвент.ср= _____
 Qвент.пост= _____
 Qвент.гас= _____

Схема подключения: СО-НВС 2-трубная, СО отключал, ГВС двухконтурное
 Часовые и строчн: архивы в файлах: _____
 Приборы УТЭ поверены до: _____

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)								Общие Теплопотр-е Общид			
	Тп	НС	М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DM(Vизнв)	Унопл	T3	T4	P3		P4		
23.11.24	24.00	-	122.68	108.03	15.65	73.12	48.23	24.89	0.69	0.49	12.26	12.26	12.26	12.54	-	12.54	-	73.09	-	-	-	-	3.94	
24.11.24	24.00	-	125.38	109.04	16.34	73.36	48.47	24.89	0.69	0.49	12.94	12.94	12.94	13.26	-	13.26	-	73.41	-	-	-	-	3.92	
25.11.24	24.00	-	125.32	110.79	14.53	73.29	48.82	24.97	0.69	0.49	11.10	11.10	11.10	11.37	-	11.37	-	73.76	-	-	-	-	3.84	
26.11.24	24.00	-	128.31	113.09	15.22	74.30	49.77	24.53	0.69	0.49	11.73	11.73	12.02	-	12.02	-	74.27	-	-	-	-	-	3.91	
27.11.24	24.00	-	129.97	112.92	17.05	73.18	49.59	23.59	0.69	0.49	13.57	13.57	13.57	13.90	-	13.90	-	73.05	-	-	-	-	3.92	
28.11.24	24.00	-	127.38	113.69	13.69	72.50	49.28	23.22	0.69	0.49	10.07	10.07	10.07	10.31	-	10.31	-	72.46	-	-	-	-	3.64	
30.11.24	24.00	-	125.64	111.25	14.39	70.84	48.07	22.77	0.69	0.49	10.95	10.95	10.95	11.19	-	11.19	-	70.83	-	-	-	-	3.55	
01.12.24	24.00	-	129.18	111.77	17.41	70.81	48.21	22.60	0.69	0.49	13.91	13.91	14.25	-	14.25	-	70.69	-	-	-	-	-	3.76	
02.12.24	24.00	-	126.51	111.48	15.03	71.68	48.37	23.31	0.69	0.49	11.51	11.51	11.51	11.79	-	11.79	-	71.88	-	-	-	-	3.68	
03.12.24	24.00	-	124.88	111.13	13.75	74.11	49.40	24.71	0.69	0.49	10.21	10.21	10.21	10.47	-	10.47	-	74.51	-	-	-	-	3.77	
04.12.24	24.00	-	121.26	107.71	13.55	76.20	49.92	26.28	0.69	0.49	10.11	10.11	10.11	10.36	-	10.36	-	76.05	-	-	-	-	4.08	
05.12.24	24.00	-	122.31	107.41	14.40	77.48	50.07	27.41	0.69	0.49	10.98	10.98	10.98	11.28	-	11.28	-	77.71	-	-	-	-	4.16	
06.12.24	24.00	-	122.99	108.88	13.51	79.61	49.61	25.33	0.69	0.49	9.97	9.97	9.97	10.26	-	10.26	-	79.53	-	-	-	-	4.24	
07.12.24	24.00	-	126.23	110.23	16.00	79.67	51.57	28.10	0.69	0.49	12.50	12.50	12.50	12.84	-	12.84	-	79.68	-	-	-	-	4.38	
08.12.24	24.00	-	124.41	109.66	14.75	79.49	49.49	27.94	0.69	0.49	11.23	11.23	11.23	11.54	-	11.54	-	79.33	-	-	-	-	4.21	
09.12.24	24.00	-	124.70	110.43	14.27	79.43	49.43	27.82	0.69	0.49	10.70	10.70	10.70	11.01	-	11.01	-	79.40	-	-	-	-	4.28	
10.12.24	24.00	-	128.22	113.28	14.94	79.47	52.21	27.26	0.69	0.49	11.35	11.35	11.35	11.68	-	11.68	-	79.51	-	-	-	-	4.22	
11.12.24	24.00	-	129.91	115.49	14.42	79.28	52.70	26.58	0.69	0.49	10.75	10.75	10.75	11.05	-	11.05	-	79.54	-	-	-	-	4.26	
12.12.24	24.00	-	125.56	110.53	15.03	79.48	51.83	27.65	0.69	0.49	11.54	11.54	11.54	11.85	-	11.85	-	79.54	-	-	-	-	4.46	
13.12.24	24.00	-	125.24	111.00	14.24	82.40	52.88	29.52	0.69	0.49	10.73	10.73	10.73	11.05	-	11.05	-	82.55	-	-	-	-	4.60	
14.12.24	24.00	-	125.25	111.18	14.07	84.88	54.30	30.58	0.69	0.49	10.47	10.47	10.47	10.81	-	10.81	-	84.85	-	-	-	-	4.80	
15.12.24	24.00	-	127.92	111.44	16.48	85.19	54.78	30.41	0.69	0.49	12.89	12.89	12.89	13.32	-	13.32	-	84.99	-	-	-	-	4.69	
16.12.24	24.00	-	125.71	111.55	14.16	85.92	54.87	31.05	0.69	0.49	10.58	10.58	10.58	10.91	-	10.91	-	86.04	-	-	-	-	4.66	
17.12.24	24.00	-	122.00	108.53	13.47	86.88	54.79	32.09	0.69	0.49	9.92	9.92	9.92	10.27	-	10.27	-	87.83	-	-	-	-	4.73	
18.12.24	24.00	-	118.61	105.08	13.53	87.86	54.20	33.66	0.69	0.49	10.06	10.06	10.06	10.41	-	10.41	-	84.32	-	-	-	-	4.47	
19.12.24	24.00	-	116.62	103.26	13.36	85.66	53.54	32.12	0.69	0.49	10.48	10.48	10.48	10.82	-	10.82	-	-	-	-	-	-	4.15	
20.12.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.91	
21.12.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.15	
22.12.24	24.00	-	125.10	110.36	14.74	78.33	51.17	27.16	0.69	0.49	11.25	11.25	11.25	11.56	-	11.56	-	78.28	-	-	-	-	4.15	
Итого	624.00	-	3252.59	2869.35	383.24	-	-	-	-	-	292.51	292.51	292.51	300.55	-	300.55	-	300.55	-	-	-	-	-	4.15

Показания счетчиков на момент снятия данных
 Дата и время
 М1 (Г)
 М2 (Г)
 М3 (Г)
 М4 (Г)
 V3 (М3)
 V4 (М3)
 Qгр(гр.квал)
 Qвент(квал)
 Tгр(квал)
 Tп(ч)

Количество тепловой энергии Общид, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Уплд, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Объем потребленного теплоснабжения Увлд кал:

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

ТУП «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 ЮЖНЫЙ РАЙОН
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.12.2024г.
 СОКОЛОВ Д.А.