

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 101, корп. 2, лит. Ю**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 101, корп. 2, лит. Ю**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **38379.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **132575**
 график: **150/70**

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 20.07.2025 | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207262 | расходомер: | Gmin= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (M4) | ПРЭМ-20-B1 | 0,027 | 12 | КТСП-Н |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$ | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,205 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс. = 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qгвс.ср. = 0,0552 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 61,5 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс. = 0 |
| | | | | Gгвс. = 22,08 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | | P3 | P4 | |
| | | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.11.2024 | 24,00 | | 143,86 | 137,63 | 6,23 | 72,37 | 56,49 | 15,88 | 6,80 | 4,90 | 93,57 | 86,05 | 7,52 | 95,76 | 87,80 | 7,96 | | 72,29 | 66,31 | 5,80 | 4,90 | 2,64 | |
| 24.11.2024 | 24,00 | | 146,72 | 138,32 | 8,40 | 72,65 | 56,66 | 15,99 | 6,80 | 4,90 | 95,97 | 86,33 | 9,64 | 98,28 | 88,09 | 10,19 | | 72,57 | 66,58 | 5,80 | 4,90 | 2,83 | |
| 25.11.2024 | 24,00 | | 147,62 | 141,36 | 6,26 | 73,09 | 57,25 | 15,84 | 6,80 | 4,90 | 95,93 | 88,36 | 7,57 | 98,26 | 90,20 | 8,06 | | 73,01 | 67,07 | 5,80 | 4,90 | 2,70 | |
| 26.11.2024 | 24,00 | | 151,46 | 144,62 | 6,84 | 73,60 | 58,12 | 15,48 | 6,80 | 4,90 | 98,59 | 90,26 | 8,33 | 101,00 | 92,14 | 8,86 | | 73,52 | 67,77 | 5,80 | 4,90 | 2,75 | |
| 27.11.2024 | 24,00 | | 151,56 | 145,61 | 5,95 | 74,02 | 58,65 | 15,37 | 6,80 | 4,90 | 98,39 | 90,83 | 7,56 | 100,85 | 92,77 | 8,08 | | 73,94 | 68,18 | 5,80 | 4,90 | 2,68 | |
| 28.11.2024 | 24,00 | | 150,40 | 144,94 | 5,46 | 72,48 | 57,68 | 14,80 | 6,80 | 4,90 | 97,45 | 90,41 | 7,04 | 99,81 | 92,29 | 7,52 | | 72,40 | 66,88 | 5,80 | 4,90 | 2,55 | |
| 29.11.2024 | 24,00 | | 151,15 | 145,08 | 6,07 | 71,81 | 57,16 | 14,65 | 6,80 | 4,90 | 97,88 | 90,85 | 7,03 | 100,20 | 92,70 | 7,50 | | 71,73 | 66,24 | 5,80 | 4,90 | 2,57 | |
| 30.11.2024 | 24,00 | | 148,61 | 141,59 | 7,02 | 70,16 | 55,68 | 14,48 | 6,80 | 4,90 | 96,43 | 88,76 | 7,67 | 98,59 | 90,48 | 8,11 | | 70,08 | 64,63 | 5,80 | 4,90 | 2,55 | |
| 01.12.2024 | 24,00 | | 150,07 | 142,65 | 7,42 | 70,13 | 55,71 | 14,42 | 6,80 | 4,90 | 97,63 | 89,10 | 8,53 | 99,81 | 90,85 | 8,96 | | 70,05 | 64,67 | 5,80 | 4,90 | 2,58 | |
| 02.12.2024 | 24,00 | | 148,93 | 142,15 | 6,78 | 70,96 | 56,13 | 14,83 | 6,80 | 4,90 | 96,71 | 88,88 | 7,83 | 98,93 | 90,62 | 8,31 | | 70,88 | 65,30 | 5,80 | 4,90 | 2,60 | |
| 03.12.2024 | 24,00 | | 148,34 | 141,45 | 6,89 | 73,34 | 57,71 | 15,63 | 6,80 | 4,90 | 96,26 | 88,86 | 7,40 | 98,59 | 90,71 | 7,88 | | 73,28 | 67,32 | 5,80 | 4,90 | 2,72 | |
| 04.12.2024 | 24,00 | | 143,33 | 137,27 | 6,06 | 75,35 | 58,62 | 16,73 | 6,80 | 4,90 | 93,01 | 86,03 | 6,98 | 95,41 | 87,91 | 7,50 | | 75,25 | 68,85 | 5,80 | 4,90 | 2,76 | |
| 05.12.2024 | 24,00 | | 143,23 | 137,52 | 5,71 | 76,61 | 59,10 | 17,51 | 6,80 | 4,90 | 92,98 | 86,08 | 6,90 | 95,46 | 88,00 | 7,46 | | 76,52 | 69,79 | 5,80 | 4,90 | 2,85 | |
| 06.12.2024 | 24,00 | | 144,68 | 138,79 | 5,89 | 78,70 | 60,64 | 18,06 | 6,80 | 4,90 | 93,98 | 86,85 | 7,13 | 96,61 | 88,89 | 7,72 | | 78,60 | 71,71 | 5,80 | 4,90 | 2,98 | |
| 07.12.2024 | 24,00 | | 146,29 | 140,80 | 5,49 | 78,79 | 60,96 | 17,83 | 6,80 | 4,90 | 94,88 | 88,06 | 6,82 | 97,54 | 90,17 | 7,37 | | 78,69 | 71,88 | 5,80 | 4,90 | 2,95 | |
| 08.12.2024 | 24,00 | | 146,04 | 139,46 | 6,58 | 78,64 | 60,84 | 17,80 | 6,80 | 4,90 | 95,06 | 87,19 | 7,87 | 97,70 | 89,21 | 8,49 | | 78,54 | 71,74 | 5,80 | 4,90 | 3,01 | |
| 09.12.2024 | 24,00 | | 146,61 | 140,91 | 5,70 | 78,58 | 60,76 | 17,82 | 6,80 | 4,90 | 95,19 | 88,03 | 7,16 | 97,85 | 90,11 | 7,74 | | 78,50 | 71,72 | 5,80 | 4,90 | 2,97 | |
| 10.12.2024 | 24,00 | | 150,05 | 144,90 | 5,15 | 78,65 | 61,08 | 17,57 | 6,80 | 4,90 | 97,31 | 88,65 | 6,82 | 100,03 | 92,63 | 7,40 | | 78,55 | 71,90 | 5,80 | 4,90 | 2,96 | |
| 11.12.2024 | 24,00 | | 152,71 | 147,33 | 5,38 | 78,51 | 61,32 | 17,19 | 6,80 | 4,90 | 99,08 | 91,97 | 7,11 | 101,82 | 94,14 | 7,68 | | 78,42 | 71,93 | 5,80 | 4,90 | 2,96 | |
| 12.12.2024 | 24,00 | | 146,26 | 141,01 | 5,25 | 78,65 | 60,87 | 17,78 | 6,80 | 4,90 | 94,79 | 88,20 | 6,59 | 97,44 | 90,26 | 7,18 | | 78,56 | 71,72 | 5,80 | 4,90 | 2,93 | |
| 13.12.2024 | 24,00 | | 147,02 | 141,56 | 5,46 | 81,52 | 62,57 | 18,95 | 6,80 | 4,90 | 95,32 | 88,62 | 6,70 | 98,14 | 90,87 | 7,27 | | 81,43 | 74,12 | 5,80 | 4,90 | 3,14 | |
| 14.12.2024 | 24,00 | | 147,44 | 141,91 | 5,53 | 83,95 | 64,46 | 19,49 | 6,80 | 4,90 | 95,76 | 88,66 | 7,10 | 98,77 | 91,02 | 7,75 | | 83,85 | 76,33 | 5,80 | 4,90 | 3,24 | |
| 15.12.2024 | 24,00 | | 148,12 | 142,54 | 5,58 | 84,26 | 64,95 | 19,31 | 6,80 | 4,90 | 96,21 | 89,01 | 7,20 | 99,26 | 91,39 | 7,87 | | 84,16 | 76,75 | 5,80 | 4,90 | 3,23 | |
| 16.12.2024 | 24,00 | | 148,00 | 142,24 | 5,76 | 84,96 | 65,29 | 19,67 | 6,80 | 4,90 | 96,15 | 88,92 | 7,23 | 99,24 | 91,33 | 7,91 | | 84,86 | 77,27 | 5,80 | 4,90 | 3,30 | |
| 17.12.2024 | 24,00 | | 143,35 | 138,67 | 4,68 | 85,82 | 65,40 | 20,42 | 6,80 | 4,90 | 92,87 | 86,64 | 6,23 | 95,91 | 89,01 | 6,90 | | 85,71 | 77,76 | 5,80 | 4,90 | 3,24 | |
| 18.12.2024 | 24,00 | | 139,36 | 133,88 | 5,48 | 86,75 | 65,06 | 21,69 | 6,80 | 4,90 | 90,66 | 83,63 | 7,03 | 93,67 | 85,90 | 7,77 | | 86,63 | 78,12 | 5,80 | 4,90 | 3,39 | |
| 19.12.2024 | 24,00 | * | 136,95 | 131,22 | 5,73 | 84,61 | 64,24 | 20,37 | 6,80 | 4,90 | 89,02 | 81,64 | 7,38 | 91,87 | 83,81 | 8,06 | | 84,49 | 76,84 | 5,80 | 4,90 | 3,17 | |
| 20.12.2024 | 24,00 | | 151,36 | 146,74 | 4,62 | 82,04 | 63,87 | 18,17 | 6,80 | 4,90 | 97,84 | 91,54 | 6,30 | 100,77 | 93,89 | 6,88 | | 81,95 | 75,09 | 5,80 | 4,90 | 3,06 | |
| 21.12.2024 | 24,00 | | 146,80 | 141,47 | 5,33 | 80,40 | 62,18 | 18,22 | 6,80 | 4,90 | 95,13 | 88,24 | 6,89 | 97,88 | 90,40 | 7,48 | | 80,31 | 73,35 | 5,80 | 4,90 | 3,01 | |
| 22.12.2024 | 24,00 | | 149,39 | 142,57 | 6,82 | 79,40 | 61,83 | 17,57 | 6,80 | 4,90 | 97,25 | 88,80 | 8,45 | 99,99 | 90,95 | 9,04 | | 79,31 | 72,68 | 5,80 | 4,90 | 3,05 | |
| Среднее | 24,00 | | 147,19 | 141,21 | 5,98 | 77,69 | 60,38 | 17,32 | 6,80 | 4,90 | 95,58 | 88,24 | 7,33 | 98,18 | 90,28 | 7,90 | | 77,60 | 71,02 | 5,80 | 4,90 | 2,91 | |
| Итого | 720,00 | | 4415,71 | 4236,19 | 179,52 | | | | | | 2867,30 | 2647,29 | 220,01 | 2945,44 | 2708,54 | 236,90 | | | | | | 87,37 | |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|--------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 24.11.2024 | 124513 | 118094,00 | 78863,10 | 71834,50 | 80845,70 | 73342,70 | | 3260,91 | 25704,00 |
| 23.12.2024 | 128785 | 122192,00 | 81636,90 | 74395,80 | 83695,40 | 75963,40 | | 3379,06 | 26400,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **1,93 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **87,02** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **236,9** м.куб.

0 час

0 час

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,35 Гкал

ОТПРАВЛЕНО ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: b2b21894-2580-4641-ba36-8e586fe8e30

25.12.24 15:36 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

25.12.24 17:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D