

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 109, корп. 1, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8822.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 12352**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	25.07.2025	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ 943.2 № 14806	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,501	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0	Qгвс. = 0,1958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 150,3	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0	Gгвс. = 35,6 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
				т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2024	24,00	*	186,07	162,52	23,55	72,59	44,03	28,56	4,90	3,90	21,42		21,42	21,93		21,93		72,12			4,40		6,35
24.11.2024	24,00	*	191,04	164,78	26,26	72,87	44,09	28,78	4,90	3,90	24,20		24,20	24,78		24,78		72,49			4,40		6,66
25.11.2024	24,00	*	190,68	168,61	22,07	73,23	44,65	28,58	4,90	3,90	19,99		19,99	20,47		20,47		72,79			4,40		6,44
26.11.2024	24,00	*	197,13	174,83	22,30	73,73	46,35	27,38	4,90	3,90	20,48		20,48	20,98		20,98		73,33			4,40		6,44
27.11.2024	24,00	*	195,47	174,87	20,60	74,19	47,28	26,91	4,90	3,90	19,09		19,09	19,56		19,56		73,93			4,40		6,24
28.11.2024	24,00	*	193,77	173,46	20,31	72,61	46,79	25,82	4,90	3,90	19,01		19,01	19,46		19,46		72,05			4,40		5,96
29.11.2024	24,00	*	191,65	170,97	20,68	71,99	46,22	25,77	4,90	3,90	19,22		19,22	19,67		19,67		71,46			4,40		5,90
30.11.2024	24,00	*	186,32	163,42	22,90	70,47	44,50	25,97	4,90	3,90	21,35		21,35	21,83		21,83		70,06			4,40		5,86
01.12.2024	24,00	*	192,26	165,32	26,94	70,44	44,73	25,71	4,90	3,90	25,56		25,56	26,14		26,14		69,93			4,40		6,15
02.12.2024	24,00	*	185,55	163,18	22,37	71,35	44,78	26,57	4,90	3,90	20,99		20,99	21,48		21,48		71,10			4,40		5,94
03.12.2024	24,00	*	188,12	164,96	23,16	73,85	46,00	27,85	4,90	3,90	21,63		21,63	22,17		22,17		74,05			4,40		6,31
04.12.2024	24,00	*	179,17	156,71	22,46	75,76	45,43	30,33	4,90	3,90	21,03		21,03	21,57		21,57		75,21			4,40		6,46
05.12.2024	24,00	*	175,76	155,71	20,05	77,07	44,69	32,38	4,90	3,90	18,89		18,89	19,40		19,40		76,97			4,40		6,59
06.12.2024	24,00	*	179,46	159,98	19,48	79,02	45,93	33,09	4,90	3,90	18,05		18,05	18,56		18,56		78,49			4,40		6,84
07.12.2024	24,00	*	182,74	162,14	20,60	79,11	46,40	32,71	4,90	3,90	19,38		19,38	19,92		19,92		78,63			4,40		6,94
08.12.2024	24,00	*	183,32	159,54	23,78	78,96	46,35	32,61	4,90	3,90	22,90		22,90	23,54		23,54		78,36			4,40		7,08
09.12.2024	24,00	*	183,04	161,26	21,78	78,90	46,42	32,48	4,90	3,90	20,60		20,60	21,17		21,17		78,38			4,40		6,96
10.12.2024	24,00	*	187,15	166,88	20,27	78,97	47,38	31,59	4,90	3,90	19,01		19,01	19,54		19,54		78,48			4,40		6,88
11.12.2024	24,00	*	186,37	167,30	19,07	78,86	48,16	30,70	4,90	3,90	18,00		18,00	18,49		18,49		78,26			4,40		6,65
12.12.2024	24,00	*	178,81	159,11	19,70	79,02	47,05	31,97	4,90	3,90	18,15		18,15	18,66		18,66		78,52			4,40		6,65
13.12.2024	24,00	*	182,78	161,40	21,38	81,99	47,71	34,28	4,90	3,90	19,81		19,81	20,41		20,41		81,90			4,40		7,29
14.12.2024	24,00	*	185,51	163,27	22,24	84,29	49,37	34,92	4,90	3,90	20,56		20,56	21,20		21,20		83,84			4,40		7,59
15.12.2024	24,00	*	189,78	164,75	25,03	84,56	50,16	34,40	4,90	3,90	23,34		23,34	24,07		24,07		83,82			4,40		7,79
16.12.2024	24,00	*	183,02	162,55	20,47	85,39	50,12	35,27	4,90	3,90	19,07		19,07	19,68		19,68		84,87			4,40		7,49
17.12.2024	24,00	*	174,49	155,84	18,65	86,37	49,57	36,80	4,90	3,90	17,24		17,24	17,81		17,81		85,88			4,40		7,35
18.12.2024	24,00	*	168,02	149,73	18,29	87,29	47,37	39,92	4,90	3,90	16,87		16,87	17,43		17,43		86,61			4,40		7,58
19.12.2024	24,00	*	180,32	159,29	21,03	85,12	47,65	37,47	4,90	3,90	19,58		19,58	20,20		20,20		83,90			4,40		7,77
20.12.2024	24,00	*	187,08	167,64	19,44	82,90	49,52	33,38	4,90	3,90	17,79		17,79	18,32		18,32		81,98			4,40		7,22
21.12.2024	24,00	*	181,53	160,83	20,70	81,60	48,45	33,15	4,90	3,90	19,29		19,29	19,86		19,86		80,99			4,40		7,03
22.12.2024	24,00	*	185,78	163,65	22,13	80,32	48,78	31,54	4,90	3,90	20,88		20,88	21,47		21,47		79,55			4,40		6,95
Среднее	24,00		185,07	163,48	21,59	78,09	46,86	31,23	4,90	3,90	20,11		20,11	20,66		20,66		77,60			4,40		6,78
Итого	720,00		5552,19	4904,50	647,69						603,38		603,38	619,77		619,77							203,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.11.2024	169305	147800,00	21383,90		21916,20			7261,15	27157,20
23.12.2024	174671	152542,00	21965,90		22514,10			7503,31	27853,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **1,93 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **202,11** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **619,77** м.куб.

0 час
0 час
0 час

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: b2b21894-2580-4641-ba36-8e586be8e30

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

1,25 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.12.24 15:36 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

25.12.24 17:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D