Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 21 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 21 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №14860 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Txв, гр.С= 4.50

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	148.21	128.98	19.24	73.37	44.07	29.30	0.60	0.39	15.77	-	15.77	16.16	-	16.16	-	73.18	-	0.44	-	5.20
24.11.24	24.00	-	149.89	128.62	21.27	73.14	43.85	29.29	0.60	0.39	17.92	-	17.92	18.36	-	18.36	-	73.06	-	0.44	-	5.33
25.11.24	24.00	-	149.65	129.77	19.88	73.83	43.95	29.88	0.60	0.39	16.24	-	16.24	16.64	-	16.64	-	73.66	-	0.44	-	5.35
26.11.24	24.00	-	149.41	129.63	19.78	74.38	44.62	29.76	0.60	0.39	16.13	-	16.13	16.54	-	16.54	-	73.94	-	0.44	-	5.34
27.11.24	24.00	-	150.21	129.05	21.15	72.42	45.09	27.33	0.60	0.39	16.30	-	16.30	16.69	-	16.69	-	72.37	-	0.44	-	5.06
28.11.24	24.00	-	148.71	128.00	20.71	71.98	44.81	27.16	0.60	0.39	15.87	-	15.87	16.24	-	16.24	-	71.95	-	0.44	-	4.97
29.11.24	24.00	-	147.43	127.28	20.14	69.80	43.57	26.23	0.60	0.39	15.38	-	15.38	15.72	-	15.72	-	69.63	-	0.44	-	4.75
30.11.24	24.00	-	149.32	128.00	21.32	68.77	42.97	25.80	0.60	0.39	17.00	-	17.00	17.37	-	17.37	-	68.69	-	0.44	-	4.77
01.12.24	24.00	-	153.25	131.20	22.05	68.62	43.21	25.41	0.60	0.39	18.10	-	18.10	18.49	-	18.49	-	68.32	-	0.44	-	4.85
02.12.24	24.00	-	150.96	130.45	20.51	69.32	43.05	26.27	0.60	0.39	16.59	-	16.59	16.96	-	16.96	-	69.45	-	0.44	-	4.85
03.12.24	24.00	-	151.60	132.47	19.13	72.13	44.49	27.64	0.60	0.39	15.11	-	15.11	15.47	-	15.47	-	71.94	-	0.44	-	5.05
04.12.24	24.00	-	119.69	105.88	13.81	76.95	45.27	31.68	0.60	0.39	16.50	-	16.50	16.88	-	16.88	-	69.09	-	0.44	-	7.19
05.12.24	24.00	-	146.88	125.77	21.11	77.45	44.51	32.94	0.60	0.39	16.97	-	16.97	17.43	-	17.43	-	77.52	-	0.44	-	5.79
06.12.24	24.00	-	148.42	129.62	18.80	79.75	45.84	33.91	0.60	0.39	15.45	-	15.45	15.89	-	15.89	-	79.35	-	0.44	-	5.90
07.12.24	24.00	-	148.66	130.31	18.35	79.11	45.85	33.25	0.60	0.39	15.28	-	15.28	15.71	-	15.71	-	78.66	-	0.44	-	5.79
08.12.24	24.00	-	148.41	129.64	18.77	78.59	45.63	32.96	0.60	0.39	15.76	-	15.76	16.19	-	16.19	-	78.34	-	0.44	-	5.76
09.12.24	24.00	-	147.68	128.78	18.90	78.82	45.57	33.24	0.60	0.39	15.79	-	15.79	16.23	-	16.23	-	78.49	-	0.44	-	5.78
10.12.24	24.00	-	148.99	130.75	18.23	79.25	46.29	32.96	0.60	0.39	15.13	-	15.13	15.56	-	15.56	-	79.10	-	0.44	-	5.76
11.12.24	24.00	-	150.23	131.17	19.07	79.66	46.78	32.88	0.60	0.39	15.89	-	15.89	16.35	-	16.35	-	79.38	-	0.44	-	5.84
12.12.24	24.00	-	147.63	129.20	18.44	80.51	46.56	33.95	0.60	0.39	15.32	-	15.32	15.77	-	15.77	-	80.52	-	0.44	-	5.88
13.12.24	24.00	-	144.66	126.62	18.04	82.46	46.48	35.98	0.60	0.39	14.89	-	14.89	15.34	-	15.34	-	82.33	-	0.44	-	6.05
14.12.24	24.00	-	147.95	129.07	18.88	84.78	47.95	36.83	0.60	0.39	15.73	-	15.73	16.23	-	16.23	-	84.26	-	0.44	-	6.36
15.12.24	24.00	-	148.11	128.86	19.25	84.63	48.12	36.51	0.60	0.39	16.15	-	16.15	16.66	-	16.66	-	84.16	-	0.44	-	6.34
16.12.24	24.00	-	146.95	128.55	18.40	86.67	48.76	37.91	0.60	0.39	15.22	-	15.22	15.73	-	15.73	-	86.54	-	0.44	-	6.48
17.12.24	24.00	-	144.64	127.50	17.14	87.56	48.85	38.71	0.60	0.39	13.98	-	13.98	14.46	-	14.46	-	87.22	-	0.44	-	6.45
18.12.24	24.00	-	144.97	127.72	17.25	87.66	47.99	39.66	0.60	0.39	14.15	-	14.15	14.63	-	14.63	-	87.36	-	0.44	-	6.59
19.12.24	24.00	-	148.72	131.61	17.11	86.85	48.48	38.37	0.60	0.39	13.96	-	13.96	14.42	-	14.42	-	86.22	-	0.44	-	6.55
20.12.24	24.00	-	153.47	134.61	18.86	84.19	48.89	35.30	0.60	0.39	15.77	-	15.77	16.26	-	16.26	-	83.40	-	0.44	-	6.35
21.12.24	24.00	-	150.26	132.95	17.31	81.76	47.73	34.03	0.60	0.39	14.39	-	14.39	14.82	-	14.82	-	81.48	-	0.44	-	5.95
22.12.24	24.00	-	152.03	132.65	19.38	79.65	47.11	32.54	0.60	0.39	16.61	-	16.61	17.09	-	17.09	-	79.23	-	0.44	-	5.87
Среднее	24.00	-	147.90	128.82	19.08	78.13	45.88	32.26	0.60	0.39	15.78	-	15.78	16.21	-	16.21	-	77.63	-	0.44	0.00	5.74
Итого	720.00	-	4436.99	3864.72	572.27	-	-	-	-	-	473.38	-	473.38	486.27	-	486.27	-	-	-	-	-	172.21

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24							-	-	-
	22.12.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	4.50	°C	2.13	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			170.08	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			486.27	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.12.2024г.