Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Отопление
Адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 17 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 17 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №221168 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С=

Подающ.тр.(М1):	№ 517922	Расходомер:	ПРЭМ 40 D	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22245Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 497778	Расходомер:	ПРЭМ 40 D	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22245Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	131.08	131.08	0.00	74.11	40.22	33.89	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.44
24.11.24	24.00	-	130.98	130.98	0.00	74.05	39.94	34.11	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.47
25.11.24	24.00	-	130.55	130.55	0.00	74.02	39.84	34.18	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.46
26.11.24	24.00	-	133.55	133.55	0.00	75.08	40.90	34.18	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.56
27.11.24	24.00	-	131.74	131.74	0.00	73.70	40.62	33.08	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.36
28.11.24	24.00	-	128.91	128.60	0.31	71.03	39.44	31.59	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.08
29.11.24	24.00	-	130.51	130.51	0.00	70.54	39.40	31.14	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.07
30.11.24	24.00	-	131.78	131.78	0.00	69.71	39.13	30.58	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.03
01.12.24	24.00	-	132.62	132.62	0.00	69.88	39.43	30.45	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.04
02.12.24	24.00	-	130.37	130.37	0.00	70.43	39.32	31.11	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.06
03.12.24	24.00	-	133.54	133.21	0.33	73.57	40.67	32.90	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.41
04.12.24	24.00	-	132.60	132.60	0.00	76.01	40.87	35.14	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.66
05.12.24	24.00	-	131.01	131.01	0.00	78.48	41.03	37.45	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.91
06.12.24	24.00	-	129.97	129.97	0.00	80.23	41.47	38.76	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.04
07.12.24	24.00	-	129.88	129.88	0.00	79.81	41.36	38.45	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00
08.12.24	24.00	-	129.66	129.66	0.00	79.82	41.28	38.54	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00
09.12.24	24.00	-	128.80	128.80	0.00	80.09	41.14	38.95	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.02
10.12.24	24.00	-	128.52	128.52	0.00	79.93	41.28	38.65	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.97
11.12.24	24.00	-	129.65	129.65	0.00	79.91	41.60	38.31	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.97
12.12.24	24.00	-	127.48	127.17	0.31	80.67	41.19	39.48	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.05
13.12.24	24.00	-	126.09	126.09	0.00	83.49	41.50	41.99	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.30
14.12.24	24.00	-	125.84	125.49	0.35	84.66	42.15	42.51	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.37
15.12.24	24.00	-	126.74	126.74	0.00	85.12	42.72	42.40	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.38
16.12.24	24.00	-	125.03	125.03	0.00	84.34	41.88	42.46	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.31
17.12.24	24.00	-	123.17	122.82	0.35	89.12	42.85	46.27	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.72
18.12.24	24.00	-	123.94	123.94	0.00	88.30	41.77	46.53	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.77
19.12.24	24.00	-	128.29	128.29	0.00	87.03	42.33	44.70	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.74
20.12.24	24.00	-	135.36	135.36	0.00	84.51	43.40	41.11	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.57
21.12.24	24.00	-	131.34	131.34	0.00	81.97	42.01	39.96	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.25
22.12.24	24.00	-	134.24	134.24	0.00	80.91	42.39	38.52	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.17
Среднее	24.00	-	129.77	129.72	0.06	78.68	41.10	37.58	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.87
Итого	720.00	-	3893.24	3891.59	1.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.16

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24	8690.400	8679.650					217.472	-	2026.000
	22.12.24	12583.640	12571.240					363.632	-	2746.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: °C Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 146.16 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024г.