Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 24
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 24
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №208787

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 1.93

Подающ.тр.(М1):	№ 536141	Расходомер:	ПРЭМ 40 D	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 33590Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 534376	Расходомер:	ПРЭМ 40 D	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 33590Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	180.06	180.06	0.00	73.06	50.70	22.36	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.03
24.11.24	24.00	-	183.17	183.17	0.00	73.33	51.10	22.23	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.08
25.11.24	24.00	-	187.12	187.12	0.00	73.75	51.50	22.25	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.17
26.11.24	24.00	-	194.96	194.96	0.00	74.24	52.74	21.50	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.20
27.11.24	24.00	-	195.38	195.38	0.00	74.69	53.25	21.44	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.19
28.11.24	24.00	-	194.21	194.21	0.00	73.12	52.51	20.61	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.01
29.11.24	24.00	-	194.10	194.10	0.00	72.43	52.08	20.35	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.95
30.11.24	24.00	-	190.49	190.49	0.00	70.81	50.82	19.99	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.81
01.12.24	24.00	-	192.72	192.72	0.00	70.78	51.15	19.63	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.79
02.12.24	24.00	-	189.13	189.13	0.00	71.67	51.23	20.44	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.87
03.12.24	24.00	-	191.14	191.14	0.00	74.16	52.58	21.58	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.13
04.12.24	24.00	-	182.15	182.15	0.00	76.12	52.54	23.58	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.30
05.12.24	24.00	-	179.28	179.28	0.00	77.46	52.51	24.95	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.48
06.12.24	24.00	-	184.40	184.40	0.00	79.48	54.09	25.39	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.69
07.12.24	24.00	-	187.32	187.32	0.00	79.56	54.49	25.07	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.71
08.12.24	24.00	-	185.49	185.49	0.00	79.40	54.27	25.13	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.67
09.12.24	24.00	-	186.87	186.87	0.00	79.35	54.22	25.13	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.70
10.12.24	24.00	-	193.52	193.52	0.00	79.42	55.11	24.31	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.71
11.12.24	24.00	-	194.71	194.71	0.00	79.29	55.41	23.88	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.65
12.12.24	24.00	-	185.10	185.10	0.00	79.42	54.33	25.09	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.65
13.12.24	24.00	-	186.76	186.76	0.00	82.40	55.62	26.78	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.01
14.12.24	24.00	-	189.06	189.06	0.00	84.77	57.37	27.40	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.19
15.12.24	24.00	-	191.44	191.44	0.00	85.06	58.16	26.90	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.16
16.12.24	24.00	-	189.58	189.58	0.00	85.87	58.12	27.75	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.27
17.12.24	24.00	-	182.87	182.87	0.00	86.79	57.80	28.99	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.31
18.12.24	24.00	-	173.28	173.28	0.00	87.77	56.53	31.24	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.42
19.12.24	24.00	-	149.91	149.91	0.00	85.55	55.95	29.60	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.45
20.12.24	24.00	-	213.16	213.16	0.00	83.38	58.74	24.64	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.27
21.12.24	24.00	-	197.69	197.69	0.00	82.02	56.83	25.19	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.99
22.12.24	24.00	-	201.51	201.51	0.00	80.77	56.85	23.92	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.83
Среднее	24.00	-	188.22	188.22	0.00	78.53	54.29	24.24	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.56
Итого	720.00	-	5646.58	5646.58	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.70

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24							-	-	-
	22.12.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 1.93 °C Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 136.70 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024г.