Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 26
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 26
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №206890

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 1.95

Подающ.тр.(М1):	№ 532324	Расходомер:	ПРЭМ 40 D	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22013Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 280355	Расходомер:	ПРЭМ 40 D	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22013Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	144.40	144.40	0.00	73.97	46.79	27.18	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.93
24.11.24	24.00	-	146.46	146.46	0.00	74.23	46.93	27.30	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00
25.11.24	24.00	-	148.81	148.81	0.00	74.65	47.29	27.36	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.07
26.11.24	24.00	-	152.79	152.79	0.00	75.10	48.29	26.81	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.10
27.11.24	24.00	-	152.64	152.64	0.00	75.55	48.70	26.85	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.10
28.11.24	24.00	-	151.77	151.77	0.00	73.95	48.10	25.85	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.93
29.11.24	24.00	-	151.74	151.74	0.00	73.25	47.78	25.47	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.87
30.11.24	24.00	-	149.29	149.29	0.00	71.62	46.71	24.91	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.72
01.12.24	24.00	-	150.88	150.88	0.00	71.57	47.00	24.57	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.71
02.12.24	24.00	-	149.23	149.23	0.00	72.50	47.17	25.33	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.78
03.12.24	24.00	-	150.41	150.41	0.00	75.03	48.45	26.58	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00
04.12.24	24.00	-	145.24	145.24	0.00	77.08	48.41	28.67	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.17
05.12.24	24.00	-	144.42	144.42	0.00	78.49	48.52	29.97	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.33
06.12.24	24.00	-	147.07	147.07	0.00	80.52	49.79	30.73	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.53
07.12.24	24.00	-	148.51	148.51	0.00	80.58	49.95	30.63	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.55
08.12.24	24.00	-	146.82	146.82	0.00	80.43	49.73	30.70	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.51
09.12.24	24.00	-	148.18	148.18	0.00	80.36	49.85	30.51	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.52
10.12.24	24.00	-	151.82	151.82	0.00	80.39	50.45	29.94	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.55
11.12.24	24.00	-	152.06	152.06	0.00	80.25	50.66	29.59	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.50
12.12.24	24.00	-	146.72	146.72	0.00	80.46	49.77	30.69	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.51
13.12.24	24.00	-	148.97	148.97	0.00	83.48	50.93	32.55	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.86
14.12.24	24.00	-	149.26	149.26	0.00	85.88	52.29	33.59	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.02
15.12.24	24.00	-	150.58	150.58	0.00	86.14	52.90	33.24	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.01
16.12.24	24.00	-	149.87	149.87	0.00	86.98	52.78	34.20	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.13
17.12.24	24.00	-	145.77	145.77	0.00	87.97	52.59	35.38	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.17
18.12.24	24.00	-	141.29	141.29	0.00	89.03	51.72	37.31	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.28
19.12.24	24.00	-	114.02	114.02	0.00	87.58	50.93	36.65	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.19
20.12.24	24.00	-	155.13	155.13	0.00	84.41	52.00	32.41	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.04
21.12.24	24.00	-	150.24	150.24	0.00	83.05	50.93	32.12	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.84
22.12.24	24.00	-	152.30	152.30	0.00	81.75	50.90	30.85	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.70
Среднее	24.00	-	147.89	147.89	0.00	79.54	49.61	29.93	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.42
Итого	720.00	-	4436.69	4436.69	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.63

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24									-
	22.12.24								-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 1.95 °C Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 132.63 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.12.2024