

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 34, лит. А**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 34**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33073.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **106186**
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ940 № 2161	расходомер:	Gmin= Gmax=	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	РС32-15	0,1 15	КТПТР-05
Обратный трубопровод (M2)	РС32-15	0,1 15	КТПТР-05
Подающий ГВС (M3)			СДВ-И-1,60
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,168	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот.= 51,038	Qвент.= 0	Qтех.гвс.= 0
			Qгвс.ср= 0
			Gгвс.м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
				г	г	г	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	г	г	г	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2024	24,00		46,72	46,68	0,04	74,30	39,99	34,31	6,10	3,70													1,61
24.11.2024	24,00		46,77	46,72	0,05	74,24	39,82	34,42	6,10	3,70													1,61
25.11.2024	24,00		46,55	46,41	0,14	74,21	39,74	34,47	6,10	3,70													1,61
26.11.2024	24,00		47,23	47,18	0,05	75,27	40,68	34,59	6,20	3,70													1,64
27.11.2024	24,00		46,68	46,64	0,04	73,92	40,50	33,42	6,10	3,70													1,56
28.11.2024	24,00		45,70	45,65	0,05	71,20	39,30	31,90	6,00	3,70													1,46
29.11.2024	24,00		46,23	46,19	0,04	70,72	39,26	31,46	6,00	3,70													1,46
30.11.2024	24,00		46,91	46,86	0,05	69,86	38,94	30,92	6,10	3,70													1,45
01.12.2024	24,00		47,21	47,17	0,04	70,03	39,09	30,94	6,10	3,70													1,46
02.12.2024	24,00		46,63	46,58	0,05	70,59	39,03	31,56	6,10	3,70													1,47
03.12.2024	24,00		48,80	48,76	0,04	73,75	40,63	33,12	6,20	3,70													1,62
04.12.2024	24,00		51,42	51,38	0,04	76,24	42,11	34,13	6,10	3,70													1,76
05.12.2024	24,00		52,85	52,82	0,03	78,75	43,07	35,68	6,10	3,70													1,89
06.12.2024	24,00		59,28	59,26	0,02	80,54	45,66	34,88	6,10	3,70													2,07
07.12.2024	24,00		68,02	67,99	0,03	80,13	48,17	31,96	6,10	3,70													2,18
08.12.2024	24,00		70,87	70,84	0,03	80,18	49,13	31,05	6,00	3,70													2,20
09.12.2024	24,00		71,19	71,16	0,03	80,46	49,41	31,05	6,10	3,70													2,21
10.12.2024	24,00		72,63	72,59	0,04	80,29	49,90	30,39	6,20	3,70													2,21
11.12.2024	24,00		73,21	73,16	0,05	80,28	50,47	29,81	6,20	3,70													2,19
12.12.2024	24,00		71,91	71,86	0,05	81,02	50,19	30,83	6,10	3,70													2,22
13.12.2024	24,00		71,52	71,49	0,03	83,90	51,16	32,74	6,10	3,70													2,35
14.12.2024	24,00		68,21	68,18	0,03	85,07	51,09	33,98	6,20	3,70													2,32
15.12.2024	24,00		63,13	63,11	0,02	85,50	49,98	35,52	6,20	3,70													2,25
16.12.2024	24,00		62,35	62,32	0,03	84,65	49,12	35,53	6,10	3,70													2,22
17.12.2024	24,00		61,80	61,79	0,01	89,59	51,05	38,54	6,10	3,70													2,39
18.12.2024	24,00		62,23	62,21	0,02	88,76	50,21	38,55	6,10	3,70													2,40
19.12.2024	24,00		63,88	63,85	0,03	87,53	50,10	37,43	6,20	3,60													2,40
20.12.2024	24,00		59,57	59,53	0,04	84,99	49,06	35,93	6,40	3,60													2,15
21.12.2024	24,00		48,10	48,06	0,04	82,29	43,79	38,50	6,30	3,60													1,85
22.12.2024	24,00		48,72	48,68	0,04	81,18	43,58	37,60	6,30	3,60													1,83
Среднее	24,00		57,21	57,17	0,04	78,98	45,14	33,84	6,14	3,69													1,93
Итого	720,00		1716,32	1715,12	1,20																		58,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.11.2024	2376,19	2374,78						70,85	1796,52
23.12.2024	4045,79	4043,23						127,28	2492,52

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **1,95 °С**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **58,04** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 час
0 Гкал

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 217eb939-3b6e-469a-9a84-816ffd365d57

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

25.12.24 15:33 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.12.24 17:44 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D