

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Караваяевская, д. 27, корп. 1, лит. Б**  
 Адрес: **Караваяевская ул, д. 27, корп. 1, лит. Б ИТП СО**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваяевская д.31к.2)**

Договор: **36577.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **125288**  
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):		
Вычислитель: <b>СПТ940 № 2108</b>	расходомер:	Gmin=	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,174</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс = <b>0</b>	Qгвс. = <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = <b>0</b>	Qгвс.ср = <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>167,04</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс = <b>0</b>	Gгвс. = <b>0</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
23.11.2024	24,00		183,77	182,71	1,06	52,84	43,92	8,92	4,10	3,80													1,68
24.11.2024	24,00		183,95	182,93	1,02	52,82	43,77	9,05	4,10	3,80													1,71
25.11.2024	24,00		183,48	182,45	1,03	52,79	43,80	8,99	4,10	3,80													1,69
26.11.2024	24,00		182,46	181,46	1,00	52,66	43,86	8,80	4,10	3,80													1,65
27.11.2024	24,00		182,22	181,21	1,01	51,96	43,54	8,42	4,10	3,90													1,58
28.11.2024	24,00		183,14	182,01	1,13	48,85	41,50	7,35	4,10	3,80													1,39
29.11.2024	24,00		183,59	182,46	1,13	49,01	41,52	7,49	4,10	3,80													1,42
30.11.2024	24,00		183,42	182,32	1,10	49,76	42,02	7,74	4,10	3,80													1,46
01.12.2024	24,00		182,55	181,50	1,05	50,23	42,39	7,84	4,10	3,90													1,47
02.12.2024	24,00		182,83	181,74	1,09	50,39	42,46	7,93	4,10	3,90													1,49
03.12.2024	24,00		183,32	182,31	1,01	52,63	43,97	8,66	4,10	3,80													1,63
04.12.2024	24,00		184,78	183,72	1,06	54,34	45,03	9,31	4,10	3,80													1,77
05.12.2024	24,00		187,11	186,09	1,02	55,41	45,66	9,75	4,00	3,80													1,87
06.12.2024	24,00		187,48	186,47	1,01	55,88	45,99	9,89	4,00	3,80													1,90
07.12.2024	24,00		186,94	185,93	1,01	55,77	45,91	9,86	4,00	3,80													1,89
08.12.2024	24,00		186,44	185,43	1,01	55,83	45,96	9,87	4,00	3,80													1,88
09.12.2024	24,00		185,99	184,98	1,01	55,73	45,83	9,90	4,00	3,80													1,88
10.12.2024	24,00		185,64	184,65	0,99	55,60	45,81	9,79	4,10	3,80													1,86
11.12.2024	24,00		184,99	184,04	0,95	55,95	46,14	9,81	4,10	3,80													1,86
12.12.2024	24,00		185,68	184,76	0,92	56,65	46,53	10,12	4,10	3,80													1,92
13.12.2024	24,00		186,85	185,90	0,95	57,76	47,21	10,55	4,00	3,80													2,01
14.12.2024	24,00		187,08	186,10	0,98	57,81	47,29	10,52	4,00	3,80													2,01
15.12.2024	24,00		186,14	185,17	0,97	58,92	48,10	10,82	4,00	3,80													2,06
16.12.2024	24,00		186,12	185,14	0,98	60,26	49,00	11,26	4,00	3,80													2,14
17.12.2024	24,00		185,38	184,41	0,97	60,69	49,13	11,56	4,00	3,80													2,19
18.12.2024	24,00		187,59	186,51	1,08	60,69	48,82	11,87	3,90	3,80													2,28
19.12.2024	24,00		187,37	186,39	0,98	60,28	48,53	11,75	3,90	3,80													2,25
20.12.2024	24,00		185,72	184,77	0,95	58,81	47,97	10,84	4,10	3,80													2,06
21.12.2024	24,00		186,57	185,58	0,99	56,80	46,65	10,15	4,00	3,80													1,94
22.12.2024	24,00		186,42	185,42	1,00	55,68	46,05	9,63	4,10	3,80													1,84
Среднее	24,00		185,17	184,15	1,02	55,09	45,48	9,61	4,05	3,81													1,83
Итого	720,00		5555,02	5524,56	30,46																		54,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.11.2024	8434,24	8376,12						67,22	1379,38
23.12.2024	13805,5	13718,00						120,30	2075,38

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **1,9 °С**

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **54,78** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час  
0 час

Гкал  
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 217eb939-3b6e-469a-9a84-816ffd365d57

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович  
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

**25.12.24 15:33 (MSK)** Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**25.12.24 17:44 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D