

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Караваяевская, д. 35, лит. А**  
 Адрес: **Караваяевская ул, д. 35, лит. А ИТП СО**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваяевская д.31к.2)**

Договор: **37268.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **126857**  
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: <b>СПТ940 № 2177</b>	расходомер:	Gmin= Gmax=	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PC32-30	0,2 30	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	PC32-30	0,2 30	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)			
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,174</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех.гв. = <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qгвс.ср. = <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>167,04</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех.гв. = <b>0</b>
			Gгвс. = <b>0</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024**

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал					
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2			
23.11.2024	24,00		452,32	449,98	2,34	53,28	49,16	4,12	4,40	4,10															1,98
24.11.2024	24,00		452,22	449,89	2,33	53,23	49,11	4,12	4,40	4,10															1,98
25.11.2024	24,00		451,08	448,72	2,36	53,20	49,06	4,14	4,40	4,10															1,98
26.11.2024	24,00		448,56	446,19	2,37	53,05	48,99	4,06	4,40	4,10															1,94
27.11.2024	24,00		447,99	445,60	2,39	52,38	48,48	3,90	4,40	4,10															1,87
28.11.2024	24,00	*	450,12	447,57	2,55	49,24	45,80	3,44	4,40	4,10															1,66
29.11.2024	24,00	*	451,23	448,59	2,64	49,40	45,87	3,53	4,40	4,10															1,71
30.11.2024	24,00		450,67	448,08	2,59	50,13	46,53	3,60	4,40	4,10															1,74
01.12.2024	24,00		448,41	445,85	2,56	50,58	46,93	3,65	4,40	4,10															1,76
02.12.2024	24,00	*	449,13	446,53	2,60	50,76	47,08	3,68	4,40	4,10															1,78
03.12.2024	24,00		450,37	447,79	2,58	53,04	49,00	4,04	4,40	4,10															1,94
04.12.2024	24,00		453,94	451,40	2,54	54,77	50,41	4,36	4,40	4,10															2,11
05.12.2024	24,00		459,68	457,11	2,57	55,90	51,36	4,54	4,40	4,10															2,22
06.12.2024	24,00		460,51	457,94	2,57	56,34	51,76	4,58	4,40	4,10															2,24
07.12.2024	24,00		459,09	456,53	2,56	56,24	51,65	4,59	4,40	4,10															2,24
08.12.2024	24,00		457,78	455,24	2,54	56,30	51,71	4,59	4,40	4,10															2,23
09.12.2024	24,00		456,74	454,21	2,53	56,20	51,60	4,60	4,40	4,10															2,23
10.12.2024	24,00		455,78	453,24	2,54	56,04	51,50	4,54	4,40	4,10															2,20
11.12.2024	24,00		454,00	451,47	2,53	56,34	51,82	4,52	4,40	4,10															2,18
12.12.2024	24,00		455,47	452,92	2,55	57,06	52,42	4,64	4,40	4,10															2,25
13.12.2024	24,00		457,53	455,00	2,53	58,22	53,35	4,87	4,40	4,10															2,36
14.12.2024	24,00		457,92	455,39	2,53	58,29	53,44	4,85	4,40	4,10															2,36
15.12.2024	24,00		455,34	452,88	2,46	59,42	54,39	5,03	4,40	4,10															2,43
16.12.2024	24,00		455,64	453,21	2,43	60,77	55,54	5,23	4,40	4,10															2,52
17.12.2024	24,00		454,82	452,39	2,43	61,16	55,84	5,32	4,40	4,10															2,56
18.12.2024	24,00		460,08	457,61	2,47	61,22	55,79	5,43	4,40	4,10															2,63
19.12.2024	24,00		459,29	456,78	2,51	60,79	55,42	5,37	4,40	4,10															2,61
20.12.2024	24,00		454,51	451,99	2,52	59,25	54,28	4,97	4,40	4,10															2,40
21.12.2024	24,00		457,47	454,94	2,53	57,20	52,56	4,64	4,40	4,10															2,26
22.12.2024	24,00		457,12	454,55	2,57	56,11	51,66	4,45	4,40	4,10															2,16
Среднее	24,00		454,49	451,99	2,51	55,53	51,08	4,45	4,40	4,10															2,15
Итого	720,00		13634,80	13559,60	75,22																				64,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.11.2024	19163,7	19075,20						74,05	1183,84
23.12.2024	33250,8	33084,80						140,53	1919,59

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **1,9 °C**

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **64,53** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

0 час куб.м

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**ОТПРАВЛЕНО** ГУП "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович  
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

**УТВЕРЖДЕНО** ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 217eb939-3b6e-469a-9a84-816ffd365d57

25.12.24 15:33 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

25.12.24 17:44 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D