

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Караваяевская ул, д. 37, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ-22**

Договор: **6864.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **87289**
 график: **146/76**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: СПТ940 № 2114	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Подающий трубопровод (M1)	PC40-45	0,3	45
Обратный трубопровод (M2)	PC40-45	0,3	45
Подающий ГВС (M3)			
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,191	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 65,4857	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.гвс.ср 0
			Gтех.гвс.ср 0
			Gгвс.гвс.ср 0
			Gгвс.гвс.ср 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал					
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2			
23.11.2024	24,00		151,63	151,13	0,50	53,16	43,42	9,74	4,00	3,70															1,50
24.11.2024	24,00		151,56	151,06	0,50	53,11	43,32	9,79	4,00	3,70															1,50
25.11.2024	24,00		151,14	150,64	0,50	53,08	43,23	9,85	4,00	3,70															1,51
26.11.2024	24,00		150,25	149,76	0,49	52,93	43,29	9,64	4,00	3,80															1,47
27.11.2024	24,00		149,95	149,43	0,52	52,27	43,01	9,26	4,00	3,80															1,41
28.11.2024	24,00		150,61	150,06	0,55	49,13	40,99	8,14	4,00	3,80															1,25
29.11.2024	24,00		150,99	150,44	0,55	49,29	41,01	8,28	4,00	3,80															1,27
30.11.2024	24,00		150,77	150,22	0,55	50,02	41,51	8,51	4,00	3,80															1,30
01.12.2024	24,00		149,96	149,42	0,54	50,47	41,90	8,57	4,00	3,80															1,31
02.12.2024	24,00		150,17	149,62	0,55	50,65	41,92	8,73	4,00	3,80															1,33
03.12.2024	24,00		150,58	150,04	0,54	52,91	43,42	9,49	4,00	3,70															1,45
04.12.2024	24,00		151,82	151,29	0,53	54,64	44,50	10,14	4,00	3,70															1,56
05.12.2024	24,00		153,86	153,33	0,53	55,76	45,12	10,64	3,90	3,70															1,66
06.12.2024	24,00		154,10	153,56	0,54	56,20	45,41	10,79	3,90	3,70															1,69
07.12.2024	24,00		153,58	153,04	0,54	56,10	45,32	10,78	3,90	3,70															1,68
08.12.2024	24,00		153,15	152,61	0,54	56,16	45,34	10,82	4,00	3,70															1,68
09.12.2024	24,00		152,79	152,24	0,55	56,05	45,21	10,84	4,00	3,70															1,68
10.12.2024	24,00		152,47	151,93	0,54	55,89	45,13	10,76	4,00	3,70															1,66
11.12.2024	24,00		151,83	151,28	0,55	56,19	45,50	10,69	4,00	3,70															1,65
12.12.2024	24,00		152,32	151,78	0,54	56,91	45,89	11,02	4,00	3,70															1,70
13.12.2024	24,00		153,03	152,47	0,56	58,07	46,55	11,52	3,90	3,70															1,79
14.12.2024	24,00		153,18	152,63	0,55	58,13	46,66	11,47	4,00	3,70															1,78
15.12.2024	24,00		152,36	151,81	0,55	59,26	47,44	11,82	4,00	3,70															1,82
16.12.2024	24,00		152,47	151,93	0,54	60,60	48,27	12,33	4,00	3,70															1,90
17.12.2024	24,00		152,20	151,67	0,53	61,00	48,46	12,54	4,00	3,70															1,93
18.12.2024	24,00		153,98	153,46	0,52	61,05	48,14	12,91	3,90	3,70															2,01
19.12.2024	24,00		153,71	153,17	0,54	60,62	47,86	12,76	3,90	3,70															1,98
20.12.2024	24,00		152,22	151,65	0,57	59,09	47,24	11,85	4,00	3,70															1,83
21.12.2024	24,00		153,13	152,55	0,58	57,06	45,99	11,07	3,90	3,70															1,72
22.12.2024	24,00		152,97	152,41	0,56	55,96	45,38	10,58	3,90	3,70															1,64
Среднее	24,00		152,09	151,55	0,54	55,39	44,88	10,51	3,97	3,72															1,62
Итого	720,00		4562,78	4546,63	16,15																				48,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.11.2024	6891,05	6868,78						57,80	1178,62
23.12.2024	11302,2	11264,30						104,96	1874,62

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **1,9 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **48,66** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 час

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 217eb939-3b6e-469a-9a84-816ffd365d57

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65

25.12.24 15:33 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.12.24 17:44 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D