Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2024
за период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Кибальчича, 12-1 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Кибальчича, 12-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №6075 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 1.93

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2024 по 22.12.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.11.24	24.00	-	122.33	109.11	13.22	72.18	46.59	25.59	0.54	0.35	46.80	-	46.80	47.92	-	47.92	-	72.28	-	0.37	-	3.75
24.11.24	24.00	-	125.02	109.75	15.27	72.43	46.71	25.72	0.54	0.35	48.92	-	48.92	50.10	-	50.10	-	72.54	-	0.37	-	3.93
25.11.24	24.00	-	125.35	112.39	12.96	72.83	47.27	25.55	0.54	0.35	47.69	-	47.69	48.85	-	48.85	-	72.94	-	0.37	-	3.82
26.11.24	24.00	-	128.28	115.88	12.41	73.44	48.48	24.95	0.54	0.35	48.72	-	48.72	49.92	-	49.92	-	73.56	-	0.37	-	3.81
27.11.24	24.00	-	127.71	115.71	12.00	73.84	48.99	24.85	0.54	0.35	48.16	-	48.16	49.36	-	49.36	-	73.97	-	0.37	-	3.77
28.11.24	24.00	-	127.16	114.91	12.25	72.36	48.27	24.10	0.54	0.35	48.13	-	48.13	49.29	-	49.29	-	72.45	-	0.37	-	3.66
29.11.24	24.00	-	126.66	114.96	11.69	71.70	47.85	23.86	0.54	0.35	47.68	-	47.68	48.81	-	48.81	-	71.80	-	0.37	-	3.59
30.11.24	24.00	-	124.86	112.77	12.08	70.02	46.54	23.48	0.54	0.35	47.24	-	47.24	48.31	-	48.31	-	70.12	-	0.37	-	3.50
01.12.24	24.00	-	128.81	113.14	15.68	70.01	46.68	23.32	0.54	0.35	50.70	-	50.70	51.85	-	51.85	-	70.11	-	0.37	-	3.74
02.12.24	24.00	-	126.50	112.64	13.86	70.79	46.79	24.00	0.54	0.35	48.74	-	48.74	49.87	-	49.87	-	70.93	-	0.37	-	3.69
03.12.24	24.00	-	125.73	114.16	11.57	73.12	47.90	25.22	0.54	0.35	47.00	-	47.00	48.16	-	48.16	-	73.28	-	0.37	-	3.73
04.12.24	24.00	-	123.12	109.81	13.32	75.19	48.20	27.00	0.54	0.35	47.32	-	47.32	48.54	-	48.54	-	75.30	-	0.37	-	3.97
05.12.24	24.00	-	121.41	109.44	11.97	76.30	48.17	28.13	0.54	0.35	45.97	-	45.97	47.19	-	47.19	-	76.44	-	0.37	-	4.00
06.12.24	24.00	-	123.33	111.58	11.76	78.53	49.64	28.89	0.54	0.35	46.35	-	46.35	47.65	-	47.65	-	78.62	-	0.37	-	4.15
07.12.24	24.00	-	125.39	112.57	12.82	78.59	49.99	28.59	0.54	0.35	47.51	-	47.51	48.84	-	48.84	-	78.68	-	0.37	-	4.23
08.12.24	24.00	-	123.87	110.88	12.99	78.41	49.68	28.72	0.54	0.35	47.13	-	47.13	48.44	-	48.44	-	78.49	-	0.37	-	4.21
09.12.24	24.00	-	125.67	112.08	13.59	78.34	49.78	28.56	0.54	0.35	48.26	-	48.26	49.60	-	49.60	-	78.44	-	0.37	-	4.27
10.12.24	24.00	-	126.97	115.27	11.70	78.48	50.35	28.13	0.54	0.35	47.61	-	47.61	48.94	-	48.94	-	78.59	-	0.37	-	4.17
11.12.24	24.00	-	127.69	115.42	12.27	78.36	50.70	27.66	0.54	0.35	48.19	-	48.19	49.54	-	49.54	-	78.45	-	0.37	-	4.16
12.12.24	24.00	-	124.25	110.91	13.34	78.41	49.87	28.54	0.54	0.35	47.80	-	47.80	49.13	-	49.13	-	78.52	-	0.37	-	4.22
13.12.24	24.00	-	124.03	113.20	10.83	81.11	50.85	30.27	0.54	0.35	46.18	-	46.18	47.55	-	47.55	-	81.21	-	0.37	-	4.31
14.12.24	24.00	-	124.04	113.32	10.71	83.69	52.31	31.37	0.54	0.35	46.24	-	46.24	47.69	-	47.69	-	83.79	-	0.37	-	4.46
15.12.24	24.00	-	126.74	113.85	12.88	84.09	53.07	31.03	0.54	0.35	48.50	-	48.50	50.03	-	50.03	-	84.15	-	0.37	-	4.62
16.12.24	24.00	-	125.23	113.50	11.73	84.64	52.98	31.66	0.54	0.35	47.15	-	47.15	48.66	-	48.66	-	84.72	-	0.37	-	4.60
17.12.24	24.00	-	122.57	110.98	11.59	85.63	52.96	32.66	0.54	0.35	46.24	-	46.24	47.75	-	47.75	-	85.72	-	0.37	-	4.63
18.12.24	24.00	-	117.62	106.76	10.85	86.50	51.56	34.95	0.54	0.35	44.22	-	44.22	45.69	-	45.69	-	86.56	-	0.37	-	4.68
19.12.24	24.00	-	122.97	112.60	10.37	84.71	51.95	32.75	0.54	0.35	45.55	-	45.55	47.01	-	47.01	-	84.72	-	0.37	-	4.57
20.12.24	24.00	-	128.21	117.14	11.07	82.46	52.78	29.68	0.54	0.35	47.68	-	47.68	49.14	-	49.14	-	82.52	-	0.37	-	4.40
21.12.24	24.00	-	127.18	114.47	12.70	80.99	51.55	29.44	0.54	0.35	48.37	-	48.37	49.80	-	49.80	-	81.08	-	0.37	-	4.41
22.12.24	24.00	-	128.25	115.70	12.55	79.82	51.47	28.35	0.54	0.35	48.67	-	48.67	50.07	-	50.07	-	79.89	-	0.37	-	4.29
Среднее	24.00	-	125.23	112.83	12.40	77.57	49.66	27.90	0.54	0.35	47.49	-	47.49	48.79	-	48.79	-	77.66	-	0.37	0.00	4.11
Итого	720.00	-	3756.94	3384.92	372.02	-	-	-	-	-	1424.72	-	1424.72	1463.70	-	1463.70	-	-	-	-	-	123.36

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.11.24							-	-	-
	22.12.24									-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 1.93 °C -0.73 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 122.62 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 379.61 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/ /

Представитель теплоснабжающей организации
/ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 12 2024 г.